

Line Interactive UPS

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Quick Start Guide

EN/DE/PL/FR/PT/RU/CZ/IT/SE/DK/NO/FI

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important instructions for PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH and VI 650/850/1200/2200 SHL series that should be followed during installation and maintenance of the UPS and batteries.

- This product is specially designed for PCs and it is not recommended for use in any medical equipment, life-supporting system and other specific important equipment.
- Do not plug household appliances such as hair dryers, microwave ovens or vacuum cleaners to UPS.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Do not plug the UPS into its own output.
- Connection to any other type of receptacle other than two-pole, three-wire grounded receptacle may result in shock hazard as well as violate local electrical codes.
- To reduce risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents.
- This unit intended for installation in a controlled environment (temperature controlled, indoor area free of conductive contaminants). Avoid installing the UPS in locations where there is standing or running water or excessive humidity and do not use it in any of the following environments:
 - Any area with combustible gas, corrosive substance or heavy dust.
 - Any area with extraordinarily high or low temperature (above 40°C or below 0°C) and humidity of more than 90%.
 - Any area exposed to direct sunshine or near any heating apparatus.
 - Any area with serious vibrations.
 - Outdoor.
- The utility power outlet shall be near the equipment and easily accessible. In the event of an emergency, press OFF button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
- The internal short circuiting of the UPS will lead to dangers such as electric shock or fire; therefore do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. No water containers (such as a water glass) or any other liquid-containing vessels shall be placed on the top of the UPS so as to avoid such dangers as electric shock.
- Please do not use the UPS in excess of the rated load capacity.
- Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.
- Risk of electric shock, do not attempt to disassemble the unit. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- If UPS is to be stored for a long time, it is recommended to recharge the batteries (by connecting the utility power to UPS, switch "ON"), once a month for 24 hours to avoid a full battery discharge.
- In case smoke is found coming out from the device, please cut off the power supply quickly and contact the distributor.

- The UPS contains one/two large-capacity batteries. So the shell shall not be opened, otherwise such dangers as electric shock will be caused. If any internal overhaul or replacement of the battery is required, please contact the distributor.
- Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.
- A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries:
 - Remove watches, rings, or other metal objects from the hand.
 - Use tools with insulated handles and wear rubber gloves and boots.
 - Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
 - Disconnect charging source prior connecting or disconnecting batteries terminals.
- When replacing batteries, replace with the same type and number of the sealed lead-acid batteries.
- The maximum ambient temperature rating is 40°C.
- Do not dispose of battery or batteries in a fire. The battery may explode.
- Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
- Icon Φ on the rating label stands for phase symbol.
- This pluggable type A equipment with battery already installed by the supplier is operator installable and may be operated by laymen.
- During the installation of this equipment it should be assured that the sum of the leakage currents of the UPS and the connected loads does not exceed 3.5mA.
- Attention, hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.
- In the event that there is fire occurring in the vicinity, please use dry-power extinguishers. The use of liquid extinguishers may give rise to the danger of electric shock.

This product complies with the safety and environmental regulations in EU.

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible. Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point. Together we can help to protect the environment.



1. Introduction

PowerWalker VI SH and VI SHL series are intelligent and compact line interactive UPSs (Uninterruptible Power Supplies) which are designed to protect your personal computer or sensitive electronic equipments from all forms of power interference, including complete power failures. It is equipped with many features that allow any attached equipment to operate longer and more reliability.

EN

2. Description of Features

- Easy to use and install utilized microprocessor control to maximize the reliability and efficiency
- Equipped with built-in boost and buck AVR function
- HID support – default O/S drivers can support basic functionality without PowerWalker software
- DC Cold start function
- Auto restart while AC recovery.
- Provides AC Overload protection
- Short recharging time
- RJ11/RJ45 (in/out) LAN/Modem/Phone line protection

3. Package Contents

You should have received the following items inside of package:



UPS Unit



USB Cable



AC Input Power Cord
(does not apply for VI 650/850
SH/SHL FR and Schuko, which
have fixed input cable)



Software CD



User Manual




IEC cable
(only for IEC outlet models)

4. Product Overview

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Front Panel:

VI 650/850 SH



- ① USB port
- ② LED Indicators
 - AC mode: green lightning
 - Battery mode: green flashing
- ③ Power ON/OFF

VI 1200/2200 SH




- ① Power ON/OFF

LED Indicators


- ② Normal: green lightning
- ③ Battery mode: yellow flashing
- ④ AC mode: green lightning
- ⑤ Fault mode: red lightning

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Front Panel



VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

4.3. Display for PowerWalker VI SHL series

EN

When LCD starts to work, it will display all information for 3 seconds.



When in normal mode, it will display as below.



When in AVR mode, it will display as below. And the mark  will flicker every 1second.



When in battery mode, it will display as below. And the mark  will flicker every 1second.



Note: If I/P-V<40V, input voltage will display "000"

When in off charging mode, it will display as below.



Note: the output voltage always is displayed as "000" in off charging mode.

When in fault mode, it will display as below. "FAULT" character and "0" character only.



1. Load level definition:

Load level	Load bar Indication
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Battery capacity definition:

Battery level

Battery level	Battery level
	Battery level < 20%
	20% ≤ Battery level < 40%
	40% ≤ Battery level < 60%
	60% ≤ Battery level < 80%
	80% ≤ Battery level

3. When over load, the mark will flicker every 1second.




4. When battery low, the mark will flicker every 1second.




4.4. Back Panel for PowerWalker VI SH and SHL series

EN


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ AC input
- ❷ RJ11 Modem/phone line Protection
- ❸ 4*IEC outlet or 2* Schuko outlet or 2*French outlet


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ AC input
- ❷ 6*IEC outlet or 2* IEC & 2* Schuko outlet or 2* IEC & 2*French outlet
- ❸ USB port
- ❹ RJ45 LAN/Modem/phone line protection
- ❺ Breaker


5. Installation and Initial Startup



Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing is damaged.



I: Placement & Storage Conditions

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow around the unit, and is free from excessive dust, corrosive fumes and conductive contaminants. Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT operate the UPS where the temperature exceeds 0-40° C and the humidity is over 0-90 % RH.



II: Connect to Utility and Charge

Plug in the AC input cord to the 2-pole, 3-wire grounded wall outlet. For the best results, we suggest charging the battery at least 6 hours with no load (no electrical devices such as computers, monitors, etc.) connected before initial use. The unit charges its battery while connecting to the utility.



2-4 hours

III: Connect the Loads

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the power switch of UPS unit, and devices connected to the UPS will be protected by UPS unit.




Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.

EN


IV: Connect LAN cable, Modem or Phone line for Surge Protection

Connect for example a single modem or phone line into surge-protected "IN" outlet on the back panel of the UPS unit. Connect from "OUT" outlet to the computer with another phone line cable.



V: Connect USB Cable

To monitor the UPS status, such as unattended UPS shutdown and start-up, by using bundled software, please connect the UPS and PC with USB cable included.




NEVER connect a **laser printer** or **scanner** to the UPS unit, **because in-rush current generated by motor's devices** may cause the damage of the unit.



VI: Turn On/Off the Unit

Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing again the power switch.



6. Functions & Operation

I: DC Start Function

DC Start Function enables UPS to be started up when AC utility power is not available and battery is fully charged. Just simply press the power switch to turn on the UPS.

II: AVR (Automatic Voltage Regulation)

If the quality of the incoming mains is poor, the AVR boosts a low incoming voltage or reduces a high one. The load receives a voltage within the normal range.

III: Auto restart while AC recovery

IV: Audio Indicator

<u>Audible Alarm</u>	<u>Situation</u>
Sounding every 10 seconds	Battery Mode
Sounding every 1 second	Battery Low
Sounding every 0.5 seconds	Overload
continuous sounding	Faulty

V: HID Support (Human Interface Device)


- UPS supports communication with generic system drivers. User is able to control and monitor UPS basic functions without WinPower installed. When UPS is connected to windows PC with USB cable, system will show a battery icon located in the system tray, near the clock. You can get some basic information (ex. Charging/Discharging, battery remaining capacity) by clicking the battery icon.

on charging status





on discharging status





- You can set to Sleep/Hibernate/Shutdown OS or do nothing when it reached Battery Low Level or Battery Critical Level (with OS without Winpower).



- For more status to monitor and control, please run the monitor software Winpower which supports HID

VI: Strong charger

- UPS is equipped with strong charger which allows recharging batteries in a very short time. Only 2-4h are required to reach 90% capacity of the battery after complete discharge.

VII: Small Load detection

- UPS detects even the smallest loads (for example router may require as little as 4W) and supports it with back up power for maximum time during power failure.

7. Software Installation on your PC

Connected by USB to a PC or notebook, the Software enables communication between the UPS and the computer. The UPS software monitors the status of the UPS, shuts down the system before the UPS is exhausted and can remotely observe the UPS via the Network (enabling users to manage their system more effectively). Upon AC failure or UPS battery low, UPS takes all necessary actions without intervention from the system administrator. In addition to automatic file saving and system shut-down functions, it can also send warning messages via pager, e-mail etc.

- Use the bundled CD and follow the on-screen instructions to install the software WinPower.
- Enter the following serial No. to install software: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- After the software is successfully installed, the communication with UPS has been established and a green icon will appear in the system tray. 
- Double-click the icon to use the monitor software (as above).
- You can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through PC.
- Detail instructions please refer to the e-manual in the software.



Check winpower.powerwalker.com from time to time to get the latest version of monitoring software.

8. Maintenance

I. General

The UPS is virtually maintenance free: take care of proper environmental conditions and keep air inlets-outlets free of dust.

EN

II. Fuses

If the AC input fuse is defect, be sure it is replaced by a compatible fuse from the same make and type.

Never short circuit batteries. When working with batteries, remove watches, rings and other metal objects, and only use insulated tools.

III. Batteries



Read all safety rules before replacing the battery.

When replacing the batteries, use batteries with exactly same specifications.

9. Trouble Shooting

Symptom	Possible Cause	Remedy
No LED display on the front panel.	1. Battery weak.	1. Charge battery up to 8 hours.
	2. Battery defect.	2. Replace with the same type of battery.
	3. Power switch is not pressed.	3. Press the power switch again.
Alarm buzzer beeps continuously when AC supply is normal.	Overload of the UPS.	Verify that the load matches the UPS capability specified in the specs.
When power failure, back-up time is shorten.	1. Overload of the UPS.	1. Remove some non-critical load.
	2. Battery voltage is too low.	2. Charge battery 8 hours or more.
	3. Battery defect due to high temperature operation environment, or improper operation to battery.	3. Replace with the same type of battery.
Mains normal but LED is flashing.	Power cord is loose.	Reconnect the power cord properly.

If any abnormal situations occur that are not listed above, please call service people immediately.

10. Specifications

Model	650	850	1200	2200
CAPACITY	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
INPUT				
Voltage	230 VAC			
Voltage Range	170~280 VAC			
OUTPUT				
Voltage	230 VAC			
Voltage Regulation	+/-10% (Battery mode)			
Frequency Range	50/60Hz			
Frequency Regulation	±1Hz (Battery mode)			
Transfer Time	Typical 4-8ms			
Waveform	Modified Sine Wave			
PROTECTION				
Full protection	Discharge, overcharge and overload protection			
ENVIRONMENT				
Humidity	0-90 % RH @ 0° to 40° C (non-condensing)			
Noise Level	Less than 40dB			45dB
Software				
Monitoring Software	WinPower (included)			
BATTERY				
Type & Number	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Charging Time	2-4 hours recover to 90% capacity			
Backup Time (est. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
PHYSICAL				
LCD Indicator	VI SH Series: Green LED (AC Mode, Backup Mode) VI SHL Series: LCD display			
Outlet	VI SH/SHL: 2 x Schuko outlet VI SH/SHL FR: 2 x French outlet VI SH/SHL IEC: 4 x IEC outlets		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x French + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC outlets	
Connector	USB port, RJ11 Surge Protection		USB port, RJ45 Surge Protection	
Dimension (DxWxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
WEIGHT				
Net weight	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

Line Interactive USV

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Kurzanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF – Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen für die PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH and VI 650/850/1200/2200 SHL serien die während Installation und Wartung der USV-Geräte und Akkus eingehalten werden müssen.

- Dieses Produkt wurde speziell für PCs entwickelt und wird nicht für den Einsatz wie etwa für medizinische Geräte, Lebenserhaltungssysteme und andere wichtige Geräte empfohlen.
- Schließen Sie keine Haushaltsgeräte, wie etwa Haartrockner, Mikrowellenherde oder Staubsauger an die USV an.
- Schließen Sie keine Mehrfachsteckdose und keinen Überspannungsschutz an die USV an.
- Stecken Sie die USV nicht in den eigenen Ausgang ein.
- Der Anschluss an eine andere als eine zweipolige, dreiadrige geerdete Steckdose kann zu Stromschlag führen und gegen örtliche elektrische Vorschriften verstoßen.
- Um die Gefahr einer Überhitzung der USV zu reduzieren, nicht die Belüftungsöffnungen der USV abdecken.
- Dieses Gerät ist für die Installation in einer kontrollierten Umgebung ausgelegt (d.h. geregelte Temperatur, Innenbereich, der frei von schädlichen Substanzen ist). Vermeiden Sie die Installation der USV an Orten, wo stehendes oder fließendes Wasser oder übermäßige Feuchtigkeit vorhanden ist, und benutzen Sie es nicht in einer der folgenden Umgebungen:
 - Jegliche Bereiche mit brennbaren Gasen, ätzenden Substanzen oder hoher Staubbelastung.
 - Jegliche Bereiche, in denen ungewöhnlich hohe oder niedrige Temperaturen vorherrschen (über 40 °C oder unter 0 °C) und mit einer Feuchtigkeit von mehr als 90%.
 - Jegliche Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizgeräten/Heizungen.
 - Jegliche Bereiche mit starken Vibrationen.
 - Außenbereiche.
- Die Steckdose, in der das USV eingesteckt wird, sollte gut zugänglich sein und sich in der Nähe des Geräts befinden. Im Notfall drücken Sie die AUS-Taste und trennen Sie das Stromkabel von der AC-Stromquelle, um die USV vollständig abzuschalten.
- Interne Kurzschlüsse der USV führen zu Gefahren wie Stromschlag oder Brand, daher dürfen keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die USV eindringen. Keine Wasserbehälter (z. B. ein Glas Wasser) oder andere Flüssigkeit enthaltende Behälter dürfen auf der Oberseite der USV platziert werden, damit Gefahren wie Stromschlag vermieden werden.
- Überlasten Sie die USV bitte nicht, beachten Sie die zulässige Nennlast des Geräts.
- Trennen Sie die USV vor der Reinigung vom Stromnetz ab und verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprayreiniger.
- Gefahr von Stromschlägen, daher die USV nicht zerlegen. Es befinden sich im Inneren des Geräts keine zu wartenden Teile. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal warten oder reparieren.
- Wenn das USV-Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Akkus einmal pro Monat für 24 Stunden aufgeladen werden, (den Stromanschluss mit dem USV-Gerät verbinden und den "ON"-Schalter betätigen).
- Im Falle von Rauch aus dem Gerät ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie Ihren Händler.

- Die USV beinhaltet eine/zwei Batterien mit hoher Kapazität. Deshalb sollte das Gehäuse der USV nicht geöffnet werden, um Gefahren von elektrischen Schlägen zu vermeiden. Wenn die Batterie repariert oder ersetzt werden muss, kontaktieren Sie bitte den Händler.
- Wartung und Reparatur der Batterien sollte nur von Fachpersonal durchgeführt oder überwacht werden, das Wissen über Batterien hat und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen kennt. Halten Sie unqualifizierte Personen von den Batterien fern.
- Eine Batterie kann einen elektrischen Schlag oder einen hohen Kurzschlussstrom verursachen. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn mit Batterien gearbeitet wird:
 - Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände von Ihrer Hand.
 - Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen und tragen Sie Gummihandschuhe und -stiefel.
 - Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Batterien.
 - Trennen Sie die Aufladequelle ab, bevor Sie die Batterieklemmen anschließen oder entfernen.
- Wenn die Akkus ersetzt werden, ersetzen Sie diese mit dem gleichen Typ und der gleichen Anzahl versiegelter Blei-Säure-Akkumulatoren.
- Die maximale Umgebungstemperatur für die Batterien beträgt 40°C.
- Werfen Sie die Batterie(n) nicht in offenes Feuer. Der Akku könnte explodieren.
- Öffnen oder zerstören Sie die Batterie(n) nicht. Freigesetzter Elektrolyt kann Haut und Augen schädigen. Sie können giftig sein.
- Das Symbol Φ auf dem Typenschild steht für das Phasensymbol.
- Dieses steckerfertige Typ A-Gerät mit schon installierten Akkumulatoren ist betriebsbereit und kann von Laien betrieben werden.
- Bei der Installation des Gerätes muss darauf geachtet werden, dass die Summe des Verluststroms der USV und der angeschlossenen Last 3,5 mA nicht übersteigt.
- Achtung: Gefahr durch elektrischen Schlag. Nach Ziehen des Steckers aus der Steckdose kann noch eine gefährliche Spannung von dem Akku vorhanden sein. Die Akkumulatorversorgung sollte deshalb am Plus- und Minuspol des Akkumulators abgeklemmt werden, wenn Wartung und Reparatur im Inneren der USV notwendig werden.
- Falls ein Feuer in der Umgebung ausbricht, verwenden Sie bitte Trockenfeuerlöscher. Die Verwendung von Feuerlöschern mit flüssigen Mitteln, kann zu elektrischen Schlägen führen.

Dieses Produkt entspricht den Sicherheits- und Umweltauflagen in der EU.

Wenn die Lebensdauer des Produkts zum Ende kommt, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln. Batterien und Akkus dürfen nicht mit Hausmüll zusammen entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie diese bei einer lokalen Recyclingstelle. Zusammen leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



1. Einführung

PowerWalker VI SH und VI SHL Serie ist ein intelligentes und kompaktes Line-Interactive USV-System (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), das Ihren Computer oder empfindliche Elektrogeräte vor allen Stromstörungen, einschließlich eines kompletten Netzausfalls, schützt. Dieses Produkt ist mit zahlreichen Merkmalen ausgestattet, damit die angeschlossenen Geräte länger und zuverlässiger arbeiten können.

DE

2. Merkmale:

- Einfache Verwendung und Installation. Mikroprozessor-Steuerung für maximale Zuverlässigkeit und Leistung.
- Ausgestattet mit integrierter Boost-und Buck-AVR-Funktion
- HID support – default O/S drivers can support basic functionality without PowerWalker software
- Gleichstrom-Kaltstartfunktion
- Green Power-Funktion für energiesparenden Betrieb
- Automatischer Neustart bei Wechselstromwiederherstellung.
- Mit Wechselstromüberlastschutz
- RJ11/RJ45 (Ein/Aus) LAN-/Modem-/Telefonleitungsschutz

3. Packungsinhalt

Folgende Teile sollten in der Produktpackung enthalten sein:



USV-Gerät



USB Kabel



Wechselstrom-Netzkabel
(gilt nicht für VI 650/850 SH/SHL
FR und Shuko, da diese ein fest
montiertes Kabel haben)



Software CD



Benutzerhandbuch




IEC Kabel
(nur für Modelle mit IEC-
Ausgang)

4. Produktübersicht

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Vorderseite:

VI 650/850 SH



- ❶ USB-Anschluss
- ❷ LED-Anzeigen
AC-Modus: leuchtet grün
Akkumodus: blinkt grün
- ❸ Power ON/OFF


VI 1200/2200 SH




- ❶ Power ON/OFF
- LED-Anzeigen**
- ❷ Normal: leuchtet grün
 - ❸ Akkusmodus: leuchtet gelb
 - ❹ AC-Modus: leuchtet grün
 - ❺ Fehlermodus: leuchtet rot

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Vorderseite



VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

4.3. Display für PowerWalker VI SHL Serie

DE

Wenn das LCD gestartet wird, werden alle Informationen 3 Sekunden lang angezeigt.



Im Normalmodus sieht die Anzeige wie unten dargestellt aus.



Im AVR-Modus sieht die Anzeige wie unten dargestellt aus.

Und die Markierung  blinkt im Abstand von 1 Sekunde.



Im Akkumodus sieht die Anzeige wie unten dargestellt aus.

Und die Markierung  blinkt im Abstand von 1 Sekunde.




Hinweis: Bei I/P-V<40V wird als Eingangsspannung "000" angezeigt.

Im Aus-/Lademodus sieht die Anzeige wie unten dargestellt aus.



Hinweis: Die Ausgangsspannung wird im Aus-/Lademodus immer als "000" dargestellt.

Im Fehlermodus sieht die Anzeige wie unten dargestellt aus. Nur "FAULT" und "0" werden angezeigt.



1. Lastniveaudefinition:

Lastniveau	Lastbalkenanzeige
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Definition der Akkukapazität:

Batterieniveau:

	Batterieniveau < 20%
	$20\% \leq \text{Batterieniveau} < 40\%$
	$40\% \leq \text{Batterieniveau} < 60\%$
	$60\% \leq \text{Batterieniveau} < 80\%$
	$80\% \leq \text{Batterieniveau}$

3. Bei Überlast blinkt die Markierung im Abstand von 1 Sekunde.




4. Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Markierung im Abstand von 1 Sekunde.




4.4. Rückseite der PowerWalker VI SH und SHL Serie

DE


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ AC-Eingang
- ❷ RJ11 Modem-/Telefonleitung Schutz
- ❸ 4*IEC-Ausgang / 2xEU Ausgang


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ AC-Eingang
- ❷ 6*IEC Ausgang or 2* IEC & 2* Schuko Ausgang or 2* IEC & 2*French Ausgang
- ❸ USB-Anschluss
- ❹ RJ45 LAN-/Modem-/Telefonleitung-Schutz
- ❺ Unterbrecher


5. Installation und erste Inbetriebnahme



Bitte überprüfen Sie das Gerät vor der Installation. Vergewissern Sie sich, dass keine Teile beschädigt sind.


I: Platzierung & Lagerbedingungen

Installieren Sie die USV in einem geschützten Bereich, der eine angemessene Luftzirkulation um das Gerät herum bietet und frei von starkem Staub, korrosiven Dämpfen und leitfähigen Verunreinigungen ist. Halten Sie einen Abstand von mindestens 20cm zu anderen Geräten ein, um Störungen zu vermeiden. Betreiben Sie die USV NICHT bei Temperaturen außerhalb von 0-40° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 0-90%.



II: Anschluss an das Stromnetz und Aufladen

Schließen Sie das AC-Eingangskabel an eine 2-polige, 3-adrige geerdete Wandsteckdose an. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir, die Batterie vor dem ersten Gebrauch mindestens 6 Stunden ohne Last aufzuladen (ohne dass elektrische Geräte wie Computer, Monitore usw. angeschlossen sind). Die Batterie wird vom Gerät aufgeladen, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.



III: Schließen Sie die Verbraucher an

Schließen Sie die Verbraucher an die Ausgangsbuchsen an der Rückseite der USV an. Schalten Sie den Netzschalter der USV ein, damit werden die angeschlossenen Verbraucher von der USV geschützt.




Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.

DE


IV: Anschließen von LAN-Kabel, Modem- oder Telefonleitung zum Überspannungsschutz

Schließen Sie zum Beispiel ein einzelnes Modem- oder Telefonkabel an die mit Überspannungsschutz ausgestattete „IN“ Buchse auf der Rückseite der USV an. Verbinden Sie ein weiteres Telefonkabel von der „OUT“ Buchse aus mit dem Computer.



V: Anschluss des USB-Kabels

Um den USV-Status mit der gebündelten Software zu überwachen, etwa bei automatischer Abschaltung oder Inbetriebnahme der USV, verbinden Sie bitte die USV mit dem beiliegenden USB-Kabel mit dem Computer.




NEVER connect a **laser printer** or **scanner** to the UPS unit, **because in-rush current generated by motor's devices** may cause the damage of the unit.



VI: Gerät EIN/AUS schalten (On/Off)

Schalten Sie die USV durch Drücken des Netzschalters ein. Schalten Sie die USV durch erneutes Drücken des Netzschalters aus.



6. Funktionen & Betrieb

I: DC-Startfunktion

Mit der DC-Startfunktion kann die USV ohne Wechselstromzufuhr eingeschaltet werden, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie die Netztaste, um die USV einzuschalten.

II: AVR (Automatische Spannungsregelung):

Falls die Qualität der einkommenden Stromversorgung schlecht ist, gleicht die AVR eine niedrige oder hohe Eingangsspannung aus. Die Spannung, mit der die Verbraucher versorgt werden, liegt im normalen Bereich.

III: Automatischer Neustart bei Wechselstromwiederherstellung.


IV: Audio-Meldung

<u>Alarmton</u>	<u>Zustand</u>
Ertönt alle 10 Sekunden	Akkumodus
Alarmton jede Sekunde	Niedriger Batteriestand
Ertönt alle 0,5 Sekunden	Überlast
Ertönt kontinuierlich	Fehler

V: HID-Unterstützung (Human Interface Device)


- Die USV unterstützt die Kommunikation mit generischen Treibersoftware des Betriebssystems. Der Benutzer ist in der Lage die Basisfunktionen der USV zu kontrollieren und zu überwachen ohne WinPower zu installieren. Wenn die USV mit einem USB Kabel an einen Windows PC angeschlossen wird, erscheint ein Batteriesymbol in der Taskleiste neben der Uhrzeit. Beim Klicken auf das Symbol erhalten Sie Informationen bezüglich Laden/Entladen, verbleibende Kapazität des Akkus usw.

Ladezustand





Entladezustand





- Sie können einstellen, ob sich Ihr System bei niedrigem bzw. kritischem Batteriestand in den Schlafmodus versetzen oder herunterfahren soll; oder ob es gar nichts machen soll.



- Für mehr Überwachungs- und Kontrollfunktionen, installieren Sie bitte die Winpower Software mit HID Unterstützung.

VI: Leistungsstarkes Ladegerät

- Die USV ist ausgestattet mit einem Ladegerät, das Ihren Akku in sehr kurzer Zeit aufladen kann. Ein leerer Akku kann in 2-4 Stunden bis zu 90% seiner Kapazität geladen werden.

VII: Small Load detection (Erkennung geringer Lasten)

- Die USV erkennt selbst geringste Lasten (z.B. einen Router mit nur 4W) und gewährleistet bei einem Stromausfall die maximale Backup-Dauer.

7. Softwareinstallation auf Ihrem Computer

Angeschlossen über USB an einen PC oder Notebook ermöglicht die Software die Kommunikation zwischen der USV und dem Computer. Die USV-Software überwacht den Zustand der USV, schaltet das System ab, bevor der USV-Strom verbraucht ist, und ermöglicht eine Fernüberwachung der USV über ein Netzwerk (dadurch können Sie Ihr System effizienter verwalten). Bei einem Stromausfall oder bei niedrigem Batteriestand der USV führt die USV alle notwendigen Schritte, ohne Eingreifen des Systemadministrators, durch. Zusätzlich zur automatischen Dateisicherungs- und Abschaltfunktion können auch Warnmeldungen per Pager, E-Mail usw. versendet werden.

- Verwenden Sie die beiliegende CD und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die WinPower-Software zu installieren.
- Geben Sie bei der Installation der Software folgende Seriennummer ein: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Nachdem die Software erfolgreich installiert wurde und die Kommunikation mit der USV hergestellt wurde, erscheint ein grünes Symbol im Infobereich.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Überwachungssoftware zu verwenden (siehe oben).
- Sie können Abschaltung und Hochfahren der USV festlegen und den USV-Status per PC überwachen.
- Genaue Informationen dazu finden Sie im E-Benutzerhandbuch der Software.



Check winpower.powerwalker.com from time to time to get the latest version of monitoring software.

8. Wartung

I. Allgemein

Die USV ist praktisch wartungsfrei: Sorgen Sie für die richtigen Umgebungsbedingungen und halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub.

II. Sicherungen

Falls die Wechselstromsicherung defekt ist, stellen Sie sicher, dass sie durch eine kompatible Sicherung des gleichen Fabrikats und Typs ersetzt wird.

Schließen Sie die Batterien niemals kurz. Legen Sie bei Arbeiten mit den Batterien Uhren, Ringe und andere Metallgegenstände ab und verwenden Sie nur isoliertes Werkzeug.

III. Batterien



Read all safety rules before replacing the battery.

Verwenden Sie beim Austauschen nur Batterien mit genau denselben Spezifikationen.

9. Problembehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Es leuchtet keine LED auf der Vorderseite.	1. Schwache Batterie	1. Laden Sie die Batterie bis zu 8 Stunden lang auf.
	2. Batterie defekt	2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine vom gleichen Typ
	3. Der Einschalter wurde nicht gedrückt.	3. Drücken Sie erneut die Netztaiste.
Alarmsummeer piept kontinuierlich, obwohl die Wechselstromversorgung normal ist.	Überlast an der USV.	Überprüfen Sie, ob die Last nicht die angegebene Kapazität der USV übersteigt.
Verkürzte Sicherungszeit während eines Stromausfalls.	1. Überlast an der USV.	1. Trennen Sie weniger wichtige Verbraucher ab.
	2. Batteriespannung ist zu niedrig.	2. Laden Sie die Batterie mindestens 8 Stunden lang auf.
	3. Batterie wegen zu hoher oder fehlerhafter Bedienung defekt	3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine vom gleichen Typ.
Stromversorgung ist normal, aber LED blinkt.	Netzkabel ist locker.	Schließen Sie das Netzkabel richtig an.

Falls Störungsfälle auftreten, die nicht oben aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Servicepersonal.

10. Spezifikationen

Modell	650	850	1200	2200
CAPACITY	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
EINGANG				
Spannung	230 VAC			
Spannungsbereich	170~280 VAC			
AUSGANG				
Spannung	230 VAC			
Spannungsreglung	+/-10% (Battery mode)			
Frequenzbereich	50/60Hz			
Frequenzreglung	±1Hz (Battery mode)			
Übertragungszeit	Typical 4-8ms			
Wellenform	Modified Sine Wave			
SCHUTZ				
Vollständiger Schutz	Vollständiger Schutz			
UMGEBUNG				
Luftfeuchtigkeit	0-90 % RH bei 0° bis 40° C (nicht-kondensierend)			
Geräuschpegel	Weniger als 40dB			45dB
Software				
Überwachungssoftware	WinPower (in Lieferung enthalten)			
BATTERIE				
Typ & Anzahl	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Aufladezeit	2-4 Stunden auf 90% Kapazität			
Notstromversorgungszeit (angenommen 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
PHYSIKALISCH				
LCD-Anzeige	VI SH Serie: Grüne LED (AC Modus, Backup Modus) VI SHL Serie: LCD-Anzeige			
Ausgang	VI SH/SHL: 2 x Schuko Typ F (DE) VI SH/SHL FR: 2 x Shuko Typ E (FR) VI SH/SHL IEC: 4 x IEC Ausgang		VI SH/SHL: 2 x Schuko Typ F + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x Shuko Typ E + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC Ausgang	
Stecker	USB-Anschluss, RJ11 Überspannungsschutz		USB-Anschluss, RJ45 Überspannungsschutz	
Abmessungen (TxBxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
GEWICHT				
Nettogewicht	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

Onduleur en ligne interactif

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Guide de démarrage rapide

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

GARDEZ CES INSTRUCTIONS – Ce manuel contient des instructions importantes pour les séries PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH et VI 650/850/1200/2200 SHL qui doivent être respectées pendant l'installation et la maintenance de l'onduleur et des batteries.

- Ce produit a spécialement été conçu pour être utilisé avec des ordinateurs et, par conséquent, il n'est pas recommandé pour être utilisé avec un équipement médical ou de survie quel qu'il soit, ni avec tout autre équipement spécifique important.
- Ne branchez pas d'appareils électriques comme des sèche-cheveux, des fours à micro-ondes ou des aspirateurs dans l'onduleur.
- Ne raccordez pas l'onduleur à une rallonge électrique ou à un supprimeur de surtension.
- Ne branchez pas l'entrée de l'onduleur à sa propre sortie.
- Le branchement dans tout autre type de réceptacle qu'un réceptacle à deux pôles, trois fils avec mise à la terre peut engendrer un risque de choc électrique et viole la réglementation électrique locale.
- Afin de réduire le risque de surchauffe de l'onduleur, ne couvrez pas ses orifices d'aération.
- Cet appareil est prévu pour être installé dans un environnement contrôlé (température contrôlée, à l'intérieur et dans une pièce exempte de contaminants conducteurs). Évitez d'installer l'onduleur dans des endroits où de l'eau est présente (stagnante ou courante) et où l'humidité est excessive et ne l'utilisez pas dans les environnements suivants :
 - Toute zone où se trouve du gaz combustible, des substances corrosives ou une densité de poussière élevée.
 - Toute zone dont la température est extrêmement élevée ou basse (supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C) et où le taux d'humidité dépasse 90 %.
 - Toute zone directement exposée aux rayons directs du soleil ou proche d'appareils de chauffage.
 - Toute zone sujette à de fortes vibrations.
 - A l'extérieur.
- La prise de courant doit se trouver près de l'équipement et être facilement accessible. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton OFF (Arrêt) et débranchez le cordon électrique de l'alimentation secteur afin de désactiver correctement l'onduleur.
- La mise en court-circuit de l'onduleur représente des risques tels que les chocs électriques ou les incendies. C'est la raison pour laquelle aucun liquide ou corps étrangers ne doit pénétrer à l'intérieur de l'onduleur. Il est interdit de placer des récipients d'eau (comme un verre d'eau par exemple) ou tout autre récipient rempli de liquide sur le dessus de l'onduleur, afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez pas l'onduleur à une capacité de charge nominale supérieure à celle qui le caractérise.
- Débranchez l'onduleur avant de le nettoyer et n'utilisez pas de détergent liquide ou en spray.
- Risque de choc électrique, ne tentez pas de démonter l'appareil. Il n'y a aucune pièce que l'utilisateur puisse réparer à l'intérieur de l'appareil. Faites appel à un technicien qualifié pour toute réparation.
- Si l'onduleur doit être entreposé pour une période prolongée, il est recommandé de recharger les batteries une fois par mois pendant 24 heures (en raccordant l'onduleur à une prise de courant, interrupteur sur "ON" (Marche)), afin d'éviter que la batterie ne se décharge complètement.

- En cas de fumée sortant de l'appareil, coupez rapidement l'alimentation secteur et prenez contact avec le distributeur.
- L'onduleur contient une/deux batteries de grande capacité. Il ne faut donc pas ouvrir le boîtier, sachant qu'il y a sinon risque de chocs électriques. Si une révision ou un remplacement de la batterie sont nécessaires, veuillez contacter le distributeur
- La révision des batteries doit être assurée ou dirigée uniquement par du personnel bien informé sur les batteries et les précautions requises. Maintenez les personnes non autorisées éloignées des batteries.
- Une batterie représente un risque de choc électrique et de court-circuit à tension élevée. Les précautions suivantes doivent être respectées en cas d'intervention sur des batteries :
 - Retirez votre montre, bagues ou autres objets métalliques.
 - Utilisez des outils avec poignée isolée et portez des gants et des chaussures en caoutchouc.
 - Ne posez pas d'outils ni de pièces métalliques sur les batteries.
 - Débranchez la source de rechargement avant de connecter ou de déconnecter les bornes des batteries.
- Pour le remplacement des batteries, utilisez le même type et le même nombre de batteries plomb-acide scellées.
- La température ambiante maximale nominale est de 40 °C.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Elles pourraient exploser.
- N'ouvrez, ni ne détruisez pas la ou les batteries. L'électrolyte qui s'écoule des batteries est dangereux pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.
- Le symbole Φ sur l'étiquette signalétique représente la phase.
- Cet équipement électrique de type A, doté d'une batterie déjà installée par le fournisseur, peut être installé et manipulé par du personnel non spécialisé.
- Au cours de l'installation de cet équipement il faudra vérifier que la somme des courants de fuite de l'onduleur et des appareils raccordés ne dépasse pas 3,5 mA.
- Attention, risque de choc électrique. Une tension dangereuse demeure accessible en raison de l'alimentation de la batterie, même lorsque l'appareil est débranché du secteur. L'alimentation de la batterie doit par conséquent être débranchée des pôles positif et négatif de la batterie lorsque l'entretien ou une intervention de révision à l'intérieur de l'onduleur sont nécessaires.
- Si un incendie se produit à proximité, utilisez des extincteurs à poudre. L'utilisation d'extincteurs à eau peut entraîner un risque de choc électrique.

Ce produit est conforme à la réglementation européenne en matière de sécurité et d'environnement.

Si le moment est venu de vous débarrasser de votre produit, veuillez recycler tous les composants qui peuvent l'être. Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! Veuillez les recycler en les déposant dans le point de collecte le plus proche. Ensemble, nous pouvons contribuer à la protection de l'environnement.



1. Introduction

Les appareils de la **gamme PowerWalker VI SH/SHL** sont des onduleurs en ligne, interactifs, intelligents et compacts (Système d'alimentation sans coupure) conçus pour protéger votre ordinateur personnel ou les équipements électroniques sensibles de toutes les formes d'interférences électriques, y compris les pannes de courant totales. Ils sont équipés de nombreuses fonctionnalités permettant aux équipements connectés de fonctionner plus longtemps et de façon plus fiable.

EN

2. Descriptif des caractéristiques

- Commandes par microprocesseur, simple à utiliser et à installer afin de maximiser la fiabilité et l'efficacité
- Équipé d'une fonction Boost et de Régulation automatique de tension intégrées
- support HID – les pilotes O/S standards supportent les fonctionnalités de base sans qu'il soit pour autant nécessaire d'installer un logiciel PowerWalker
- Fonction Démarrage à froid
- Fonction Alimentation écologique pour économiser l'énergie
- Redémarrage automatique lors du rétablissement du courant.
- Protection contre les surcharges de courant alternatif
- Protection de lignes RJ11/RJ45 (entrée/sortie) LAN/Modem/Téléphone

3. Contenu de l'emballage

L'emballage doit comporter les éléments suivants :


 Onduleur	 Câble USB	 Cordon d'alimentation secteur (ne concerne pas les modèles VI 650/850 SH/SHL FR et Schuko, qui ont un câble d'entrée fixe)
 CD logiciel	 Manuel d'instructions	 Câble IEC (uniquement pour les modèles IEC outlet)

4. Vue d'ensemble du produit

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Panneau Avant:

VI 650/850 SH



- ❶ port USB
- ❷ Voyants
Mode CA : allumé en vert
Mode batterie : clignotant en vert
- ❸ MARCHE/ARRÊT

VI 1200/2200 SH




- ❶ MARCHE/ARRÊT

Voyants


- ❷ Normal : clignotant en vert
- ❸ Mode batterie : clignotement en jaune
- ❹ Mode CA : allumé en vert
- ❺ Mode panne : allumé en rouge

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Panneau Avant



VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

4.3. Écran de PowerWalker VI SHL serie

EN

Lorsque l'écran LCD démarre, il affiche toutes les informations pendant 3 secondes.



En mode Normal, l'affichage est comme suit.



En mode AVR (Régulation Automatique de Tension), l'affichage est comme suit. Et le symbole  clignote toutes les secondes.



En mode Batterie, l'affichage est comme suit. Et le symbole  clignote toutes les secondes.



Remarque : Si I/P-V<40V, la tension d'entrée affiche "000"

En mode Arrêt Charge, l'affichage est comme suit.



Remarque : la tension de sortie affiche toujours "000" en mode Arrêt Charge.

En mode Défaut, l'affichage est comme suit. Caractère "FAULT" et "0" uniquement.



1. Définition du niveau de charge :

Niveau de charge	Barre indicatrice de charge
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Définition de la capacité de la batterie :

Niveau de la batterie :

	Batterie < 20%
	$20\% \leq \text{Batterie} < 40\%$
	$40\% \leq \text{Batterie} < 60\%$
	$60\% \leq \text{Batterie} < 80\%$
	$80\% \leq \text{Batterie}$

3. En cas de surcharge, le symbole clignote toutes les secondes.




4. Si la batterie est déchargée, le symbole clignote toutes les secondes.




4.4. Panneau Arrière de PowerWalker VI SH et SHL serie

EN


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ Entrée CA
- ❷ RJ11 Protection Ligne
Modem/Téléphone
- ❸ 4*IEC sortie or 2* Schuko
sortie or 2*French sortie


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ Entrée CA
- ❷ 6*IEC sortie or 2* IEC & 2* Schuko sortie or 2* IEC & 2*French sortie
- ❸ Port USB
- ❹ Protection Ligne RJ45 LAN/Modem/Téléphone
- ❺ Disjoncteur


5. Installation et démarrage initial



Avant l'installation, veuillez inspecter l'appareil. Vérifiez qu'aucun élément n'est endommagé.

I : Conditions pour le positionnement et le rangement


Installez l'onduleur dans une zone protégée, exempte de poussières, de fumées corrosives et de contaminants conducteurs et suffisamment aérée autour de l'appareil. Éloignez l'onduleur d'au moins 20 cm des autres appareils pour éviter les interférences. N'utilisez PAS l'onduleur dans des endroits où la température dépasse la plage de 0 à 40 °C et où d'humidité relative dépasse la plage de 0 à 90 %.



II : Raccordement au secteur et rechargement

Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale à 2 pôles, 3 fils et reliée à la terre. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous conseillons, avant la première utilisation, de recharger la batterie au moins 6 heures à vide (sans aucun appareil électrique branché comme un ordinateur ou un écran par exemple).

L'appareil charge sa batterie quand il est branché au secteur.



III : Raccordement des appareils

Branchez les appareils dans les prises de sortie situées sur le panneau arrière de l'onduleur. Mettez simplement l'interrupteur d'alimentation de l'onduleur sur marche pour que les appareils branchés à l'onduleur soient protégés par ce dernier.




Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.

EN


IV : Raccorder le câble LAN, la ligne modem ou téléphonique afin de les protéger contre les surtensions

Raccordez par exemple une ligne modem ou téléphonique seules dans la prise "IN" (ENTREE) protégée contre les surtensions située à l'arrière de l'onduleur. Raccordez la prise de sortie "OUT" à l'aide d'un autre câble de ligne téléphonique.



V : Raccorder le câble USB

Pour surveiller l'état de l'onduleur, tel que son arrêt son démarrage intempestif, à l'aide du logiciel fourni, raccordez l'onduleur à un PC à l'aide du câble USB fourni.







NEVER connect a laser printer or scanner to the UPS unit, because in-rush current generated by motor's devices may cause the damage of the unit.



VI : Allumer/éteindre l'appareil

Allumez l'onduleur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. Éteignez l'onduleur en appuyant à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation.



6. Fonctions et Fonctionnement

I : Fonction Démarrage CC

La fonction Démarrage CC permet de démarrer l'onduleur lorsque l'alimentation secteur est indisponible et que la batterie est complètement pleine. Appuyez simplement sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer l'onduleur.

II : Régulation automatique de tension (AVR)

Si la qualité du courant entrant est faible, le régulateur automatique booste les tensions entrantes faibles et réduit les plus fortes. La charge reçoit ainsi une tension située dans la gamme normale.

III : Redémarrage automatique lors du rétablissement du courant


IV : Indicateur sonore

<u>Alarme sonore</u>	<u>Situation</u>
Retentit toutes les 10 secondes	Mode Batterie
Retentit toutes les secondes	Batterie faible
Retentit toutes les 0,5 secondes	Surcharge
Signal sonore ininterrompu	Défaillance

V: Support HID (Human Interface Device)


- UPS permet la communication avec les pilotes courants. L'utilisateur peut contrôler et surveiller les fonctions de base UPS sans qu'il soit nécessaire d'installer WinPower. Quand UPS est connecté à un ordinateur windows par un câble USB, un icône de batterie apparaîtra dans la barre système près de l'horloge. En cliquant sur cet icône vous obtiendrez des informations générales (p.ex. en état de charge/en état de décharge, capacité restante de la batterie).

en état de charge





en état de décharge





- Possibilité de passage en mode sommeil/hibernation/arrêt OS quand la charge de la batterie est faible ou critique.



- Afin d'obtenir plus d'informations et de surveillance, veuillez utiliser le logiciel Winpower qui supporte HID.

VI: Chargeur puissant

- UPS est équipé d'un chargeur puissant permettant de recharger les batteries en très peu de temps. Seules 2-4h sont nécessaires pour atteindre un niveau de batterie de 90% après une décharge complète des batteries.

VII: Détection petites charges

- UPS trouve mêmes les charges très petites (p.ex. les routeurs qui peuvent nécessiter seulement 4W) et les soutient avec de l'électricité pendant un délai maximal en cas de panne d'électricité.

7. Installation du logiciel sur votre PC

Après le raccordement USB à un ordinateur ou à un notebook, le logiciel permet la communication entre l'onduleur et l'ordinateur. Le logiciel de l'onduleur surveille l'état de ce dernier, arrête le système avant épuisement de l'onduleur et peut également surveiller l'onduleur à distance par l'intermédiaire du réseau (ce qui permet une gestion plus efficace du système par l'utilisateur). En cas de coupure de courant ou si la batterie de l'onduleur est déchargée, l'onduleur entreprend toutes les actions nécessaires sans que l'administrateur du système ait à intervenir. En plus des fonctions de sauvegarde automatique du fichier et de coupure du système, il peut également envoyer des messages d'avertissement sur pagers ou par e-mail etc...

- Utilisez le CD fourni et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel WinPower.
- **Entrez le numéro de série suivant pour installer le logiciel : 511C1-01220-0100-478DF2A**
- Une fois le logiciel correctement installé, la communication avec l'onduleur est établie et une icône verte apparaît dans la barre d'état.
- Double cliquez sur l'icône pour utiliser le logiciel de surveillance (comme indiqué ci-dessus).
- Vous pouvez planifier l'arrêt/le démarrage de l'onduleur et surveiller son état sur le PC.
- Pour obtenir des instructions détaillées reportez-vous au manuel électronique dans le logiciel.



Check www.powerwalker.com/?page=winpower from time to time to get the latest version of monitoring software.

8. Entretien

I. Généralités

L'onduleur est sans entretien : respectez les conditions environnementales et maintenez les orifices d'entrée et de sortie d'aération exempts de poussière.

II : Fusibles

Si le fusible de l'alimentation secteur est défectueux, assurez-vous de le remplacer par un fusible compatible de même fabrication et de même type.

Ne court-circuitez jamais les batteries. Lorsque vous intervenez sur les batteries, retirez votre montre, vos bagues et tous les autres objets métalliques et n'utilisez que des outils isolés.

III : Batteries



Read all safety rules before replacing the battery.

Lors du remplacement des batteries, n'utilisez que des batteries de spécifications strictement identiques.

9. Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Aucun voyant ne s'allume sur le panneau avant.	1. Batterie vide.	1. Rechargez la batterie jusqu'à 8 heures.
	2. Batterie défectueuse.	2. Remplacez-la par une batterie de même type.
	3. L'interrupteur d'alimentation n'a pas été enfoncé.	3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
L'alarme sonore retentit sans arrêt alors que l'alimentation CA est normale.	Surcharge de l'onduleur.	Vérifiez que la charge correspond à la capacité de l'onduleur spécifiée dans les caractéristiques.
En cas de panne de courant, la durée du secours est trop courte.	1. Surcharge de l'onduleur.	1. Retirez des appareils non critiques.
	2. La tension de la batterie est trop faible.	2. Rechargez la batterie jusqu'à 8 heures.
	3. Batterie en défaut à cause de la température de l'environnement de fonctionnement trop élevée ou d'une mauvaise utilisation de la batterie.	3. Remplacez-la par une batterie de même type.
L'alimentation secteur est normale, mais le voyant clignote.	Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Rebranchez le cordon d'alimentation correctement.

En cas de situations anormales autres que celles listées ci-dessus, contactez immédiatement le personnel de maintenance.

10. Specifications

Modèle	650	850	1200	2200
CAPACITE	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
ENTRÉE				
Tension	230 VAC			
Plage de tensions	170~280 VAC			
SORTIE				
Tension	220/230/240 V CA			
Régulation de tension	+/-10% (Mode Batterie)			
Plage de fréquences	50/60Hz			
Régulation de fréquence	± 1Hz (Mode Batterie)			
Délai de transfert	Type 4 à 8 ms			
Forme d'onde	Onde sinusoïdale modifiée			
PROTECTION				
Protection complète	Protection contre le déchargement et les surcharges			
ENVIRONNEMENT				
Humidité	0 à 90 % HR entre 0° et 40 °C (sans condensation)			
Niveau de bruit	Moins de 40 dB			45dB
Logiciel				
Logiciel de surveillance	WinPower (fourni)			
BATTERIE				
Type et nombre	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Temps de charge	2-4 heures pour récupérer 90 % de capacité			
Durée du secours (100W env)	16 min	20 min	30 min	50 min
PHYSIQUE				
Affichage LCD	VI SH Serie: Green LED (AC Mode, Backup Mode) VI SHL Series: LCD Écran			
Sortie	VI SH/SHL: 2 x Schuko sortie VI SH/SHL FR: 2 x French sortie VI SH/SHL IEC: 4 x IEC sortie		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x French + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC sortie	
Prise	Port USB, Protection surtension RJ11		Port USB, Protection surtension RJ45	
Dimensions (PxLxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
POIDS				
Poids net	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

Line Interactive UPS

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Instrukcja obsługi

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE – Niniejszy podręcznik zawiera ważne instrukcje dla serii PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH and VI 650/850/1200/2200 SHL, które należy wykonywać podczas instalacji i konserwacji urządzenia i akumulatorów.

- Ten produkt jest przeznaczony specjalnie do komputerów PC i nie zaleca się używania go w systemach podtrzymywania życia lub innych istotnych urządzeniach.
- Nie należy podłączać urządzeń gospodarstwa domowego, takich: jak suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz
- Nie podłączaj listwy zasilającej lub tłumika przepięć do UPS.
- Nie podłączaj UPS'a do jego własnego wyjścia.
- Podłączenie do innego źródła zasilania niż do dwubiegunowego, uziemionego trzecim przewodem gniazda elektrycznego może spowodować porażenie prądem jak i również naruszenie lokalnych przepisów elektrycznych..
- Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania Ups'a, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone do montażu w kontrolowanym środowisku (temperatura kontrolowana, obszar wewnątrz budynku, bez zanieczyszczeń przewodzących). Unikaj instalowania systemu zasilania awaryjnego w miejscach, w których obecna jest stojąca lub bieżąca woda lub wysoka wilgotność i nie używać go w żadnym z poniższych środowisk:
 - Miejsca, w których obecne są palne gazy, substancje powodujące korozję lub duże ilości pyłu.
 - Jakiegokolwiek obszary o wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperaturze (powyżej 40°C lub poniżej 0°C) i wilgotności przekraczającej 90%.
 - Jakiegokolwiek obszary wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie lub zbliżone do jakichkolwiek urządzeń grzewczych.
 - Obszary o mocnych wibracjach.
 - Obszary na zewnątrz.
- Gniazdo sieciowe z którego zasilany jest system zasilania awaryjnego powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. W razie nagłego wypadku, należy nacisnąć przycisk OFF i odłączyć przewód zasilający od zasilacza sieciowego, aby prawidłowo wyłączyć UPS'a.
- Wewnętrzne zwarcie systemu podtrzymywania napięcia prowadzi do zagrożeń takich jak: porażenie prądem lub pożar, dlatego nie można stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z wodą (np.szklanki), aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.
- Proszę nie przekraczać wartości znamionowej zasilacza.
- Przed czyszczeniem odłączyć zasilanie i nie używać środków płynnych oraz natrysku.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem. Po odłączeniu tego urządzenia od sieci, akumulator nadal może podtrzymywać niebezpieczny poziom napięcia. Dlatego też, jeśli konieczne są prace konserwacyjne lub serwisowe wewnątrz urządzenia, należy odłączyć dodatni i ujemny biegun akumulatora.

- Jeśli system zasilania awaryjnego jest magazynowany przez długi czas, zaleca się naładowanie akumulatorów (przez podłączenie urządzenia do zasilania i włączenie przełącznika na pozycję "ON") raz w miesiącu, przez 24 godziny, aby uniknąć ich rozładowania.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, jak najszybciej odłącz zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem.
- System zasilania awaryjnego zawiera jeden lub dwa akumulatory o dużej pojemności. Nie należy więc otwierać obudowy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Jeśli wymagany jest jakikolwiek przegląd lub wymiana akumulatora, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywane lub nadzorowane przez osoby znające się na akumulatorach i wymaganych środkach ostrożności. Nieautoryzowane osoby nie powinny zbliżać się do akumulatorów.
- Akumulator stwarza ryzyko porażenia prądem i zwarcia z przepływem prądu o wysokim natężeniu. Podczas pracy z akumulatorami należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
 - Zdejmij z ręki zegarek, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 - Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytyami oraz zakładaj gumowe rękawice i buty z gumową podeszwą.
 - Nie kładź narzędzi ani metalowych przedmiotów na wierzchu baterii.
 - Odłącz źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
- Akumulatory należy wymieniać na akumulatory tego samego typu i o tej samej liczbie zapieczętowanych komór elektrolitu.
- Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia to 40°C.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą wybuchnąć.
- Nie otwieraj i nie rozbijaj akumulatorów. Wyciek elektrolitu jest szkodliwy dla skóry i oczu.
- Ikona Φ na tabliczce znamionowej oznacza fazy.
- To urządzenie typu A do podłączenia do sieci ma już zainstalowany przez sprzedawcę akumulator. Może być zainstalowane przez operatora i obsługiwane przez osoby bez przeszkolenia.
- Podczas instalacji sprzętu należy upewnić się, że suma prądów upływowych systemu zasilania awaryjnego i podłączonych obciążeń nie przekracza 3,5mA.
- Jeśli w pobliżu pojawi się ogień, używaj suchych środków gaśniczych. Użycie płynnych środków gaśniczych może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.

Ten produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska.

Gdy urządzenie ma zostać wyrzucone, poddaj wszystkie możliwe elementy recyklingowi. Baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi! Należy je poddać recyklingowi w lokalnym punkcie recyklingu. Możemy wspólnie chronić nasze środowisko.



1. Wprowadzenie

PowerWalker VI SH and VI SHL serie to inteligentne, niewielkie, interaktywne urządzenia systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych przed wszelkimi formami zakłóceń w dostawach prądu oraz całkowitymi awariami zasilania. Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji, które umożliwiają dłuższe i pewniejsze działanie całego podłączonego sprzętu.

2. Opis funkcji

- Łatwy w obsłudze i instalacji, wyposażony w sterowanie mikroprocesorowe, aby zmaksymalizować niezawodność i wydajność.
- Wyposażony w stabilizator napięcia (AVR).
- Wsparcie HID – domyślne sterowniki systemowe zapewniają podstawową funkcjonalność bez potrzeby instalacji oprogramowania PowerWalker
- Funkcja zimnego startu.
- Automatyczny restart przy powrocie zasilania.
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Wejście/wyjście LAN/Modem/Zabezpieczenie linii telefonicznej (RJ11/RJ45).

3. Zawartość zestawu

Wewnątrz opakowania powinny znajdować się następujące elementy:



UPS



Kabel USB



Przewód zasilający
(nieдоступny dla VI 650/850
SH/SHL FR i Schuko, które
posiadają wbudowany kabel)



Płyta CD z oprogramowaniem



Instrukcja Obsługi




Kabel IEC
(tylko dla modeli z wyjściami IEC)

4. Omówienie produktu

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Przedni Panel:

VI 650/850 SH



- ❶ port USB
- ❷ diody LED
Tryb zasilania z sieci AC: zielone światło ciągłe
Tryb baterii: zielone światło migające
- ❸ Power ON/OFF


VI 1200/2200 SH




- ❶ Power ON/OFF
- Diody LED**
- ❷ Normal: zielone światło
 - ❸ Tryb baterii: żółte światło migające
 - ❹ Tryb zasilania z sieci AC: zielone światło
 - ❺ Błąd UPS: czerwone światło migające

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Przedni Panel




VI 650/850 SHL



VI 1200/2200 SHL

4.3. Wyświetlacz dla serii PowerWalker VI SHL

Przy włączeniu urządzenia ekran LCD wyświetli wszystkie informacje przez 3 sekundy..




Gdy urządzenie pracuje w trybie normalnym wyświetla następujące informacje



Gdy urządzenie pracuje w trybie AVR wyświetla następujące informacje. I znak  będzie obracał się co sekundę



Gdy urządzenie pracuje w trybie baterii wyświetla następujące informacje. I znak  będzie obracał się co sekundę.



Uwaga: Jeśli $I/P-V < 40V$, napięcie wejściowe wyświetlane będzie jako "000".

Gdy tryb ładowania jest wyłączony wyświetla następujące informacje.



Uwaga: napięcie wyjściowe zawsze jest wyświetlane jako "000" gdy tryb ładowania jest wyłączony.

Gdy urządzenie pracuje w trybie awaryjnym wyświetli następujące informacje.



1. Poziom obciążenia baterii:

Poziom obciążenia	Wskaźniki obciążenia baterii
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Poziom naładowania baterii:

Poziom naładowania baterii:

	Bateria < 20%
	$20\% \leq \text{Bateria} < 40\%$
	$40\% \leq \text{Bateria} < 60\%$
	$60\% \leq \text{Bateria} < 80\%$
	$80\% \leq \text{Bateria}$

PL


3. Gdy urządzenie jest przeciążone znak będzie migać co sekunde.



4. Gdy poziom baterii jest niski znak będzie migać co sekunde.



4.4. Tyłne Panel dla serii PowerWalker VI SH i SHL



5. Instalacja i konfiguracja początkowa


PL



Sprawdź urządzenie przed instalacją. Upewnij się, że nie jest uszkodzone. Nie podłączaj listwy zasilającej lub rozdzielacza do systemu zasilania awaryjnego.




I: Warunki instalacji i przechowywania

Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym miejscu, wolnym od nadmiaru kurzu i z odpowiednim przepływem powietrza. Ustaw urządzenie UPS przynajmniej 20 cm od innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń. NIE uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatury przekraczają zakres 0-40° C, a wilgotność względna przekracza 0-90 %..



II: Podłączanie do sieci i ładowanie

Podłącz przewód zasilający do gniazdka w ścianie. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, zalecamy ładowanie baterii co najmniej 6 godzin, bez obciążenia (bez urządzeń elektrycznych, takich jak komputery, monitory, itp.) podłączonego przed pierwszym użyciem. Urządzenie podłączone do sieci ładuje akumulatory.



6 hours

III: Podłącz obciążenie


Podłącz urządzenia zewnętrzne do UPSa. Włącz UPS i urządzenia do niego podłączone.



Nie podłączaj listwy zasilającej lub rozdzielacza do systemu zasilania awaryjnego.


IV: Podłącz zabezpieczenie modemu lub telefonu przed przepięciami.

Podłącz jeden przewód modemu lub telefonu do zabezpieczonego przed przepięciami gniazda wejściowego "IN" z tyłu systemu zasilania awaryjnego. Drugim przewodem telefonicznym podłącz gniazdo wyjściowe "OUT" z komputerem.



V: Podłącz przewód USB


W celu monitorowania stanu systemu zasilania awaryjnego (takiego jak automatyczne wyłączenie lub włączenie urządzenia) za pomocą dołączonego oprogramowania, podłącz urządzenie z komputerem za pomocą dołączonego przewodu USB.



NIGDY nie podłączaj drukarki laserowej lub skanera do systemu zasilania awaryjnego, ponieważ UPS ten nie wytwarza czystej fali sinusoidalnej, która wymagana jest do poprawnego działania tych urządzeń. Podłączenie drukarki laserowej lub skanera może spowodować ich uszkodzenie.

VI: Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włącz UPS'a naciskając przycisk zasilania. Wyłącz zasilacz UPS, naciskając ponownie przycisk zasilania.



6. Funkcje

I: Funkcja zimnego startu DC.

Funkcja zimnego startu DC pozwala na uruchomienie awaryjnego system zasilania, gdy zasilanie z sieci jest niemożliwe a bateria jest w pełni naładowana. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania aby włączyć UPS`a.

PL

II: AVR (Automatic Voltage Regulation)

Jeżeli wielkość prądu przychodzącego jest zbyt niska lub zbyt wysoki funkcja AVR dostosuje napięcie do odpowiedniego poziomu.

III: Automatyczny restart przy powrocie napięcia.


IV: Alarm dźwiękowy.

<u>Alarm dźwiękowy</u>	<u>Opis</u>
Dźwięk co 10 sekund	Tryb baterii
Dźwięk co sekundę	Niski poziom baterii
Dźwięk co pół sekundy	Przeciążenie UPS`a
Dźwięk ciągły	Błąd UPS`a


V: Wsparcie dla HID (Human Interface Device)

- UPS posiada wsparcie dla komunikacji z domyślnymi sterownikami systemowymi. Użytkownik ma możliwość sterowania i monitorowania podstawowych funkcji urządzenia bez potrzeby instalacji WinPower. Kiedy UPS zostanie podłączony do komputera kablem USB, system rozpozna urządzenie i wyświetli ikonę zarządzania energią w pasku zadań. Użytkownik będzie mógł ustawić podstawowe parametry UPS i odczytać najważniejsze wartości (poziom naładowania, pozostały czas pracy na baterii).



W trybie ładowania



W trybie baterii



- System Windows pozwala uśpić, zahibernować lub zamknąć OS kiedy zostanie wykryty niski poziom baterii, nawet bez oprogramowania WinPower.



- Aby uzyskać dostęp do większej ilości funkcji, użyj panelu zarządzania energią w systemie operacyjnym, który posiada wsparcie dla UPS.

VI: Silna ładowarka

- UPS został wyposażony w silną ładowarkę, która pozwala naładować baterie w bardzo krótkim czasie. Potrzeba jedynie 2-4 godzin aby naładować baterie do poziomu 90% po całkowitym rozładowaniu baterii.

PL

VII: Detekcja niskiego obciążenia

- UPS wykrywa nawet najmniejsze obciążenia (np. Router może zużywać jedynie 4W) i podtrzymuje napięcie w trybie baterii do maksimum.

7. Instalacja oprogramowania w komputerze.

Podłącz UPS'a do dowolnego portu USB w komputerze, za pomocą dołączonego kabla. Oprogramowanie dołączone na CD umożliwi komunikację między komputerem a UPS'em. Oprogramowanie UPS'a pozwala na monitorowanie stanu urządzenia. Użyj dołączonej płyty CD i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zainstalować oprogramowanie WinPower.

- Wpisz następujący numer seryjny aby zainstalować oprogramowanie: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Po pomyślnym zainstalowaniu oprogramowania, komunikacja została ustalona i ikona pojawi się na pasku system.
- Dwukrotnie kliknij ikonę monitora.
- Możesz zaplanować wyłączenie i włączenie system zasilania awaryjnego oraz monitorować jego stan za pomocą komputera.
- Szczegółowe instrukcje możesz w e-podręczniku w oprogramowaniu.



Na stronie winpower.powerwalker.com możesz pobrać najbardziej aktualną wersję oprogramowania.

8. Konserwacja

I. Ogólne

UPS jest praktycznie urządzeniem bezobsługowym, trzeba dbać tylko o warunki środowiskowe i o wloty i wyloty powietrza czyste od kurzu.

II. Zabezpieczenia

Jeżeli bezpiecznik zasilania jest uszkodzony trzeba go zastąpić bezpiecznikiem tej samej marki i typu.

Nigdy nie zwierać ze sobą baterii. Podczas pracy z baterią, zdjąć zegarek, pierścionki i inne metalowe przedmioty, używać tylko izolowanych narzędzi.

III. Baterie



Przeczytaj wszystkie zasady bezpieczeństwa pracy przy wymianie akumulatora.

Podczas wymiany baterii, należy używać baterii o dokładnie tej samej specyfikacji.

9. Rozwiązywanie problemów

Symptomy	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Dioda na przednim panelu nie świeci się	1. Słaba bateria.	1. Czas ładowania baterii do 8 godzin.
	2. Bateria uszkodzona.	2. Wymienić baterie na baterie tego samego typu.
	3. Włacznik zasilania nie jest włączony.	3. Ponownie naciśnij włacznik zasilania.
Dźwięk alarmowy ciągły gdy zasilanie jest w normie.	Przeciążenie UPS'a.	Upewnij się, że obciążenie jest zgodne z parametrami zasilacza UPS określonymi w specyfikacji.
Po awarii zasilania, czas potrzymania ulega skróceniu.	1. Przeciążenia UPS'a.	1. Odłącz mniej potrzebne urządzenia.
	2. Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.	2. Ładować akumulator przez 8 godzin lub więcej.
	3. Awaria akumulatora wskutek wysokiej temperatury środowiska pracy lub nieprawidłowej pracy na baterii.	3. Wymień baterie na baterie tego samego typu.
Sieć elektryczna jest w normie ale diode LED miga.	Przewód zasilający może być obciążony.	Podłącz ponownie przewód zasilający.

Jeśli występują jakieś nietypowe sytuacje, które nie zostały wymienione powyżej, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

10. Dane techniczne

Model	650	850	1200	2200
WYDAJNOŚĆ	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
Wejście				
Napięcie	230 VAC			
Zakres napięcia	170~280 VAC			
Wyjście				
Napięcie	230 VAC			
Regulacja napięcia	+/-10% (Battery mode)			
Zakres częstotliwości	50/60Hz			
Regulacja częstotliwości	±1Hz (Battery mode)			
Czas przełączenia	Typical 4-8ms			
Kształt fali	Modified Sine Wave			
Zabezpieczenia				
Pełne zabezpieczenie przed:	Rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem.			
Środowisko				
Wilgotność	0-90 % RH @ 0° to 40° C (bez-kondensacji)			
Poziom hałasu	Mniej niż 40dB			45dB
Oprogramowanie				
Program monitorowania	WinPower (included)			
BATERIE				
Typ i liczba	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Czas ładowania	2-4 godzin do 90% pojemności			
Czas potrzymywania (100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
DANE FIZYCZNE				
Sygnalizacja stanu	Seria VI SH: Zielony LED (Tryb AC, Tryb Baterii) Seria VI SHL: Wyświetlacz LCD			
Gniazda	VI SH/SHL: 2 x Schuko VI SH/SHL FR: 2 x French VI SH/SHL IEC: 4 x IEC		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x French + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC	
Złącza	USB port, RJ11 ochrona przeciwprzepięciowa		USB port, RJ45 ochrona przeciwprzepięciowa	
Wymiary (DxWxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
WAGA				
Waga netto	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

UPS interactiva

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Guia de início rápido

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES – Este manual contém importantes instruções relativas aos series PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH and VI 650/850/1200/2200 SHL que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção da UPS e das baterias.

- Este produto foi especialmente concebido para computadores e não se recomenda a sua utilização em qualquer equipamento médico, tipo de sistema de apoio de vida ou qualquer outro equipamento importante.
- Não ligue electrodomésticos, como secadores de cabelo, fornos de micro-ondas ou aspiradores à UPS.
- Não ligue um quadro de ligações ou um supressor de picos à UPS.
- Não ligue a UPS à sua própria saída.
- A ligação a qualquer outro tipo de receptáculo que não seja um receptáculo com ligação à terra de dois pólos e três fios pode resultar num choque eléctrico e na violação dos códigos eléctricos locais.
- Para reduzir o risco de sobreaquecimento da UPS, não tape os orifícios de ventilação da UPS.
- Este dispositivo foi concebido para ser instalado num ambiente controlado (temperatura controlada e interior livre de contaminantes condutivos). Não instale a UPS em locais onde haja água ou excesso de humidade e não deve utilizá-la nos seguintes ambientes:
 - Qualquer área com gás combustível, substâncias corrosivas, ou extremamente poeirentos.
 - Qualquer área com temperatura extraordinariamente elevada ou reduzida (acima de 40 °C ou abaixo de 0 °C) ou com mais de 90% de humidade.
 - Qualquer área exposta a luz solar directa ou perto de quaisquer dispositivos de aquecimento.
 - Qualquer área com intensas vibrações.
 - Exteriores.
- A tomada eléctrica onde ligar a UPS deve encontrar-se perto da mesma e ser de fácil acesso. Na eventualidade de uma emergência, prima o botão OFF (Desactivar) e desligue o cabo eléctrico da corrente CA para desactivar devidamente a UPS.
- Um curto-circuito interno da UPS pode dar origem a perigos como choque eléctrico ou incêndio; por conseguinte, não permita a entrada de líquidos ou objectos dentro da UPS. Não coloque recipientes com água (como copos com água) ou outros recipientes que contenham líquidos em cima da UPS para evitar perigos como choque eléctricos.
- Por favor não ultrapasse a capacidade de carga nominal da UPS.
- Desligue a UPS antes de a limpar e não utilize detergentes líquidos ou em spray na limpeza.
- Risco de choque eléctrico, não desmonte a unidade. Não há componentes internos que possam ser reparados pelo utilizador. Entregue qualquer tarefa de reparação a pessoal devidamente qualificado.
- Se a UPS for armazenada durante um longo período de tempo, recomenda-se que recarregue as baterias (ligando a UPS à rede eléctrica e colocando o interruptor na posição "ON" [Ligada]) uma vez por mês

durante 24 horas para evitar que as baterias descarreguem completamente.

- Se sair fumo do dispositivo, desligue-o imediatamente e isole-o da rede eléctrica, e contacte o distribuidor.
- A UPS contém uma/duas bateria(s) de elevada capacidade. Não remova a cobertura da UPS, pois incorre no perigo de choque eléctrico. Se for necessário um exame interno ou substituição da bateria, contacte o distribuidor.
- A manutenção das baterias deverá ser realizada ou supervisionada por técnicos qualificados e conhecedores das precauções necessárias a ter com as baterias. Mantenha todos os funcionários não autorizados afastados das baterias.
- Uma bateria pode provocar um choque eléctrico e um curto-circuito de elevada intensidade de corrente.

Quando o dispositivo funcionar com baterias, deverá ter em atenção as seguintes precauções:

- Tire relógios, anéis ou outros objectos metálicos das mãos.
- Utilize ferramentas com pegas isoladas, bem como luvas de borracha e botas.
- Não coloque ferramentas ou peças metálicas sobre a parte de cima das baterias.
- Desligue a fonte de carga antes de ligar ou desligar os terminais das baterias.
- Quando substituir as baterias, utilize o mesmo tipo e número de baterias de chumbo e ácido blindadas.
- A temperatura ambiente máxima é de 40 °C.
- Não destrua a(s) bateria(s) no fogo. A bateria pode explodir.
- Não abra ou danifique a bateria ou baterias. Os electrólitos libertados são nocivos para a pele e olhos. O electrólito pode ser tóxico.
- O ícone Φ na etiqueta que identifica as características da bateria é o símbolo de fase.
- Este equipamento conectável do tipo A com as baterias já instaladas pelo fornecedor é instalável pelo utilizador e pode ser utilizado por leigos.
- Quando este equipamento for instalado, deve assegurar-se que a soma das correntes de fuga da UPS e das cargas conectadas não excede os 3,5 mA.
- Atenção, existe o perigo da ocorrência de um choque eléctrico. Quando desligar esta unidade da rede eléctrica, ainda é possível que haja tensões perigosas provenientes da energia fornecida pela bateria. A energia fornecida pela bateria deve ser cortada nos pólos positivo e negativo da bateria quando for necessário realizar trabalho de manutenção ou de assistência dentro da UPS.
- No caso de ocorrer um incêndio na vizinhança, utilize extintores de pó químico seco. A utilização de extintores à base de líquido pode provocar um choque eléctrico.

Este produto cumpre os regulamentos de segurança e ambientais em vigor na UE.

Se chegar a altura em que se quiser desfazer do produto, recicle todos os componentes que é possível reciclar. Não deve descartar-se de baterias e baterias recarregáveis juntamente com lixo residencial! Recicle-as no ponto de reciclagem local. Em conjunto podemos ajudar a proteger o ambiente.



1. Introdução

A série **PowerWalker VI SH/SHL** é uma UPS (Unidade de Alimentação Ininterrupta) de linha interactiva inteligente e compacta concebida para proteger o seu computador pessoal ou equipamento electrónico sensível de todas as formas de interferência na corrente, incluindo falhas totais da corrente. Encontra-se equipada com muitas funções que permitem a qualquer equipamento ligado funcionar durante mais tempo e com maior fiabilidade.

2. Descrição das funções

- Controlo por microprocessador fácil de instalar e utilizar para maximizar a fiabilidade e eficiência.
- Equipada com função AVR de elevação e diminuição integrada.
- Suporte HID – controlador padrão do S/O permite suporte a funcionalidades básicas sem usar o software PowerWalker
- Função de arranque a frio com corrente CC
- Função da potência ecológica para poupar energia
- Reinício automático durante a recuperação da corrente CA.
- Inclui protecção contra sobrecargas de CA
- Protecção da rede local RJ11/RJ45 (entrada/saída)/modem/linha telefónica

3. Conteúdo da embalagem

Os seguintes itens devem estar presentes dentro da sua embalagem:

		
Unidade UPS	Cabo USB	Cabo de alimentação de entrada (não aplicável a VI 650/850 SH/SHL FR e Schuko, com cabo de alimentação fixo.)
		
CD do software	Guia de início rápido	Cabo IEC (apenas para modelos com tomada IEC)


4. Análise geral do produto

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko

PT


Painel dianteiro:

VI 650/850 SH



- ❶ Porta USB
- ❷ Indicadores LED
Modo CA: luz verde
Modo de bateria: verde intermitente
- ❸ Ligar/Desligar


VI 1200/2200 SH




- ❶ Ligar/desligar
- Indicadores LED**
- ❷ Normal: luz verde
 - ❸ Modo de bateria: amarelo intermitente
 - ❹ Modo CA: luz verde
 - ❺ Modo de avaria: luz vermelha

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Painel dianteiro




VI 650/850 SHL



VI 1200/2200 SHL

4.3. Display para série PowerWalker VI SHL


Quando o LCD inicia, mostra toda a informação durante 3 segundos.



Quando em modo normal, mostra a informação abaixo.



Quando em modo AVR, mostra como abaixo. E a marca  pisca cada 1 segundo.



Quando em modo bateria, mostra como abaixo. E a marca  pisca cada 1 segundo.




Nota: Se $I/P-V < 40V$, tensão de entrada mostra "000"

Quando em modo de desligado da carga, mostra como abaixo.



Note: a tensão de saída é sempre mostrada como "000" em modo desligado.

Quando em modo de falha, mostra como abaixo. Palavra "FAULT" e caractere "0" apenas.



1. Definição de nível de Carga:

Nível de Carga	Barra Indicadora de Carga
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Definição de capacidade de Bateria:

Definição para bateria:

	bateria <20%
	$20\% \leq \text{bateria} < 40\%$
	$40\% \leq \text{bateria} < 60\%$
	$60\% \leq \text{bateria} < 80\%$
	$80\% \leq \text{bateria}$

PT


3. Quando em sobrecarga, a marca pisca em cada 1 segundo.



4. Quando está com bateria fraca, a marca pisca a cada 1 segundo.



4.4. Painei traseiro - PowerWalker VI SH and SHL series



5. Instalação e arranque inicial

PT



Inspeccione a unidade antes da instalação. Certifique-se de que nenhum dos componentes está danificado.

I: Condições de colocação e armazenamento

Instale a UPS numa área protegida, sem excesso de poeiras, devidamente ventilada em torno da unidade e sem excesso de pó, vapores corrosivos e contaminantes condutivos. Coloque a UPS afastada de quaisquer outras unidades a uma distância de pelo menos 20 cm para evitar qualquer interferência. NÃO utilize a UPS quando a temperatura exceder 0-40 °C e a humidade for superior a 0-90 % de HR.



II: Ligação ao utilitário e carga

Ligue o cabo de entrada da corrente CA à tomada da parede de 2 pólos e 3 fios. Para obter os melhores resultados, é aconselhável carregar a bateria durante pelo menos 6 horas sem carga ligada antes da utilização inicial (não devem estar ligados dispositivos eléctricos, como computadores, monitores, etc.). A unidade carrega a sua bateria enquanto ligada ao utilitário.



III: Ligação das cargas


Ligue as cargas aos receptáculos da saída no painel traseiro da UPS. Basta ligar o interruptor da alimentação da unidade UPS, e os dispositivos ligados à UPS serão protegidos pela unidade UPS.



Não ligue um quadro de ligações ou um supressor de picos à UPS.


IV: Ligar o cabo de rede local, modem ou linha telefónica como protecção contra sobretensões

Ligue, por exemplo, um modem único ou linha telefónica única à saída "IN" (Entrada) protegida contra sobretensões localizada no painel traseiro da unidade UPS. Efectue a ligação da saída "OUT" (Saída) ao computador utilizando outro cabo de linha telefónica.



V: Ligação do cabo USB

Para monitorizar o estado da UPS, tais como encerramento e arranque da UPS não previstos, utilizando o software integrado, ligue a UPS e o PC utilizando o cabo UPS incluso.







NUNCA ligue uma **impressora laser** ou um **scanner** à unidade UPS, **uma vez que a corrente de entrada gerada pelos dispositivos do motor** pode causar danos na unidade.



VI: Ligar/Desligar a unidade

Ligue a unidade UPS premindo o interruptor de alimentação. Desligue a unidade UPS premindo o interruptor de alimentação novamente.



6. Funções e operação

I: Função de arranque com corrente CC

A função de arranque com corrente CC permite à UPS ser arrancada quando a potência do utilitário da corrente CA não se encontra disponível e a bateria está completamente carregada. Basta premir o botão da alimentação para ligar a UPS.

PT

II: AVR (Regulação automática da voltagem)

Se a qualidade da corrente de entrada for fraca, a função AVR reforça uma baixa voltagem de entrada ou reduz uma voltagem elevada. A carga recebe uma tensão dentro da amplitude normal.

III: Reinício automático durante a recuperação da corrente CA


IV: Indicador de áudio

<u>Alarme sonoro</u>	<u>Situação</u>
Emitido a cada 10 segundos	Modo de Bateria
Emitido a cada 1 segundo	Bateria fraca
Emitido a cada 0,5 segundos	Sobrecarga
som contínuo	Avariado


V: Suporte HID Support (Human Interface Device)

- UPS suporta comunicação com controladores de sistema genéricos. O utilizador é capaz de controlar e monitorizar funções básicas da UPS sem o software WinPower instalado. Quando a UPS está ligada com o cabo USB a PC Windows, o sistema irá mostrar um ícone de bateria localizado na bandeja do sistema, próximo ao relógio. Poderá obter algumas informações básicas (carga / descarga, capacidade restante ex. Bateria), clicando no ícone de bateria.



em estado de carregamento



em estado de descarregamento



- Poderá configurar para Inativar/Hibernar/Desligar o S.O. ou não fazer nada quando chegar a um Nível Baixo de Bateria ou Nível Crítico de Bateria (em S.O sem Winpower).



- Para mais informação sobre monitorização de estado e control, por favor execute o software monitor Winpower que suporta modo HID

VI: Carregamento Rápido

- A UPS está equipada com carregamento rápido que permite carregar baterias num curto periodo de tempo. Apenas 2-4h são necessárias para alcançar 90% da capacidade da bateria após descarga complete.

PT

VII: Detecção de Carga Pequena

- A UPS detecta mesmo a carga mais pequena (por exemplo um router pode requisitar tão pouco como 4W) e suporta-o com energia pelo tempo máximo durante a falha de energia.

7. Instalação do software no computador

O software, se for ligado através de USB a um computador ou notebook, permite estabelecer comunicação entre a UPS e o computador. O Software da UPS monitoriza o estado da UPS, desliga o sistema antes da UPS ficar sem carga e pode observar remotamente a UPS através da rede (permitindo aos utilizadores gerir o seu sistema de maneira mais eficaz). Na eventualidade da falha da corrente CA ou da carga da bateria da UPS ser reduzida, a UPS toma todas as acções necessárias sem qualquer intervenção por parte do administrador do sistema. Para além das funções de memorização automática dos ficheiros e de desactivação do sistema, pode enviar também mensagens via pager, e-mail etc.

- Utilize o CD fornecido e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software WinPower.
- Introduza o seguinte número de série para instalar o software: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Depois do software ter sido instalado com sucesso, é estabelecida a comunicação com a UPS e surge um ícone verde no tabuleiro do sistema. 
- Clique duas vezes no ícone para utilizar o software do monitor (conforme ilustrado acima).
- Pode agendar o encerramento/arranque da UPS e monitorizar o estado da UPS através do computador.
- Para obter instruções detalhes consulte o manual electrónico fornecido com o software.



Consulte winpower.powerwalker.com de tempos a tempos para obter as mais recentes do software de monitorização.

8. Manutenção

I. Geral

A UPS não requer praticamente manutenção: exerça os devidos cuidados para manter a unidade nas condições ambientais apropriadas e mantenha as entradas e saídas de ar livres de poeiras.

II. Fusíveis

Se o fusível da entrada de corrente CA estiver defeituoso, deve ser substituído por um fusível compatível da mesma marca e tipo.

Nunca provoque um curto-circuito nas baterias. Ao trabalhar com as baterias, remova relógios, anéis ou outros objectos metálicos, e utilize apenas ferramentas isolados.

III. Baterias



Leia todas as regras de segurança antes de substituir a bateria.

Quando substituir as baterias, utilize baterias com as mesmas especificações.

9. Resolução de problemas

Sintoma	Causa possível	Solução
Não há nenhum LED aceso no painel frontal	1. Bateria fraca.	1. Carregue a bateria até 8 horas.
	2. A bateria está defeituosa.	2. Substitua pelo mesmo tipo de bateria.
	3. Botão da alimentação não foi premido.	3. Prima o botão da alimentação novamente.
Alarme sonoro é emitido continuamente quando a corrente CA é normal.	Sobrecarga da UPS.	Certifique-se de que a carga corresponde à capacidade da UPS especificada nas especificações.
Quando ocorre uma falta de energia, o tempo de apoio é reduzido.	1. Sobrecarga da UPS.	1. Retire alguma carga que não seja essencial.
	2. A tensão da bateria está demasiado baixa.	2. Carregue a bateria durante 8 horas ou mais.
	3. A bateria está danificada devido a uma temperatura de funcionamento demasiado elevada ou devido a uma utilização incorrecta da bateria.	3. Substitua a bateria por uma bateria do mesmo tipo.
A alimentação é normal mas o LED está a piscar.	O cabo de alimentação está solto.	Volte a ligar o cabo eléctrico devidamente.

Se acontecer alguma situação que não esteja listada acima, contacte de imediato o serviço de apoio técnico.

10. Especificações

PT

Modelo	650	850	1200	2200
CAPACIDADE	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
ENTRADA				
Tensão	230 VAC			
Variação da tensão	170~280 VAC			
SAÍDA				
Tensão	230 VAC			
Regulação da tensão	+/-10% (Modo de bateria)			
Intervalo de frequência	50/60 Hz			
Regulação de frequência	±1 Hz (Modo de bateria)			
Tempo de transferência	Típica, 4-8 ms			
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada			
PROTECÇÃO				
Protecção completa	Protecção contra descargas e sobrecargas			
AMBIENTE				
Humidade	0-90 % de HR @ 0 ° a 40 °C (sem condensação)			
Nível de ruído	Menos de 40 dB			45dB
Software				
Software de monitorização	WinPower (incluído)			
BATERIA				
Tipo e número	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Tempo de carga	2-4 horas de recuperação para 90% da capacidade			
Tempo de cópia de segurança (cerca de 100 W)	16 min	20 min	30 min	50 min
DIMENSÕES FÍSICAS				
Indicador LED	VI SH Series: Green LED (AC Mode, Backup Mode) VI SHL Series: LCD display			
Saída e conector	VI SH/SHL: 2 x Schuko outlet VI SH/SHL FR: 2 x French outlet VI SH/SHL IEC: 4 x IEC outlets		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x French + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC outlets	
Saída e conector	USB port, RJ11 Surge Protection		USB port, RJ45 Surge Protection	
Dimensões (P x L x A)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
PESO				
Peso líquido	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

Линейно-интерактивные ИБП

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Краткое руководство пользователя

Важно – инструкция по безопасности

RU

Сохраняйте эту инструкцию – Данное руководство содержит важные инструкции для серии PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH и VI 650/850/1200/2200 SHL, которые должны соблюдаться в процессе установки и подключения батарей к ИБП.

- Данный продукт разработан специально для ПК и не рекомендован для использования с любым медицинским оборудованием, системами жизнеобеспечения и другим специфическим и важным оборудованием.
- Не подключайте к ИБП бытовую технику, такую как: фен, микроволновую печь или пылесос.
- Не подсоединяйте удлинитель питания или регулятор скачков напряжения к ИБП.
- Не подключайте ИБП к его собственному разъему выходного питания.
- Подсоединение к розетке иного типа, чем к двухполюсной и трехпроводной с заземлением, может привести к поражению электрическим током, а также к нарушению локальных электрических правил и норм.
- Чтобы снизить риск перегрева ИБП, не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- ИБП предназначен для установки в контролируемой среде (с контролируемой температурой, внутри помещений, свободных от проводящих веществ). Избегайте устанавливать ИБП в местах, где есть стоячая или проточная вода, или избыточная влажность, и не используйте ИБП в следующих условиях окружающей среды:
 - При наличии горючих газов, разъедающих веществ и тяжелого запыления.
 - При наличии чрезвычайно высоких и низких температур (выше 40°C или ниже 0°C) и влажности более 90%.
 - При попадании прямых солнечных лучей и возле нагревательных приборов.
 - При наличии сильной вибрации.
 - Вне помещений.
- Розетка электросети должна располагаться возле оборудования и быть легко доступной. В аварийной ситуации нажмите кнопку OFF и отсоедините кабель питания от источника питания переменного тока для правильного отключения ИБП.
- Внутреннее короткое замыкание ИБП может повлечь такие опасности, как удар электрическим током или пожар; поэтому не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь ИБП. Не допускайте установку емкостей с водой на крышку ИБП, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте ИБП для подключения к нему нагрузки, превышающей заявленную.
- Перед чисткой отсоединяйте ИБП, и не используйте жидкие или распыляющиеся очистители.
- Не пытайтесь разобрать устройство, чтобы избежать удара током. Внутри нет запчастей для замены пользователем - а только квалифицированными сервисными работниками.
- Если ИБП хранится долгое время, рекомендуется зарядка батареи (подсоединить ИБП к электросети и включить "ON") раз в месяц в течение 24ч во избежание ее полной разрядки.
- В случае обнаружения дыма, идущего из ИБП, просьба быстро выключить питание и обратиться к дистрибьютору.
- ИБП содержит одну/две батареи высокой емкости. Поэтому корпус нельзя открывать, иначе может возникнуть опасность поражения током. Если требуется внутренний ремонт или замена

батарей, просьба обратиться к дистрибьютору.

- Сервисное обслуживание батарей должно выполняться или контролироваться персоналом, ознакомленным с необходимыми мерами предосторожности. Неавторизованный персонал не должен быть допущен к батареям.
- Батарея несет в себе риск удара током и высоким током короткого замыкания. Следующие меры предосторожности должны соблюдаться при работе с батареями:
 - На руках не должно быть часов, колец и других металлических вещей.
 - Используйте инструменты с рукоятками и одевайте резиновые перчатки и обувь.
 - Не кладите инструменты или металлические детали наверх батарей.
 - Отсоединяйте зарядное устройство перед под(от)соединением батарейных клемм.
- При замене батарей меняйте их на герметичные свинцово-кислотные батареи такого же типа и количества.
- Максимальная температура окружающей среды 40°C.
- Не бросайте батареи в огонь – они могут взорваться.
- Не открывайте и не разбивайте батареи. Высвобождающийся электролит токсичен и повреждает кожу и глаза при попадании на них.
- Значок F на табличке обозначает фазу.
- Это подключаемое оборудование типа A с уже установленной поставщиком батареей может устанавливаться пользователем и пригодно для использования непрофессионалом.
- В течение установки оборудования нужно убедиться, что суммарный ток утечки ИБП и подсоединяемой нагрузки не превышает 3.5mA.
- Внимание, существует опасность поражения электрическим током. Даже если ИБП отключили от сети, опасное напряжение может поступать через питание от батареи. Поэтому питание батареи должно быть отключено от плюсовой и минусовой клемм батареи, если проводятся установка или сервисные работы внутри ИБП.
- В случае возникновения близкого к ИБП пожара, просьба использовать сухие порошковые огнетушители. Использование огнетушителей с жидкостями может спровоцировать удар электрическим током.

Этот продукт соответствует нормам безопасности и экологическим нормам, принятым в ЕС.

Когда наступает время выбрасывать ИБП, просьба утилизировать его по возможности. Батареи и аккумуляторы не должны выбрасываться как бытовые отходы! Просьба утилизировать их в местном пункте переработки. Вместе мы можем помочь защите окружающей среды.



1. Введение

ИБП PowerWalker VI SH/SHL серии – это интеллектуальные и компактные линейно-интерактивные ИБП (Источники Бесперебойного Питания - UPS), разработанные для защиты ПК или чувствительного электронного оборудования от любых форм силового воздействия, включая полное отключение электропитания. Они снабжены многими особенностями, которые позволяют любому подключаемому оборудованию работать дольше и надежнее.

RU

2. Описание особенностей

- Легкие в использовании и установке, используют микропроцессорный контроль для максимальной надежности и эффективности
- Оборудованы встроенной функцией регулирования скачков и падений напряжения
- Поддержка HID – встроенные по умолчанию драйверы ОС, обеспечивающие базовую функциональность ИБП без установки ПО PowerWalker
- Функция холодного старта от DC
- Green Power Function – функция энергосбережения
- Автоматический пуск при восстановлении питания AC.
- Обеспечивает защиту от перегрузок переменного тока AC
- Обеспечивает защиту линий RJ11/RJ45 (вход/выход) LAN/Modem/Phone

3. Комплект поставки


Вы должны обнаружить следующие компоненты поставки внутри коробки:



Блок ИБП



USB кабель



Кабель питания от переменного тока (не для VI 650/850 SH/SHL FR и Schuko, у которых кабель входного питания стационарный)



диск CD с ПО



Руководство по обслуживанию




IEC кабель (только для моделей с выходными розетками IEC)

4. Обзор продуктов

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Передняя панель:

VI 650/850 SH



- ❶ USB порт
- ❷ LED индикаторы
Режим работы от сети: зеленый свет
Режим работы от батареи: зеленый мигающий
- ❸ Питание ON/OFF


VI 1200/2200 SH




- ❶ Питание ON/OFF
- LED Индикация**
- ❷ Норма: зеленый свет
- ❸ Режим работы от батареи: желтый мигающий
- ❹ Режим работы от сети: зеленый свет
- ❺ режим отказа: красный свет

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Передняя панель



VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

4.3. Экран для PowerWalker VI SHL series

RU

Когда LCD дисплей начинает работу, он будет отображать всю информацию в течение 3 секунд.



В режиме от сети он отображает следующее.



В режиме AVR он отображает следующее. Знак  будет мигать каждую 1 секунду.



В батарейном режиме он отображает следующее. Знак  будет мигать каждую 1 секунду.




Примечание: если входное напряжение < 40V, то входное напряжение будет отображаться как "000".

В режиме отсутствия выходного питания отображается следующее.



Примечание: выходное напряжение будет отображаться как "000" в данном режиме.

В режиме сбоя отображается следующее - только надпись "FAULT" и цифра "0".



1. Определение уровня нагрузки:

Уровень нагрузки	Индикация шкалы нагрузки
 	0%~25%
 	25%~50%
 	50%~75%
 	75%~100%

2. Определение емкости батарей:

Уровень батареи:

	Уровень батареи < 20%
	$20\% \leq$ Уровень батареи < 40%
	$40\% \leq$ Уровень батареи < 60%
	$60\% \leq$ Уровень батареи < 80%
	$80\% \leq$ Уровень батареи

3. При перегрузке будет мигать каждую 1 секунду знак.




4. При разрядке батареи будет мигать каждую 1 секунду знак.




4.4. Задняя панель для PowerWalker серий VI SH и SHL

RU


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ Вход переменного тока
- ❷ защита портов RJ11/RJ45 LAN/Modem/Phone
- ❸ 4*IEC выходы / 2* Schuko выходы / 2*French выходы


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ Вход переменного тока
- ❷ 6*IEC выходы / 2* IEC & 2* Schuko выходы / 2* IEC & 2*French выходы
- ❸ USB порт
- ❹ защита портов RJ11/RJ45 LAN/Modem/Phone
- ❺ Прерыватель


5. Установка и первый запуск



Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Убедитесь, что оно не повреждено.




I: Условия Расположения & Хранения

Устанавливайте ИБП на защищенной территории, свободной от чрезмерной запыленности, едких испарений и проводящих веществ, имеющей достаточные воздушные потоки. Пожалуйста, расположите ИБП на расстоянии минимум 20 см от других устройств во избежание помех. Не включайте ИБП, если температура превышает 40° С и относительная влажность находится вне пределов 0-90 %.



II: Подключение к питанию и зарядка

Подключите кабель питания переменного тока к 2-полюсной, 3-проводной заземленной настенной розетке. Для наилучших результатов мы предлагаем заряжать батарею минимум 6 часов без нагрузки (не подключены электронные устройства, такие как ПК, монитор, и т.д.), подключенной к ИБП перед первоначальным использованием. Устройство заряжает батарею, пока подключено к розетке.



2-4 hours

III: Подключение нагрузки

Подключите нагрузки к выходным соединениям на задней панели ИБП. Просто включите кнопку питания на ИБП, и устройства, подсоединенные к ИБП, будут защищены блоком ИБП.




Не подключайте удлинители питания или регуляторы скачков напряжения к ИБП.

RU


IV: Подсоединение линий LAN, Modem или Phone для защиты от скачков напряжения

Подключите, например, одну модемную или телефонную линию к защищенному выходному порту "IN" на задней панели ИБП. Соедините порт ИБП "OUT" с ПК другим кабелем телефонной линии.



V: Подключение USB кабеля

Для мониторинга таких статусов ИБП, как его автоматическое отключение или запуск, посредством прилагаемого ПО, пожалуйста, соедините прилагаемым кабелем USB блоки ИБП и ПК.







НИКОГДА не подключайте лазерный принтер или сканер к ИБП - пусковые токи, генерируемые двигателями устройств, могут причинить поломку ИБП.



VI: Включение/выключение (On/Off) устройства

Включайте ИБП, нажимая кнопку питания. Выключайте ИБП, нажимая эту же кнопку.



6. Функции & Операции

I: Функция холодного старта – от DC

Функция холодного старта позволяет включить ИБП, если питание от сети переменного тока недоступно и батарея полностью заряжена. Просто нажмите кнопку включения для запуска ИБП.

II: Функция автоматического регулирования напряжения AVR (Automatic Voltage Regulation)

Если качество поступающего питания от сети плохое, функция AVR повышает низкое входное напряжение или понижает высокое. Нагрузка т.о. получает напряжение в нормальных пределах.

III: Автоматический перезапуск при восстановлении питания переменного тока AC

IV: Аудио индикация

<u>Звуковой сигнал</u>	<u>Ситуация</u>
Сигнал каждые 10 секунд	Батарейный режим
Сигнал каждую 1 секунду	Батарея разряжена
Сигнал каждые 0,5 секунд	Перегрузка
Непрерывный сигнал	Аварийная ситуация

V: Поддержка HID (Human Interface Device –Класс устройств USB для взаимодействия с человеком)


- ИБП поддерживает коммуникации с общими системными драйверами. Пользователь может контролировать и мониторить базовые функции ИБП без установки ПО WinPower. Когда ИБП подсоединен кабелем USB к ПК с ОС Windows, система показывает значок батареи, расположенный на системной панели рядом с показаниями времени. Вы можете получить базовую информацию (напр. Зарядка/Разрядка, остаточная емкость батарей) щелчком по значку батареи.

Статус заряда





Статус разрядки





- Можно установить режим Спящий/Бездействие/Выключение ОС, или ничего не предпринимать при достижении низкого заряда батареи или критического уровня зарядки батареи (при ОС с неустановленным Winpower).



- Для получения дополнительных статусов мониторинга и контроля просьба запустить ПО Winpower, которое поддерживает функцию HiD

VI: Мощное зарядное устройство

- ИБП оборудовано мощным зарядным устройством, которое подзаряжает батареи в очень сжатые сроки. Только 2-4ч требуются для достижения 90% емкости батарей после полной разрядки.

VII: Поддержка даже очень слабой нагрузки

- ИБП чувствует и поддерживает даже очень слабую нагрузку (например, маршрутизатор может потреблять всего лишь 4Вт) и обеспечивает ей батарейное питание в течение максимального времени при прекращении подачи тока от сети питания.

7. Установка ПО на вашем ПК

При подключении по USB к ПК или к ноутбуку ПО обеспечивает связь между ИБП и ПК. Программное обеспечение к ИБП проводит мониторинг статуса ИБП, производит завершение работы систем перед тем, как ресурс ИБП исчерпан, и может удаленно наблюдать за ИБП через Сеть (дает возможность пользователям управлять системой более эффективно). Перед отключением питания переменного тока и разрядкой батареи ИБП предпринимает все необходимые меры без вмешательства системного администратора. В добавку к функциям автосохранения файлов и автоматического закрытия системы, он также отправляет предупреждающие сообщения на пейджер, е-мэйл и т.д.

- Используйте имеющийся CD и следуйте инструкциям на экране для установки ПО WinPower.
- Введите такой серийный номер для установки ПО: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- После успешной установки ПО коммуникация с ИБП установлена, и зеленый значок появится на системной панели.
- Дважды щелкните по значку для использования ПО мониторинга (см. выше).
- Вы можете запланировать закрытие/запуск ИБП и статус мониторинга ИБП через ПК.
- Для более подробных инструкций обратитесь к электронному руководству в ПО.



Проверяйте наличие обновлений время от времени на winpower.powerwalker.com для получения последних версий ПО мониторинга.

8. Обслуживание

I. Общие

ИБП практически не требует обслуживания: обеспечивайте надлежащие параметры окружающей среды и предотвращайте запыление входов/выходов.

RU

II. Предохранители

Если входной предохранитель неисправен, убедитесь, что его замена производится совместимым предохранителем той же марки и типа.

Не допускайте короткого замыкания в батареях. При работе с батареями снимайте часы, кольца и другие металлические вещи, используйте инструменты с изоляцией.

III. Батареи



Прочитайте все правила безопасности перед заменой батареи.

При замене батарей используйте батареи с точно такой же спецификацией.

9. Устранение неисправностей

Симптом	Возможная причина	Исправление
Не работает LED дисплей на передней панели.	1. Слабая зарядка батареи.	1. Подзарядите батарею (в течение 1-8 часов).
	2. Неисправная батарея	2. Замените соответствующей батареей.
	3. Питание ИБП не включено.	3. Нажмите кнопку питания ИБП.
Непрерывный звуковой сигнал при нормальной подаче питания в сети переменного тока.	Перегрузка ИБП.	Убедитесь, что нагрузка соответствует емкости ИБП, указанной в спецификации
При отключении сети питания отводится сокращенное время для резервного копирования.	1. Перегрузка ИБП.	1. Отключите часть нагрузки от ИБП (которая не критична).
	2. Напряжение от батареи слишком низкое.	2. Зарядите батарею 8 часов или больше.
	3. Батарея неисправна из-за высокой температуры окружающей среды, или как следствие неправильного обращения	3. Произведите замену на батарею того же типа.
Сеть питания в порядке, но датчик LED мигает.	Кабель питания плохо подключен.	Подсоедините кабель питания правильно.

При возникновении нестандартных проблем, которые не указаны в списке, просьба немедленно звонить в сервисный центр.

10. Specifications

Модель	650	850	1200	2200
ЕМКОСТЬ	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
ВХОД				
Напряжение	230 VAC			
Диапазон вх. напряжения	170~280 VAC			
ВЫХОД				
Напряжение	220/230/240 VAC			
Регулировка напряжения	+/-10% (в режиме работы от батареи)			
Диапазон частоты	50/60Hz			
Регулировка частоты	±1Hz (в режиме работы от батареи)			
Время перехода на батарею	Обычно 4-8ms			
Тип формы напряжения	Ступенчатая синусоида			
ЗАЩИТА				
Полная защита	От разрядки, перезарядки и перегрузки			
СРЕДА				
Влажность	0-90 % RH @ 0° 40° C (без конденсата)			
Уровень шума	Менее чем 40dB			45dB
ПО				
ПО для мониторинга	WinPower (прилагается)			
БАТАРЕЯ				
Тип & Количество	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Время зарядки	2-4 часов до 90% емкости			
Резервная копия(100W)	16 мин	20 мин	30 мин	50 мин
ФИЗИЧЕСКИЕ				
LED индикатор	VI SH Серия: Зеленый свет LED (режим от сети переменного тока, режим резервного копирования) VI SHL Серия: ЖК-экран			
Выходные соединения	VI SH/SHL: розетки 2 x Schuko VI SH/SHL FR: розетки 2 x French VI SH/SHL IEC: розетки 4 x IEC		VI SH/SHL: розетки 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: розетки 2 x French + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: розетки 6 x IEC	
Выходные соединения	USB порт, защита порта RJ11 от скачков напряжения		USB порт, защита порта RJ45 от скачков напряжения	
Размеры (ГхШхВ)	290мм x 100мм x 143мм		364мм x 139мм x 195мм	
ВЕС				
Нетто вес	SH: 4.4кг SHL: 4.4кг	SH: 5.0кг SHL: 5.2кг	SH: 8.6кг SHL: 8.9кг	SH: 10.2кг SHL: 10.4кг

Line Interactive UPS

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Uživatelská příručka

CZ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato příručka obsahuje důležité instrukce pro serii PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH i VI 650/850/1200/2200 SHL pro instalaci a údržbu UPS a baterií.

CZ

- Tento produkt je navržen pro použití s PC a není doporučen pro použití se zdravotnickým zařízením, systémy pro podporu života a podobnými zařízeními.
- Nepřipojujte domácí zařízení typu mikrovlnná trouba, vysavač, fén na vlasy a podobná zařízení.
- Nepřipojujte prodlužovací kabel.
- Nepřipojujte výstup UPS do vstupu UPS.
- Připojením k jiné zásuvce než třívodičové uzemněné zásuvce může dojít k šoku.
- Nezakrývejte chladicí ventilátor UPS.
- Jednotka je určena pro použití v kontrolované prostředí (uvnitř budovy s kontrolovanou teplotou). Neinstalujte UPS do míst, kde je stojící nebo tekoucí voda a vysoká vlhkost vzduchu a nepoužívejte ho v následujícím prostředí:
 - Oblast s velkým množstvím prachu, korozivních materiálů, hořlavým plynem.
 - Oblast s vysokou nebo nízkou teplotou (více než 40°C nebo méně než 0°C) a vlhkostí vyšší než 90%.
 - Oblast s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti topení.
 - Oblast s velkými vibracemi.
 - Venku.
- Elektrická zásuvka musí být v blízkosti UPS a jednoduše přístupná. V případě nouze vypněte UPS a odpojte napájecí kabel.
- Při elektrickém zkratu uvnitř UPS může dojít k požáru nebo elektrickému šoku. Tekutiny nebo vodivé materiály se nesmí dostat do UPS. Lahve s vodou nebo tekutinami nesmí být pokládány na UPS nebo do blízkosti UPS.
- Připojená zařízení nesmí překročit uvedenou kapacitu UPS.
- Před čištěním odpojte UPS a nepoužívejte žádné kapalné čisticí prostředky.
- UPS jednotku sám neopravujte, může dojít k elektrickému šoku. Uvnitř nejsou žádné části, které se dají jednoduše opravit. Pro opravu kontaktujte kvalifikovaný servis.
- Pokud UPS jednotku delší dobu nepoužíváte je doporučeno jednou měsíčně po dobu 24 hodin dobít baterie, aby nedošlo ke kompletnímu vybití baterií.
- Pokud z jednotky vychází kouř, okamžitě jednotku odpojte od přívodu elektrického proudu.
- UPS jednotka obsahuje jednu až dvě baterie. Jednotka nesmí být otevřena, jinak může dojít k elektrickému šoku. Pro výměnu baterie kontaktujte autorizovaný servis.
- Opravu baterií mohou provádět jen kvalifikované osoby.
- Baterie mohou způsobit elektrický šok. Při práci s bateriemi postupujte podle následujících pravidel:

- Sundejte si hodinky, prsteny nebo jiné kovové předměty.
- Používejte izolované nástroje a použijte gumové rukavice a boty.
- Na baterie nepokládejte kovové nástroje a předměty.
- Odpojte zdroj energie před odpojením a připojením baterií.
- Při výměně baterií baterie vyměňte za stejný typ.
- Maximální teplota okolí při provozu je 40°C.
- Baterie neotvírejte. Elektrolyt v bateriích je škodlivý pro oči a pokožku. Může být toxický.
- Pokud dojde k požáru, používejte jen práškové hasicí přístroje. Pěnové nebo tekutinové hasicí přístroje mohou způsobit elektrický šok.

Tento produkt odpovídá bezpečnostním a environmentálním nařízením EU.



1. ÚVOD

Řada **PowerWalker VI SH/SHL** je kompaktní a inteligentní UPS (zdroj nepřerušovaného napájení - Uninterruptable Power Supply) navržený na ochranu vašeho počítače a ostatních elektronických zařízení před problémy napájení a kompletního přerušení napájení. Funkce našeho UPS umožňují dlouhý a spolehlivý chod připojených zařízení.


CZ

2. FUNKCE

- Jednoduchá instalace a použití
- Funkce pro úsporu energie
- Podpora HID – základní ovladače operačního systému podporují základní funkce bez nutnosti instalace softwaru PowerWalker
- Automatický restart při obnově přívodu elektřiny
- Ochrana přetížení
- Vstup a výstup RJ11 a RJ45 pro ochranu LAN, modemu, telefonní linky

3. OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:


 UPS	 USB kabel	 Napájecí kabel (neplatí pro VI 650/850 SH/SHL FR a Schuko, které mají fixní vstupní kabel)
 Software CD	 Uživatelská příručka	 IEC kabel (pouze pro modely z výstupem IEC)

4. POPIS

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Přední panel:

VI 650/850 SH



- ❶ USB port
- ❷ LED ukazatel
Napájení ze sítě: svítí zelená
Napájení z baterie: bliká zelená
- ❸ Tlačítko zapnutí a vypnutí

VI 1200/2200 SH




- ❶ Tlačítko zapnutí a vypnutí

LED ukazatelé


- ❷ Normální stav: svítí zelená
- ❸ Napájení z baterie: bliká žlutá
- ❹ Napájení ze sítě: svítí zelená
- ❺ Chyba napájení: svítí červená

4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Přední panel



VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

4.3. Informace na displeji pro sérii PowerWalker VI SHL

CZ

Když zapnete LCD displej, informace na něm se zobrazí na 3 sekundy.



V normálním režimu displej zobrazí následující informace.



V režimu AVR displej zobrazí následující informaci. V tomto režimu ikona  bude blikat raz za sekundu.



V režimu napájení z baterie displej zobrazí následující informace. Ikona  bude blikat raz za sekundu.




Poznámka: Když vstupní napětí I/P-V<40V na displeji se zobrazí "000"

V režimu nabíjení displej zobrazí následující.



Poznámka: v vypnutém režimu nabíjení je výstupní napětí vždy zobrazeno jako "000".

V případě poruchy se na displeji zobrazí informace "FAULT" a "0".



1. Definice zatížení:

Úroveň zatížení	Indikátor zatížení
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%

2. Definice kapacity baterie:

Kapacita baterie

	Kapacita baterie < 20%
	$20\% \leq \text{Kapacita baterie} < 40\%$
	$40\% \leq \text{Kapacita baterie} < 60\%$
	$60\% \leq \text{Kapacita baterie} < 80\%$
	$80\% \leq \text{Kapacita baterie}$

3. Když je zařízení přetíženo indikátor zatížení bude blikat raz a sekundu.




4. Když je kapacita baterie nízká indikátor baterie bude blikat raz a sekundu.




4.4. Zadní panel pro PowerWalker VI SH and SHL series

CZ


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ Zdroj napájení
- ❷ Ochrana RJ11, RJ45, LAN, modem, telefonní linky
- ❸ 4*IEC výstupy / 2* Schuko výstupy / 2*French výstupy


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ Zdroj napájení
- ❷ 6*IEC výstupy / 2* IEC & 2* Schuko výstupy / 2* IEC & 2*French výstupy
- ❸ USB port
- ❹ Ochrana RJ11, RJ45, LAN, modem, telefonní linky
- ❺ Pojistka


5. INSTALACE A NASTAVENÍ



Před prvním zapojením zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.


I: Umístění

UPS umístěte na místo, kde se nevyskytuje nadměrné množství prachu, korozivní výpary a vodivé materiály. UPS umístěte alespoň 20 cm od ostatních zařízení, aby se předešlo jakékoliv interferenci. UPS neprovozujte v prostředí, kde teplota převyšuje 40° C a vlhkost 90 %.



II: Zapojení napájení

Připojte napájecí kabel UPS k přívodu elektřiny. Před prvním použitím doporučujeme nechat baterii nabít alespoň 6 hodin bez připojení zařízení k UPS (počítač, monitor, a další). Jednotka kontinuálně nabíjí svoji baterii i při připojených zařízeních.



III: Zapojení zařízení

Zapojte zařízení, které chcete ochránit do výstupu na zadním panelu UPS. Jednoduše zapněte UPS a vaše připojená zařízení budou automaticky ochráněna.




K UPS nepřipojujte prodlužovací kabel.

CZ

IV: Připojení LAN kabelu, kabelu modemu nebo telefonní linky


Kabel z modemu, telefonní linky nebo LAN připojte do vstupu označeného "IN" na zadním panelu UPS. Z výstupu označeného "OUT" připojte kabel k vašemu počítači.



V: Připojení USB kabelu

Pro kontrolu stavu UPS (například zjištění, že došlo k výpadku proudu) můžete použít dodaný software.

Připojte UPS k vašemu PC dodaným USB kabelem.




NIKDY nepřipojujte laserovou tiskárnu nebo scanner k UPS!

Nárazový proud generovaný motorem v těchto zařízeních může poškodit vaši UPS jednotku!



VI: Vypnutí a zapnutí jednotky

Zapněte UPS zmáčknutím hlavního tlačítka. Pro vypnutí znovu stiskněte stejné tlačítko.



6. FUNKCE

I: DC Start

Funkce DC Start automaticky zapne UPS, pokud dojde k výpadku elektrického proudu, a pokud je baterie nabitá. Stačí zmáčknout tlačítko napájení pro zapnutí této funkce a zapnutí UPS.

II: AVR - Automatická regulace napětí

Funkce regulace napětí reguluje přírodní napětí. Pokud je přírodní napětí malé, UPS ho zvýší, a naopak, pokud je velké, UPS ho sníží. Připojená zařízení dostanou správné napětí.

III: Automatické zapnutí při obnově přívodu elektrického proudu


IV: Zvukový indikátor

<u>Zvukový indikátor</u>	<u>Situace</u>
Pípnutí každých 10 sekund	Bateriový mód
Pípnutí každou sekundu	Baterie je vybitá
Pípnutí každé 0,5 sekundy	Přetížení
Nepřetržitě pípání	Poškození

V: Podpora HID (Human Interface Device)


- UPS podporuje komunikaci s ovladači základního systému. Uživatel má možnost ovládání a monitorování základních funkcí UPS bez instalace WinPower. Když je UPS připojen do PC s operačním systémem Windows pomocí USB kabelu, v hlavním panelu vedle hodin se zobrazí ikona baterie. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí několik základních informací, např. o nabíjení/vybíjení a zůstávající kapacitě.

Stav nabíjení





Stav vybíjení





- V případě nízké kapacity baterie, nebo kritické kapacity baterie (s operačním systémem bez Winpower) uživatel má možnost nastavení jednu ze 4 možností: režim spánku/hibernace/vypnutí OS, nebo nedělat nic.



- Pro zobrazení více informací na monitoru a lepší ovládání všech funkcí, nainstalujte prosím software Winpower, který podporuje HID

VI: Rychlé nabíjení

- UPS je vybaven funkcí rychlého nabíjení, která umožňuje nabíjení baterie ve velmi krátkém čase. Pouze 2-4h jsou potřebné na dosažení 90% kapacity baterie po úplném vybití.

VII: Detekce nízkého zatížení

- UPS detekuje i to nejmenší zatížení (např. router vyžaduje pouze 4W) a zabezpečí záložní napájení pro maximální dobu během výpadku napájení.

7. INSTALACE SOFTWARE NA VAŠEM PC

Dodaný software komunikuje s UPS a počítačem připojeným USB kabelem. Můžete kontrolovat stav UPS, vypnout systém před vyčerpáním kapacity UPS a vzdáleně kontrolovat UPS přes síť. Můžete nastavit jednotlivé funkce, které systém automaticky provede při přerušení napájení nebo při dosažení nízkého stavu baterie UPS. Systém může automaticky uložit otevřené soubory, vypnout počítač, a také odeslat upozorňující email.

- Nainstalujte software WinPower z příloženého CD.
- Pro instalaci zadejte následující sériové číslo: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Po instalaci a úspěšném spojení s UPS uvidíte zelenou ikonku.
- Dvakrát klikněte na danou ikonku pro nastavení programu.
- Zde můžete nastavit automatické vypnutí a zapnutí UPS a kontrolovat stav vašeho UPS.
-



Na winpower.powerwalker.com můžete najít nejaktuálnější verzi tohoto programu.

8. ÚDRŽBA

I. Základní

UPS nevyžaduje žádnou údržbu. Dodržujte výše uvedené provozní podmínky a udržujte vstup a výstup vzduchu ventilátoru bez prachu.

CZ

II. Pojistky

Pokud dojde k poruše AC pojistky, vyměňte ji za pojistku stejného typu.

Nikdy nezkratujte baterie. Při práci s bateriemi si sundejte hodinky, prsteny a další kovové předměty a používejte jen izolované nástroje.

III. Baterie

Pokud vyměňujete baterie, použijte baterie se stejnými specifikacemi.

9. PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Na předním panelu nesvítí žádné LED	1. Baterie je vybitá	1. Nechte baterii nabíjet alespoň 8 hodin
	2. Baterie je poškozená	2. Vyměňte baterii za baterii stejného typu
	3. UPS je vypnutý	3. Zmáčkněte znovu napájecí tlačítko
Alarm kontinuálně bzučí při normálním napájení	UPS je přetížený	Zkontrolujte, zda kapacita UPS je dostatečná pro všechna připojená zařízení.
Při poruše napájení je doba záložního napájení UPS krátká	1. UPS je přetížený	1. Odstraňte zařízení, které není potřebné
	2. Baterie není dostatečně nabitá	2. Nechte baterii nabíjet alespoň 8 hodin
	3. Baterie je poškozená následkem vysoké teploty nebo špatného použití	3. Vyměňte baterii za baterii stejného typu
LED bliká	Napájecí kabel má špatný kontakt	Znovu připojte napájecí kabel

10. SPECIFIKACE

Model	650	850	1200	2200
KAPACITA	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
VSTUP				
Napětí	230 VAC			
Rozsah napětí	170~280 VAC			
VÝSTUP				
Napětí	230 VAC			
Regulace napětí	+/-10% (Bateriový mód)			
Frekvence	50 / 60Hz			
Regulace frekvence	±1Hz (Bateriový mód)			
Doba přenosu	4 – 8 ms			
Tvar střídavého průběhu	Modifikovaná sinusoida			
OCHRANA				
Kompletní ochrana	Vybití, přebití a přetížení			
PROSTŘEDÍ				
Provozní vlhkost a teplota	0-90 % RH @ 0° to 40° C (nekondenzující)			
Úroveň hluku	Méně než 40dB			45dB
Software				
Monitorovací software	WinPower (v balení)			
BATERIE				
Typ a počet	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Doba nabíjení	2-4 hodin pro 90% kapacity			
Doba zálohy (při. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
ZÁKLADNÍ INFORMACE				
LED ukazatel	VI SH Series: Zelená dioda LED (režim AC napájení, režim napájení z baterie) VI SHL Series: LCD displej			
Výstup	VI SH/SHL: 2 x zásuvka Schuko VI SH/SHL FR: 2 x Evropská zásuvka VI SH/SHL IEC: 4 x zásuvka IEC		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x Evropská + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x zásuvka IEC	
Výstup	USB port, RJ11 Přepětřová ochrana		USB port, RJ45 Přepětřová ochrana	
Rozměry	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
HMOTNOST				
Hmotnost	SH: 4.4kg SHL: 4.4kg	SH: 5.0kg SHL: 5.2kg	SH: 8.6kg SHL: 8.9kg	SH: 10.2kg SHL: 10.4kg

UPS interattivo di linea

PowerWalker VI 650 SH
PowerWalker VI 850 SH
PowerWalker VI 1200 SH
PowerWalker VI 2200 SH
(Schuko / French / IEC)



PowerWalker VI 650 SHL
PowerWalker VI 850 SHL
PowerWalker VI 1200 SHL
PowerWalker VI 2200 SHL
(Schuko / French / IEC)



Guida di avvio rapida

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI – Questo manuale contiene importanti istruzioni per i modelli della serie PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH e VI 650/850/1200/2200 SHL per l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità e delle batterie.

- Questo prodotto è stato specificatamente progettato per l'uso con i PC e non è consigliato l'uso con macchine di supporto alla vita o altre apparecchiature importanti specifiche.
- Non collegare elettrodomestici quali asciugacapelli, forni a microonde o aspirapolveri al gruppo di continuità.
- Non collegare una presa multipla o un soppressore di sbalzi di corrente all'UPS.
- Non collegare l'UPS alla sua uscita.
- Il collegamento a qualsiasi altro tipo di presa diversa da una presa a due poli e tre fili con messa a terra può provocare un pericolo di scossa così come violare le normative elettriche locali.
- Per ridurre il rischio di surriscaldamento dell'UPS, non coprire le ventole di raffreddamento dell'UPS.
- Installare l'unità in un ambiente chiuso, a temperatura controllata, privo di agenti inquinanti conduttivi. Evitare di installare il gruppo di continuità in locali dove sia presente acqua sia ferma che corrente, o in presenza di eccessiva umidità e non utilizzarlo in uno dei seguenti ambienti:
 - Qualsiasi zona in cui vi sia gas combustibile o in zone molto polverose.
 - Qualsiasi zona con temperature eccessivamente alte o basse (superiori a 40°C o inferiori a 0°C) e umidità superiore al 90%.
 - Qualsiasi zona esposta all'irradiazione solare diretta o vicino ad apparecchiature di riscaldamento.
 - Qualsiasi zona soggetta a forti vibrazioni.
 - Esterni.
- La presa della corrente di rete sarà vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile. In caso di emergenza, premere il pulsante OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente AC per disattivare completamente l'UPS.
- Il corto circuito interno dell'UPS presenta pericoli come incendi o scosse elettriche; pertanto impedire l'ingresso di liquidi o oggetti estranei all'interno del gruppo di continuità. Non collocare contenitori per l'acqua (come ad esempio un bicchiere d'acqua) o qualsiasi altro recipiente contenente liquidi sopra il gruppo di continuità in modo da evitare i rischi di scosse elettriche.
- Si prega di non sovraccaricare l'UPS superando la capacità di carico nominale.
- Scollegare l'UPS prima di pulirlo e non utilizzare detergenti liquidi o spray.
- Rischio di scosse elettriche, non tentare di smontare l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente all'interno. Fare eseguire le riparazioni da personale qualificato.
- Se l'UPS deve rimanere inutilizzato per un periodo prolungato di tempo, si consiglia di ricaricare le batterie (connettendo la presa della corrente all'UPS e l'interruttore nella posizione di "ON"), una

volta al mese per 24 ore in modo da evitare lo scaricamento completo delle batterie.

- Nel caso di fuoriuscita di fumo dall'apparecchio, interrompere velocemente l'alimentazione di rete e rivolgersi al distributore.
- L'UPS contiene una/due batterie ad alta capacità. Il guscio non deve essere aperto, in caso contrario vi sarebbe il rischio di scossa elettrica. Se è richiesto un intervento di ricostruzione interna o sostituzione delle batterie, rivolgersi al distributore.
- La manutenzione e il controllo delle batterie devono essere effettuati da personale competente e osservando le necessarie precauzioni. Tenere il personale non autorizzato a distanza dalle batterie.
- La batteria può causare scosse elettriche e cortocircuiti. Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggia la batteria:
 - Non indossare orologi, anelli e altri oggetti metallici.
 - Utilizzare gli utensili con manici isolati e indossare guanti e stivali di gomma.
 - Non appoggiare attrezzi o componenti di metallo sulle batterie.
 - Scollegare la fonte di carica prima di collegare o scollegare i terminali delle batterie.
- Quando necessario, sostituire con batterie dello stesso tipo e con lo stesso numero di esemplari.
- La temperatura massima dell'ambiente è di 40°C.
- Non bruciare le batterie. Può sussistere il pericolo di esplosione.
- Non aprire o manomettere la batteria o le batterie. La fuoriuscita di elettroliti è dannosa per la pelle e gli occhi. Inoltre può essere tossica.
- L'icona Φ sull'etichetta dei valori nominali indica il simbolo di fase.
- Questo dispositivo collegabile di tipo A, con batteria preinstallata a cura del fornitore, può essere installato dall'operatore e fatto funzionare da personale non specializzato.
- Durante l'installazione di questo dispositivo è necessario accertarsi che la somma delle correnti di dispersione del gruppo di continuità e dei carichi collegati non sia superiore a 3,5 mA.
- Attenzione – rischio di shock elettrico. Anche dopo aver disconnesso l'unità dall'alimentazione a corrente, lo shock elettrico è ancora possibile tramite l'alimentazione a batteria. Di conseguenza, qualora fossero necessari lavori di manutenzione o di assistenza all'interno del gruppo di continuità, la batteria deve essere scollegata su entrambi i poli positivo e negativo dai connettori.
- Nel caso si verifichino incendi nelle vicinanze, usare estintori a polvere. L'uso di estintori liquidi può provocare il rischio di scossa elettrica.

Il presente prodotto è conforme alle normative di sicurezza e ambientali dell'Unione Europea.

Al momento di smaltire il prodotto, riciclare quante più parti possibile. Non gettare le batterie e le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici! Smaltirle nel relativo punto di raccolta. Insieme, possiamo proteggere l'ambiente.



1. INTRODUZIONE

La serie **PowerWalker VI SH e VI SHL** comprende gruppi di continuità – detti anche UPS (Uninterruptible Power Supply) – a linea interattiva intelligenti e compatti concepiti per proteggere computer e altre apparecchiature elettroniche sensibili da tutti i tipi di interferenza dell'alimentazione, comprese le interruzioni totali di energia elettrica. Grazie alle sue numerose funzionalità, tutte le apparecchiature collegate funzionano più a lungo e in modo più affidabile.

IT

2. Descrizione delle funzionalità

- Semplice da installare e usare, utilizza il controllo tramite microprocessore per ottimizzare l'affidabilità e l'efficienza.
- Funzione di regolazione in aumento e riduzione integrata.
- Supporto HID - i driver O/S predefiniti sono in grado di supportare funzionalità di base senza software PowerWalker
- Funzione di avvio a freddo DC
- Riavvio automatico durante il recupero AC.
- Fornisce una protezione da sovraccarico AC
- Breve tempo di ricarica
- RJ11/RJ45 (in/out) protezione linea LAN/Modem/Telefono

3. Contenuto della confezione

All'interno della confezione devono essere presenti i seguenti componenti:


		
Unità UPS	Cavo USB	Cavo di alimentazione in ingresso CA (non applicabile a VI 650/850 SH/SHL FR e Schuko, che dispongono di un cavo di ingresso fisso)
		
CD software	Manuale utente	Cavo IEC

4. Panoramica del prodotto

4.1. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SH FR/IEC/Schuko


Pannello anteriore:

VI 650/850 SH



- ❶ Porta USB
- ❷ Indicatori LED
Modalità AC: luce verde
Modalità batteria: verde lampeggiante
- ❸ Accensione/spengimento



VI 1200/2200 SH



- ❶ Accensione/spengimento
- Indicatori LED**
- ❷ Normale: luce verde
 - ❸ Modalità batteria: giallo lampeggiante
 - ❹ Modalità AC: luce verde
 - ❺ Modalità di guasto: luce rossa


4.2. PowerWalker VI 650/850/1200/2200 SHL FR/IEC/Schuko

Pannello anteriore



4.3. Display per la serie PowerWalker VI SHL

Quando l'LCD inizia a funzionare, visualizzerà tutte le informazioni per 3 secondi.



In modalità normale, verrà visualizzato come di seguito.



In modalità AVR, verrà visualizzato come di seguito. E il marchio  lampeggerà ogni 1 secondo.



In modalità di guasto, verrà visualizzato come di seguito. E il marchio  lampeggerà ogni 1 secondo.




Nota: Se I/P-V<40V, la tensione in ingresso visualizzerà "000"

Quando in modalità di ricarica off, verrà visualizzato come di seguito.



Nota: la tensione di uscita viene sempre visualizzata come "000" in modalità di ricarica off.

In modalità di guasto, verrà visualizzato come di seguito. Solo il carattere "GUASTO" e il carattere "0".



1. Definizione del livello di carico:

Livello di carico	Indicazione della barra di carico
	0% ~ 25%
	25% ~ 50%
	50% ~ 75%
	75% ~ 100%

2. Definizione della capacità della batteria:

Livello della batteria

	Livello della batteria <20%
	$20\% \leq$ Livello della batteria < 40%
	$40\% \leq$ Livello della batteria < 60%
	$60\% \leq$ Livello della batteria < 80%
	$80\% \leq$ Livello della batteria

3. Durante un sovraccarico, il segno lampeggia ogni 1 secondo.




4. Quando la batteria è scarica, il marchio lampeggia ogni 1 secondo.




4.4. Pannello posteriore per la serie PowerWalker VI SH e SHL

IT


650/850 IEC



650/850 Schuko




650/850 FR




- ❶ Ingresso CA
- ❷ Linea modem/telefono RJ11
Protezione
- ❸ Presa 4*IEC o presa 2* Schuko
o presa 2*French


1200 IEC




2200 IEC



1200/2200 Schuko



1200/2200 French



- ❶ Ingresso CA
- ❷ Presa 6*IEC o presa 2* IEC & 2* Schuko o presa 2* IEC
& 2*French
- ❸ Porta USB
- ❹ Protezione RJ45 LAN/Modem/linea telefonica
- ❺ Interruttore di circuito


5. Installazione e configurazione iniziale



Prima di installarla, ispezionare l'unità. Verificare che nessun componente sia danneggiato..




I: Posizionamento e condizioni di conservazione

Installare l'UPS in una zona protetta, priva di polvere eccessiva e con un adeguato flusso d'aria intorno all'unità, e priva di polvere eccessiva, fumi corrosivi e contaminanti conduttivi. Posizionare l'UPS a una distanza di almeno 20 cm da altre unità per evitare interferenze. NON utilizzare l'UPS in ambienti con temperature non comprese tra 0-40 °C e umidità relativa non compresa tra 0-90%.



II: Collegamento all'alimentazione di rete e carica

Collegare il cavo di ingresso AC a una presa a muro a 2 poli e 3 fili con messa a terra. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di caricare la batteria per almeno 6 ore senza carico (nessun dispositivo elettrico come computer, monitor, ecc.) collegato prima dell'uso iniziale. Le batterie dell'unità vengono caricate tramite il collegamento all'alimentazione di rete.



III: Collegamento dei carichi

Collegare i carichi alle prese di uscita sul pannello posteriore dell'UPS. È sufficiente accendere l'unità UPS tramite l'interruttore di alimentazione e i dispositivi collegati all'UPS saranno protetti.




Non collegare una presa multipla o un soppressore di sbalzi di corrente all'UPS.

IT


IV: Collegare il cavo LAN, modem o linea telefonica per la protezione contro le sovratensioni

Collegare per esempio un modem o una linea telefonica alla presa "IN" protetta dagli sbalzi di corrente sul pannello posteriore dell'unità UPS. Effettuare il collegamento dalla presa "OUT" al computer con un altro cavo telefonico.



V: Collegare il cavo USB

Per monitorare lo stato dell'UPS, per esempio lo spegnimento e l'avvio dell'UPS quando non si è presenti, tramite il software in dotazione, collegare l'UPS al computer per mezzo del cavo USB incluso nella confezione.







Non collegare MAI una stampante laser o scanner all'UPS, perché la corrente di picco generata dai dispositivi del motore può causare danni all'unità.



VI: Accensione/spegnimento dell'unità

Per accendere l'unità UPS premere l'interruttore di alimentazione. Per spegnere l'unità UPS premere nuovamente l'interruttore di alimentazione.



6. Funzioni e funzionamento

I: Funzione Attivazione DC

La funzione di attivazione DC consente l'attivazione dell'unità UPS, quando l'alimentazione AC di rete non è disponibile e la batteria è completamente carica. Per accendere l'unità è sufficiente premere l'interruttore di alimentazione.

II: Regolazione automatica della tensione AVR (Automatic Voltage Regulation)

Se l'energia di rete è di qualità scarsa, la regolazione AVR aumenta la tensione in ingresso bassa o riduce una tensione elevata. Il carico riceve sempre una tensione entro i limiti della gamma normale.

III: Riavvio automatico durante il recupero AC

IV: Indicatore Audio

<u>Allarme acustico</u>	<u>Situazione</u>
Ogni 10 secondi	Modo batteria
Segnale acustico ogni secondo	Batteria quasi scarica
Ogni 0,5 secondi	Sovraccarico
segnale continuo	Guasto

V: Supporto HID (Human Interface Device)


- L'UPS supporta la comunicazione con i driver di sistema generici. L'utente è in grado di controllare e monitorare le funzioni di base dell'UPS senza WinPower installato. Quando l'UPS è connesso al PC Windows con un cavo USB, il sistema mostrerà un'icona della batteria situata nella barra delle applicazioni, vicino all'orologio. È possibile ottenere alcune informazioni di base (es. caricamento/scaricamento, capacità residua della batteria) facendo clic sull'icona della batteria.

stato di caricamento on







stato di scaricamento on



- È possibile impostare Sleep / Hibernate / Shutdown OS o non fare nulla quando viene raggiunto il livello della Batteria scarica o Livello critico della batteria (con OS senza Winpower).





- Per ulteriore stato da monitorare e controllare, eseguire il software del monitor Winpower che supporta HID

VI: Caricabatterie potente

- L'UPS è dotato di un caricabatterie potente che permette la ricarica delle batterie in un tempo molto breve. Sono necessarie soltanto 2-4 ore per raggiungere il 90% della capacità della batteria dopo che si è scaricata completamente.


VII: Rilevamento del carico piccolo

- L'UPS rileva persino i carichi più piccoli (ad esempio il router può richiedere un minimo di 4W) e li sostiene con back up di alimentazione per il massimo del tempo in assenza di corrente.

7. Installazione del software sul computer

Connesso tramite USB a un PC o notebook, il Software permette la comunicazione tra l'unità UPS e il computer. Il software dell'unità UPS permette di monitorare lo stato dell'unità, di spegnere il sistema prima che l'UPS sia completamente scarico e di monitorare l'unità UPS tramite rete per una gestione più efficiente del sistema. In caso di interruzione dell'alimentazione CA o di batteria scarica dell'UPS, tutte le operazioni necessarie saranno eseguite automaticamente senza bisogno di interventi da parte dell'amministratore di sistema. Oltre alle funzioni di salvataggio delle file e di spegnimento del sistema in modalità automatica, offre anche funzionalità di invio di messaggi di avvertenza tramite cercapersone, e-mail ecc.

- Per installare il software SmartPower utilizzare il CD in dotazione e seguire le istruzioni a schermo.

- Inserisci il seguente numero di serie per installare il software: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Una volta che l'installazione del software è stata completata e la comunicazione con l'UPS è stata stabilita, nell'area di notifica viene visualizzata 
- Fare doppio clic sull'icona per utilizzare il software di monitoraggio (come sopra).
- È possibile programmare lo spegnimento/avvio automatico dell'UPS e monitorare lo stato dell'UPS dal computer.
- Per istruzioni dettagliate fare riferimento al manuale in formato elettronico in dotazione con il software.



Consultare winpower.powerwalker.com di tanto in tanto per ricevere l'ultima versione del software di monitoraggio.

8. Manutenzione

I. Generale

L'unità UPS non richiede alcuna operazione di manutenzione ordinaria: è sufficiente mantenere le condizioni ambientali corrette e le bocchette di ventilazione prive di polvere.

II. Fusibili

Se il fusibile di ingresso AC è guasto, sostituirlo con un fusibile compatibile dello stesso tipo e modello.

Non mettere in cortocircuito le batterie. Durante gli interventi sulle batterie rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici e utilizzare esclusivamente attrezzi isolati.

III. Batterie



Leggere tutte le regole di sicurezza prima di sostituire la batteria.

Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare batterie con specifiche identiche.

9. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Nessuna spia accesa sul pannello anteriore.	1. Batteria debole.	1. Caricare la batteria per 8 ore.
	2. Batteria guasta.	2. Sostituire con lo stesso tipo di batteria.
	3. Non è stato premuto l'interruttore di alimentazione.	3. Premere di nuovo l'interruttore di alimentazione.
L'allarme acustico emette un segnale continuo, quando l'alimentazione AC è normale.	Sovraccarico dell'unità UPS.	Controllare che il carico corrisponda alla capacità dell'unità UPS indicata nelle specifiche.
Durante le interruzioni di corrente il tempo di backup è più breve del previsto.	1. Sovraccarico dell'unità UPS.	1. Rimuovere qualche carico non rilevante.
	2. Tensione della batteria insufficiente.	2. Caricare la batteria per almeno 8 ore.
	3. Problema alla batteria a causa di temperatura di esercizio troppo elevata o funzionamento non corretto della batteria.	3. Sostituire la batteria con un'altra dello stesso tipo.
L'alimentazione normale ma il LED lampeggia.	Il collegamento del cavo di alimentazione è allentato.	Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Se si verifica una situazione anomala non riportata nella tabella precedente, chiamare immediatamente l'assistenza.

10. Specifiche

IT

Modello	6 50	850	1200	2200
POTENZA	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA / 600W	2200VA/1200W
INPUT				
Tensione	230 VAC			
Range di tensione	170~280 VAC			
OUTPUT				
Tensione	230 VAC			
Regolazione tensione	+/- 10% (modalità batteria)			
Range di frequenza	50 / 60Hz			
Regolamento della frequenza	± 1 Hz (modalità batteria)			
Tempo di trasferimento	4-8ms tipici			
Forma d'onda	Onda sinusoidale modificata			
PROTEZIONE				
Protezione completa	Scaricamento, carica eccessiva e sovraccarico			
CONDIZIONI AMBIENTALI				
Umidità	Umidità relativa da 0-90% a @ -0-40 °C (senza condensa)			
Livello di rumore	Inferiore a 40 dB			45dB
Software				
Software di monitoraggio	WinPower (incluso)			
BATTERIA				
Tipo e numero	12V/7AH x 1pz	12V/9AH x 1pz	12V / 7Ah x 2	12V / 9Ah x 2
Tempo di carica	2-4 ore per 90% di capacità			
Tempo di backup (est. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
CARATTERISTICHE FISICHE				
Indicatore LCD	Serie VI SH: LED verde (Modalità CA, Modalità Backup) Serie VI SHL: Display LCD			
Presa	VI SH / SHL: Uscita Schuko x2 VI SH / SHL FR: Uscita francese x2 VI SH / SHL IEC: Prese IEC x4		VI SH / SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH / SHL FR: 2 x francese + 2 x IEC VI SH / SHL IEC: 6 x prese IEC	
Connettore	Porta USB, protezione dalle sovracorrenti RJ11		Porta USB, protezione dalle sovracorrenti RJ45	
Dimensioni (prof.xlargh.xalt.)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
PESO				
Peso netto	SH: 4,4kg SHL: 4,4kg	SH: 5,0kg SHL: 5,2kg	SH: 8,6kg SHL: 8,9kg	SH: 10,2kg SHL: 10,4kg

Allmän PowerWalker

Manual oavbruten strömförsörjning (UPS)

Denna manual innehåller viktiga säkerhetsåtgärder, allmänna UPS-instruktioner och användbara tips som bör följas under installation, drift och underhåll av UPS och batterier. Innan produkten används läs också igenom den andra manualen som täcker seriespecifik information.

I. Säkerhet och oförutsedd händelse



1. Låt inte vätskor eller något främmande föremål komma in i UPS. Inga behållare med vätskor får placeras ovanpå UPS eller i dess närhet.
2. Hjälpströmuttaget skall vara nära utrustningen och vara lätt åtkomligt. Vid någon oförutsedd händelse tryck på OFF-knappen och koppla ifrån strömsladden från AC strömuttaget.
3. Vid händelse av brand i närheten, använd torr pulversläckare.
4. Även efter att enheten kopplats ifrån uttaget är de interna komponenterna fortfarande anslutna till batteriet vilket är potentiellt farligt. Om någon inre inspektion eller byte av batteriet krävs, kontakta en kvalificerad tekniker.
5. Återvinn alla återvinningsbara komponenter. Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
6. Installation och användning måste utföras i enlighet med de lokala bestämmelserna och säkerhetskraven. Kontrollera om skyddad last eller miljö har några särskilda förutsättningar.

II. Information

1. Oavbruten strömförsörjning är designad att skydda känslig elektronisk utrustning från strömbavbrott och störningar. Den är utrustad med många funktioner som möjliggör att all ansluten utrustning arbetar längre med högre pålitlighet.
2. Produkten kopplas in i vägguttaget och din version levereras med batterierna redan installerade kan den hanteras av en lekman.
3. Ikonen Φ på märketiketten står för fassymbolen.
4. Denna produkt uppfyller säkerhets- och miljöbestämmelserna inom EU.

III. Förberedelse

1. Denna enhet är avsedd för installation i en kontrollerad miljö. Följande förhållanden är förbjudna:
 - Brännbar gas, frätande substanser eller kraftigt damm.
 - Ovanliga höga eller låga temperaturer.
 - Stillastående eller rinnande vatten eller extrem fuktighet.
 - Exponering för direkt solsken eller nära värmeapparater.
 - Allvarliga vibrationer.
 - Utomhus.

*för temperatur- och fuktgränser se produktspecifikationen
2. Inspektera om förpackningen och dess innehåll har skadats. Informera transportföretaget omedelbart om du hittar tecken på skada.

3. Inspektera enheten och se till att inget är skadat.
4. Spara förpackningen på en säker plats för framtida användning (t.ex. förvaring, transport).
5. Kondensation kan uppstå om UPS-systemet flyttas direkt från en kall till en varm miljö. UPS-systemet måste vara absolut torr innan installation. Låt minst två timmar förflöta för UPS-systemet att aklimatisera till miljön.
6. Hjälpströmuttaget skall vara nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.

IV. Installation

1. För att minska risken för överhettning får inte UPS-enhetens kylventiler täckas över.

Anslutningsinmatning

2. Använd endast original godkända CE-märkta inmatningskablar för att ansluta UPS:en till strömuttaget.
3. Anslut endast UPS-systemet till ett jordat (två pinnar, tre ledningar) stötsäkert uttag som måste vara lättåtkomligt och nära UPS-systemet.
4. Anslut inte UPS till ett eget uttag.
5. Placera kablarna på så sätt att ingen kan kliva på eller snubbla på dem.

Ansluta utmatning

6. Använd endast godkända CE-märkta strömkablar för att ansluta laddningar till UPS-systemet.
7. Den anslutna utrustningen får inte överskrida UPS-enhetens märkta energikapacitet. I annat fall kan en överbelastning uppstå och göra att UPS-enheten stängs av eller utlöser kretsbrytaren.
8. Under installationen av utrustningen skall det ses till att summan av den läckande strömmen för UPS och den anslutna laddningen inte överstiger 3,5mA.
9. Anslut inte någon laddning med hög tillströmmande ström eftersom det kan skada enheten. För små ledningsinteraktiva UPS kan även en laserskrivare eller skanner skapa ett problematiskt strömsprång, medan det för online-UPS kan orsakas av motorbaserade laddningar.
10. Anslut försiktigt hushållsapparater eller andra apparater till UPS-utgången eftersom många av dessa kan överbelasta UPS (t.ex. dammsugare, hårtorkar etc).
11. Avstå från att ansluta en strömskena eller spänningssavledare till UPS utgång eftersom strömskenor kan ha en högre märkning än UPS.

Kommunikation och signalreling

12. För modeller med kommunikationsport anslut lämplig kabel (t.ex.USB eller RS232 mellan UPS och datorn)
13. USB-port och RS-232 porten kan inte arbeta samtidigt.
14. För modeller med RJ11/RJ45 spänningsskydd kan du ansluta ett modem eller telefonledning till RJ11/RJ45 "IN" uttaget på bakpanelen på UPS-enheten. Anslut från "OUT" uttaget till datorn med en annan telefonkabel. Detta kommer att skydda din utrustning från spänningar som kommer genom kommunikationskabeln.
15. Var medveten om att spänningsskydd kan begränsa din bandbredd på internet.
16. Vid tillgänglighet används EPO-kontakt (Emergency Power Off) för att fjärrstyra avstängning av UPS vid nödfall (det skall inte användas för tillfällig på/av kontroll). Typisk EPOs ledningar är dragna i byggnadens säkerhetsinstallation och är ansluten till nödströmbrytaren vid ingången. Den används av brandkåren för att stänga av elektriciteten i hela byggnaden, inklusive kritiska laddningar.
17. Kontrollera om byggnadens brandskyddssystem kräver EPO (Emergency Power Off) för att vara ansluten till huvudinstallationen

18. EPO kan ställas in på statusen "Normalt stängd" eller "Normalt öppen" som standard. Om du är osäker kan du snabbt testa båda förhållandena genom att öppna eller kortsluta kontakten och kontrollera reaktionen hos UPS.
19. För att ta bort EPOs status (efter att den utlösts) ställ in kontakten på normal status och bekräfta felet genom att trycka på avstängningsknappen. Det kommer att ändra UPS från EPO till Standby. Du kan nu slå på UPS som normal

V. Hantering

1. Din nya UPS kan användas omedelbart efter mottagandet. Emellertid rekommenderas att ladda batteriet minst 6 timmar för att garantera att batteriets maximala laddningskapacitet uppnås. För att ladda batteriet lämna den bara inkopplad. Enheten kommer att ladda i både avstängd och påslagen position.
2. UPS kommer att aktiveras så snart som den är ansluten till inmatningskällan men förbli i standbyläge (ingen ström till uttagen). Du behöver slå på UPS genom att trycka på lämplig ON-knapp och växla UPS till elledningsläge. Det finns två typer av knappar: ON-OFF omkopplare (vanligtvis den enda knappen) och klickbar knapp (tryck länge tills UPS piper och släpp för ON/OFF).
3. Koppla inte ifrån elnätskabeln från UPS-systemet eller byggnadens ledningsuttag under drift eftersom detta kommer att koppla ifrån skyddsjordningen för UPS-systemet och alla anslutna laddningar.
4. För att fullständigt koppla ifrån UPS, tryck först på OFF-knappen för att stänga av UPS, koppla sedan ifrån elnätkabeln.

DC-läge

5. UPS-systemet har en egen intern strömkälla (batterier). UPS utgående uttag kan vara elektriskt strömförande även om UPS-systemet inte är anslutet till byggnadens ledningssystem.
6. Alla UPS kommer att starta om efter att AC-strömmen återställs. Detta är en standardinställning men endast vissa UPS tillåter ändring av detta.
7. DC startfunktion aktiverar att UPS ska starta när AC användbar ström inte finns tillgänglig och batteriet är tillräckligt laddat. För modeller med på-/avomkopplare tryck bara på strömbrytaren för att slå på UPS. För modeller med klickbar knapp, aktivera UPS till standbyläge och slå sedan på UPS med ON-knappen.

AVR (Automatic Voltage Regulation/automatisk spänningsreglering)

8. Linjeinternaktiva UPS (modeller som startar med "VI") är utrustade med AVR. Om nivån för den inmatade spänningen är utanför normalt område förstärker AVR den låga eller dämpar den höga spänningen. Laddningen tar emot en spänning som är inom det normala området. Online UPS har inte AVR, de erbjuder dubbelkonvertering av ström vilket säkrar stabil utmatning av spänning inom en smal begränsning (t.ex. $\pm 1\%$)

Ljudligt alarm

9. Kontrollera detaljerna för betydelsen av det ljudliga larmet. UPS kommer att använda en ljudsignal för att informera om batteriläget, låg batterinivå, överbelastning eller fel.

VI. Övervakning och kontroll

1. Anslutning av en kommunikationskabel och installation av övervakningsprogram rekommenderas starkt. Det möjliggör schemaläggning av regelbundna batteritester och övervakning av batteriernas

kondition vilket hjälper till att garantera hög tillgänglighet för tjänsten.

2. Besök <http://software.powerwalker.com>, välj din modell från listan och ladda ned lämpligt program i den nyaste versionen.
3. Följ programmets manual för att installera och konfigurera övervakningsprogrammet.

HID (Human Interface Device) stöd

4. Klicka på databladet för din UPS för att bekräfta om USB-porten stöder HID.
5. HID-klass aktiverar kommunikation med allmänna systemdrivrutiner. Användare kan kontrollera och övervaka UPS grundläggande funktioner utan att det specifika programmet är installerat. När UPS är ansluten till Windows-dator med USB-kabel kommer systemet att visa en batteriikon i systemfältet. Du kan få viss grundläggande information (t.ex. läge, batteriets kvarvarande kapacitet) genom att klicka på batterikonen.
6. Du kan ställa in att gå in i Viloläge/dvala/avstängning av OS eller att inte göra något när den når låg batterinivå eller kritisk batterinivå

VII. Bästa praxis

1. För lång batterilivslängd förvara UPS i en omgivande temperatur på 25 °C (77 °F)
2. För att bibehålla optimal batteriladdning lämna UPS inkopplad i ett AC-uttag hela tiden.
3. Den designade livslängden för batteriet är 3-5 år räknat från tillverkningsdatumet för batteriet, vilket betyder att effektiv drifttid räknat från datumet för installation/köpet kan vara kortare. Efter två år rekommenderas att strikt och regelbundet (t.ex. en gång i månaden) kontrollera batteriets kondition. När urladdningstiden för fulladdade batterier är mindre än 50 % av märkt värde behöver batterierna bytas ut.
4. Det finns många faktorer som kan påverka mängden ström som ditt datorsystem kräver. För att garantera tillräcklig säkerhetsmarginal vid eventuella förbrukningsspikar håll den tillfälliga laddningen under 80 % av enhetens märkta kapacitet.
5. Med tanke på intern egen strömförbrukning för UPS, håll den tillfälliga laddningen på UPS över 30 % för optimal systemprestanda. Om din laddning är mindre, överväg att välja en mindre enhet med mindre egen strömförbrukning för att spara energi.
6. Medan online-modeller producerar samma högkvalitativa utmatning oavsett läget kommer ledningsinteraktiva modeller att stödja filtrerad nätspänning i ledningsläget och elektroniskt generera spänning i DC-läge (batteriläge). Det är viktigt att kontrollera prestandan på laddningarna i batteriläget. UPS med pulsbred modulerad sinusvåg kan vara inkompatibel med din laddning (t.ex. motorbaserad laddning) eller så kan de kräva högre säkerhetsmarginal (t.ex. APFC energiförsörjning). Utför en fullständig drifttest för att bekräfta kompatibilitet.

VIII. Underhåll

1. För bästa preventiva underhållet håll området runt UPS rent och dammfri. Om atmosfären är mycket dammig, rengör utsidan på UPS med en dammsugare.
2. Koppla ifrån UPS innan rengöringen och använd inte vätska eller sprejrengöringsmedel.
3. Använd torra trasor för att rengör frontpanelen och plastdelarna. Var särskilt försiktig med luftintaget med fläktarna.

Batteribyte

4. Byte av batterier skall endast utföras av personer och är säkra på uppgiften och har läst och förstått säkerhetsåtgärderna. Om du har några tvivel om uppgiften, kontakta lokala tekniker.

5. Innan arbetet, ta av dig klockor, ringar och andra metallföremål och använd endast isolerade verktyg.
6. Stäng av UPS, koppla ifrån inmatningen och utmatningen och vänta i tio minuter för att alla kondensatorer skall laddas ur.
7. Vissa modeller ger lätt åtkomst till batterier där alla PCBAs är skyddade från användaren. I annat fall behöver UPS skyddskåpa öppnas. Var ytterligare försiktig så att inte komponenter på PCBA, terminaler eller några metallföremål.
8. Kortslut aldrig batteriterminaler.
9. Använd batterier med samma specifikationer som de ursprungligen installerade. Byt alla batterier samtidigt (byt inte endast ett batteri i uppsättningen).
10. Öppna inte eller vanställ batteriet eller batterierna. Frisläppt elektrolyt är giftigt för huden och ögonen.
11. Kasta inte batterier i elden. Batteriet kan explodera.
12. Återvinn använda det använda batteriet, kasta inte UPS, batteripaket eller batterier i papperskorgen. Följ lokala lagar och bestämmelser, du kan kontakta din kommuns returpunkt för ytterligare information.

IX. Felsökning

1. Om en kortslutning på inmatningen eller utmatningen gjort att krets brytaren löst ut, ta bort inmatningarna och utmatningarna och aktivera krets brytaren igen och slå på UPS i DC-läge. Om inget problem rapporteras anslut UPS till inmatningen. Om inga fel rapporterats, anslut laddningarna en och en till UPS.
2. Om en överbelastning upptäcks kommer ett ljudlig larm att höras. För att korrigera detta, stäng av UPS och kopplas ifrån minst en del av utrustningen från utmatningarna. Kontrollera om brytaren är aktiverad och slå på UPS.
3. Kontrollera regelbundet ställda frågor på <http://faq.powerwalker.com> för att få ytterligare vägledning.
4. Om det kommer ut rök från enheten, stäng av strömförsörjningen och kontakta service.
5. Kontrollera regelbundet felsökningsinstruktioner på <http://troubleshoot.powerwalker.com> och återkom med återkoppling till vårt servicesupportteam på <http://support.powerwalker.com>. Se till att du samlar in och tillhandahåller all nödvändig information.

x. Lagring och transport


1. Se till att batteriet är fulladdat innan USP förvaras.
2. Stäng av UPS och koppla ifrån strömsladden från vägguttaget. Koppla ifrån alla utgående kablar.
3. UPS skall förvaras på sval och torr plats.
4. För låg förvaring i moderat klimat skall batteriet laddas i flera timmar var tredje månad genom att koppla in UPS till strömuttaget. Upprepa varannan månad på platser med hög temperatur.
5. För låg förvaring rekommenderar vi att UPS täcks över för att skydda den mot damm och helst packa in den i dess originalförpackning med folie och stötdämpning.
6. Transportera endast UPS i dess originalförpackning för att skydda mot stötar och slag.
7. Frontpanelen (knapparna) skall skyddas mot oavsiktlig påslagning av enheten. En farlig spänning kan fortfarande levereras från batteriet och enheten kan hetta upp kartongen. När så är möjligt, koppla ifrån batterierna för transporten.

Snabbstartguide

PowerWalker VI SH-serien


Frontpanel:

VI 650/850 SH



- ① USB-port
- ② LED-indikatorlampor
AC-läge: grönt ljus
Batteriläge: grönt blinkande
- ③ Ström på/av


VI 1200/2200 SH




- ① Ström på/av
- LED-indikatorlampor**
- ② Normal: grönt ljus
- ③ Batteriläge: grönt blinkande
- ④ AC-läge: grönt ljus
- ⑤ Felläge: rött ljus

PowerWalker VI SHL-serien

Frontpanel




VI 650/850 SHL



VI 1200/2200 SHL

Display för PowerWalker VI SHL-serien

När LCD-skärmen börjar fungera kommer den att visa all information i 3 sekunder.



I normalt läge visas det som nedan.



I AVR-läge visas det som nedan. Markeringen kommer att blinka varje sekund.



I batteriläge visas det som nedan. Markeringen kommer att blinka varje sekund.



Obs! Om I/P-V<40V, kommer ingångsspänningen att visa "000"

I avstängt batteriläge visas det som nedan.



Obs! Utgångsspänningen visas alltid som "000" i avstängt laddningsläge.

I felläge visas det som nedan. Endast "FAULT" -tecken och "0" -tecken.



Laddningsnivådefinition:

Laddningsnivå	Laddningsstapel
	0 %~25 %
	25 %~50 %
	50 %~75 %
	75 %~100 %


Definition av batterikapacitet:

Batterinivå

	Batterinivå <20 %
	20 % ≤ Batterinivå <40 %
	40 % ≤ Batterinivå <60 %
	60 % ≤ Batterinivå <80 %
	80 % ≤ Batterinivå

1. Vid överbelastning blinkar markeringen varje sekund.
2. Vid svagt batteri blinkar markeringen varje sekund.

Bakpanel för PowerWalker VI SH och SHL-serien



Ljudindikator

<u>Ljudligt alarm</u>	<u>Situation</u>
Ljuder var 10 sekund	Batteriläge
Ljuder varje sekund	Lågt batteri
Ljuder var 0,5 sekund	Överbelastning
ljuder kontinuerligt	Defekt

Specifikationer

Modell	650	850	1200	2200
KAPACITET	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
INMATNING				
Spänning	230 VAC			
Spänningsområde	170~280 VAC			
UTMATNING				
Spänning	230 VAC			
Spänningsreglering	+/- 10 % (batteriläge)			
Frekvensområde	50/60Hz			
Frekvensreglering	±1Hz (batteriläge)			
Överföringstid	Typisk 4-8 ms			
Vågform	Modifierad sinusvåg			
SKYDD				
Fullständigt skydd	Urladdning, överladdning och överladdningsskydd			
MILJÖ				
Fuktighet	0-90 % RH vid 0 ° till 40 °C (icke-kondenserande)			
Bullernivå	Mindre än 40 dB			45 dB
Program				
Övervakning av programvara	WinPower (ingår)			
BATTERI				
Typ och nummer	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/ 9Ah x 2
Laddningstid	2-4 timmar återställning till 90 % kapacitet			
Backup-tid (ca 100 W)	16 min	20 min	30 min	50 min
FYSISKT				
LED-indikator	VI SH -serien: Grön LED (AC-läge, backupläge) VI SHL-serien: LCD monitor			
Uttag	VI SH/SHL: 2x Schukouttag VI SH/SHL FR: 2x franska uttag VI SH/SHL IEC: 4 x IEC-uttag		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x franska + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC-uttag	
Anslutningsdon	USB-port, RJ11 överspänningsskydd		USB-port, RJ45 överspänningsskydd	
Mått (DxBxH)	290mm x 100 mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
VIKT				
Nettovikt	SH: 4,4kg SHL: 4,4kg	SH: 5,0kg SHL: 5,2kg	SH: 8,6kg SHL: 8,9kg	SH: 10,2kg SHL: 10,4kg

Generel PowerWalker

Vejledning til kontinuerlig strømforsyning (UPS)

Denne vejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, generelle UPS-anvisninger og nyttige tips, der bør følges under installation, betjening og vedligeholdelse af UPS'en og batterierne. Inden du bruger produktet, bør du også læse den anden vejledning, der dækker seriespecifikke oplysninger.

I. Sikkerhed og nødsituationer



1. Lad ikke væsker eller fremmedlegemer trænge ind i UPS'en. Ingen beholdere med væske må placeres oven på UPS'en eller i nærheden af den.
2. Stikkontakten skal befinde sig tæt på udstyret og være nemt tilgængelig. I nødstilfælde skal du trykke på sluk-knappen og trække netledningen ud af AC-strømforsyningen.
3. I tilfælde af brand i nærheden bør der bruges pulverslukkere.
4. Selv efter enhedens forbindelse til stikkontakten er blevet afbrudt, er de interne komponenter stadigvæk sluttet til batteriet, hvilket potentielt set er farligt. Hvis det er nødvendigt at foretage en intern inspektion eller udskiftning af batteriet, bedes du kontakte en kvalificeret tekniker.
5. Genbrug venligst alle komponenter, hvor muligt. Batterierne må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
6. Installation og anvendelse skal udføres i overensstemmelse med de lokale elbestemmelser og sikkerhedskrav. Kontrollér, om beskyttet last eller miljø har nogen speciel betingelse.

II. Oplysninger

1. Kontinuerlige strømforsyninger er udformet til at beskytte følsomt udstyr mod strømsvigt og interferens. Den er udstyret med mange funktioner, som gør det muligt for tilsluttet udstyr at fungere længere og med større pålidelighed.
2. Produktet kan sættes i en stikkontakt, og hvis din version leveres med batterier, der allerede er isat, kan det betjenes af lægfolk.
3. Ikonet Φ på vurderingsmærket står for fasesymbol.
4. Produktet overholder sikkerheds- og miljøforordningerne i EU.

III. Forberedelse

1. Denne enhed er beregnet til at blive installeret i et kontrolleret miljø. Følgende tilstande er forbudt:
 - Brændbar gas, korrosivt stof eller tungt støv.
 - Ekstremt høj eller lav temperatur.
 - Stående eller rindende vand eller ekstrem luftfugtighed.
 - Udsættelse for direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat.
 - Kraftige vibrationer.
 - Udendørs.

*for temperatur- og luftfugtighedsgrænser bedes du se produktspecifikationen

2. Se emballagekartonen og dens indhold efter for skader. Informer transportvirksomheden med det samme, hvis du finder tegn på skader.
3. Se enheden efter og kontrollér, at intet er beskadiget.
4. Opbevar emballagen et sikkert sted til fremtidig brug (f.eks. opbevaring, transport).
5. Der kan forekomme kondensvand, hvis UPS-systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt miljø. UPS-systemet skal være helt tørt, inden det installeres. Lad der gå mindst to timer, så UPS-systemet kan tilpasse sig miljøet.
6. Stikkontakten skal befinde sig tæt på udstyret og være nemt tilgængelig.

IV. Installation

1. Tildæk ikke afkølingshullerne for at reducere risikoen for overophedning af UPS-systemet.

Tilslutningsinput

2. Du bedes bruge det originale godkendte CE-mærkede inputkabel til at slutte UPS'en til strøm.
3. Slut kun UPS-systemet til en jordforbundet (to-polet, tre-ledet) stødsikker kontakt, som skal være nemt tilgængelig og tæt på UPS-systemet.
4. Slut ikke UPS'en til sit eget output.
5. Anbring kablerne på en sådan måde, at ingen kan træde på dem eller snuble over dem.

Tilslutningsoutput

6. Brug kun godkendte CE-mærkede netkabler til at slutte belastningerne til UPS-systemet.
7. Det tilsluttede udstyr må ikke overskride UPS-enhedens nominelle strømkapacitet. Ellers kan der forekomme en overbelastningstilstand, som får UPS-enheden til at lukke ned eller udløse afbryderen.
8. Under installationen af udstyret bør det sikres, at summen af lækstrømme fra UPS'en og de tilsluttede belastninger ikke overskrider 3,5 mA.
9. Tilslut ikke en belastning med højt startstrømsstød, da det kan beskadige enheden. På en lille linjeinteraktiv UPS kan selv en laserprinter eller scanner forårsage en problematisk overspænding, mens det på online-UPS'er kan forårsages af motorbaserede belastninger.
10. Vær forsigtig, når du slutter husholdningsapparater eller andre apparater til UPS'ens output, da mange af dem kan overbelaste UPS'en (f.eks. støvsugere, hårtørrere osv).
11. Undlad at tilslutte en stikdåse med flere udtag eller en overspændingsbeskytter til UPS'ens output, da stikdåser kan have en højere vurdering end UPS'en.

Kommunikation og signalering

12. På modeller med en kommunikationsport skal du tilslutte det passende kabel (f.eks. USB eller RS232 mellem UPS og PC)
13. USB-port og RS-232-port kan ikke bruges samtidig.
14. På modeller med RJ11/RJ45-overspændingsbeskyttelse kan du slutte et modem eller en telefonlinje til RJ11/RJ45 "IN"-port på bagsiden af UPS-enheden. Tilslut fra "OUT"-port til computeren med et andet kabel. Dette vil beskytte dit udstyr mod overspændinger, der kommer gennem et kommunikationskabel.
15. Vær opmærksom på, at overspændingsbeskyttelse kan begrænse din internetbåndbredde.

16. Hvor det er tilgængeligt, bruges et nødafbryderstik til at fjernslukke for UPS'en i nødstilfælde (det bør ikke bruges til almindelig tænd/sluk-styring). Normalt er et nødafbryderstik kablet ind i bygningens sikkerhedsinstallation og sluttet til nødafbryderknappen installeret ved indgangen. Det bruges af brandvæsenet til at slukke for strømmen i hele bygningen, herunder kritiske belastninger.
17. Kontrollér, om bygningens brandsikringssystem kræver, at der sluttes et nødafbryderstik til hovedinstallationen
18. Nødafbryderstikkets status kan være stillet på "Normalt lukket" eller "Normalt åbent" som standard. Hvis du ikke er sikker, kan du hurtigt teste begge tilstande ved at åbne eller kortslutte konnektoren og kontrollere UPS'ens reaktion.
19. For at fjerne nødafbryderstikkets status (efter det blev udløst) skal du stille konnektoren på normal status og bekræfte fejlen ved at trykke på sluk-knappen. Den skifter UPS'en fra nødafbryderstik til Standby. Du kan nu tænde for UPS'en som normalt

V. Betjening

1. Din nye UPS kan bruges med det samme efter modtagelse. Det anbefales dog at genoplade batteriet i mindst 6 timer for at sikre, at batteriets maksimale opladningskapacitet bliver opnået. For at genoplade batteriet skal du bare lade enheden være tilsluttet. Enheden oplades både i tændt og slukket position.
2. UPS'en aktiveres, så snart den sluttes til inputstrømmen, men den forbliver i standbytilstand (ingen strøm til udtagene). Du skal tænde for UPS'en ved at trykke på den passende tænd-knap og slå UPS'en til linjetilstand. Der er to slags knapper: Tænd/sluk-kontakt (typisk som den eneste knap) og en knap, der kan klikkes (holdes nede, indtil UPS'en bipper, og slipes til tænd/sluk).
3. Undlad at afbryde UPS-systemets netkabel eller bygningens ledningsudtag under drift, da dette kan afbryde den beskyttende jordforbindelse af UPS-systemet og af alle tilsluttede belastninger.
4. For at afbryde UPS'en helt skal du først trykke på slukkknappen for at slukke for UPS'en og derefter frakoble netledningen.

DC-tilstand

5. UPS-systemet har sin egen interne strømkilde (batterier). UPS-udgangskontakterne kan være strømførende, selv hvis UPS-systemet ikke er sluttet til bygningens ledningsudtag.
6. Alle UPS'er genstarter, efter AC-strømmen gendannes. Dette er en standardindstilling, men kun nogle UPS'er gør det muligt at ændre dette.
7. DC-startfunktion gør det muligt at opstarte UPS'en, når AC-forsyningsstrømmen ikke er tilgængelig, og batteriet er tilstrækkeligt opladet. For modeller med tænd/sluk-kontakt skal der bare trykkes på strømkontakten for at tænde for UPS'en. For modeller med en knap, der kan klikkes på, skal UPS'en aktiveres til standby, og derefter skal UPS'en tændes med tændknappen.

AVR (Automatisk spændingsregulering)

8. Linjeinteraktive UPS'ere (modeller, der starter med "VI") er udstyret med AVR. Hvis indgangsspændingens niveau ligger uden for det normale område, forstærker AVR'en den lave spænding eller dæmper den høje spænding. Belastningen modtager en spænding inden for det normale område. Online-UPS'er har ikke AVR'er. De tilbyder dobbelt konvertering af strøm, som sikrer en stabil udgangsspænding inden for en snæver grænse (f.eks. $\pm 1\%$)

Lydalarm

9. Kontrollér detaljerne af lydalarmens betydning. UPS'en bruger et lydsignal til at informere om batteritilstand, lavt batteriniveau, overbelastning eller svigt.

VI. Overvågning og kontrol

1. Det anbefales kraftigt at tilslutte et kommunikationskabel og installere en overvågningssoftware. Det gør det muligt at planlægge en regelmæssig batteritest og overvåge batteriernes tilstand, hvilket vil hjælpe med at sikre en høj tilgængelighed af servicen.
2. Gå ind på <http://software.powerwalker.com>, vælg din model på listen og download det passende software i den nyeste version.
3. Følg softwarens vejledning for at installere og konfigurere overvågningsprogrammet.
Understøttelse af HID (Human Interface Device)
4. Se dataarket til din UPS for at bekræfte, at USB-porten understøtter HID.
5. HID-klasse aktiverer kommunikation med generiske systemdrivere. Brugeren kan styre og overvåge UPS'ens grundlæggende funktioner uden den specifikke software installeret. Når UPS'en er sluttet til en Windows PC med USB-kablet, viser systemet et batteriikon i systembakken. Du kan få nogle grundlæggende oplysninger (f.eks. tilstand, resterende batterikapacitet) ved at klikke på batteriikonet.
6. Du kan indstille den på Slumre/Dvale/Nedlukning af OS eller ikke gøre noget, når den har nået Lavt batteriniveau eller Kritisk batteriniveau

VII. Bedste praksis

1. For at opnå lang batteritid bør du holde UPS'en ved en omgivende temperatur på 25°C (77°F)
2. For at bevare en optimal batteriopladning bør du altid lade UPS'en være sluttet til AC-udtaget.
3. Batteriets designlevetid er 3-5 år talt fra batteriets produktionsdato, hvilket betyder at effektiv servicetid talt fra købs-/installationsdatoen kan være kortere. Efter to år anbefales det overvåge batteriets tilstand nøje og hyppigt (f.eks. én gang om måneden). Når afladningstiden for helt opladede batterier er mindre end 50% af den nominelle værdi, skal batterierne udskiftes.
4. Der er mange faktorer, som kan påvirke den mængde strøm, dit computersystem kræver. For at sikre en tilstrækkelig sikkerhedsmargin i tilfælde af pludselige strømforbrugsstigninger bør du holde den almindelige belastning på under 80% af enhedens nominelle kapacitet.
5. UPS'ens eget interne strømforbrug taget i betragtning bedes du holde den almindelige belastning på UPS'en over 30% med henblik på optimal systemydelse. Hvis din belastning er mindre, bør du overveje en mindre enhed med mindre eget strømforbrug med henblik på at spare energi.
6. Mens online-modeller producerer det samme output af høj kvalitet uanset tilstanden, forsyner linjeinteraktive modeller filtreret netspænding i linjetilstanden og elektronisk genereret spænding i DC-tilstanden (batteritilstand). Det er vigtigt at kontrollere belastningens ydeevne i batteritilstand. UPS'erne med pulsbredde-moduleret sinusbølge kan være inkompatibel med din belastning (f.eks. motorbaseret belastning), eller de kan kræve en høj sikkerhedsmargin (f.eks. APFC-strømforsyninger). Udfør en fuld driftstest for at bekræfte kompatibilitet.

VIII. Vedligeholdelse

1. Med henblik på den bedste forebyggende vedligeholdelse skal du holde området omkring UPS'en rent og støvfrit. Hvis atmosfæren er meget støvet, skal UPS'ens yderside rengøres med en støvsuger.
2. Træk UPS'ens stik ud inden rengøring, og brug ikke rengøringsvæsker eller -spray.
3. Brug tørre bløde klude til at rengøre forsiden og plastikdelene. Vær særlig forsigtig ved luftindgangene med ventilatorer.

Batteriudskiftning

4. Batteriudskiftningen bør kun foretages af personer, der er fortrolige med opgaven, og som har læst og forstået sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis du er i tvivl om opgaven, bedes du kontakte lokale teknikere.
5. Inden arbejdet skal du fjerne ure, ringe og andre metalliske genstande og kun bruge isolerede værktøjer.
6. Sluk for UPS'en, afbryd dens forbindelse fra input og output, og vent 10 minutter på, at alle interne kondensatorer aflades.
7. Nogle modeller giver nem adgang til batterier, hvor alle PCBA'er er beskyttet mod brugeren. Ellers skal alle UPS'ernes afskærmning åbnes. Vær ekstra forsigtig med ikke at røre ved komponenter på PCBA, terminaler eller metalliske dele.
8. Batteriterminaler må aldrig kortsluttes.
9. Brug batterier med de samme specifikationer som de batterier, der oprindeligt var isat. Udskift alle batterier på én gang (udskift ikke kun ét batteri fra sættet).
10. Undlad at åbne eller beskadige batteriet eller batterierne. Frigivet elektrolyt er giftigt for huden og øjnene.
11. Undlad at bortskaffe batterier i åben ild. Batteriet kan eksplodere.
12. For at genbruge det brugte batteri korrekt bør du ikke bortskaffe UPS'en, batteripakken eller batterierne i skraldespanden. Følg dine lokale love og bestemmelser; du kan kontakte dit lokale genbrugsanlæg for yderligere oplysninger.

IX. Fejlfinding

1. Hvis en kortslutning af outputtet eller inputtet har udløst afbryderen, skal du fjerne inputtene og outputtene, aktivere afbryderen igen og tænde for UPS'en i DC-tilstanden. Hvis der ikke blev rapporteret nogen problemer, kan du slutte UPS'en til input. Hvis der ikke blev rapporteret problemer, kan du tilslutte dine belastninger én ad gangen til UPS'en.
2. Hvis der detekteres en overbelastning, udsendes der en lydalarm. For at udbedre dette skal du slukke for UPS'en og trække mindst ét udstyr ud af udtagene. Kontrollér, om afbryderen er tilkoblet, og tænd for UPS'en.
3. Se ofte stillede spørgsmål på <http://faq.powerwalker.com> for at få yderligere vejledning.
4. Hvis der detekteres røg fra enheden, skal du afbryde strømforsyningen og kontakte service.
5. Se generel fejlfindingsanvisning på <http://troubleshoot.powerwalker.com> og vend tilbage med feedback til vores servicesupportsystem på <http://support.powerwalker.com>. Sørg for, at du har indsamlet og leveret alle nødvendige oplysninger.

x. **Opbevaring og transport**


1. Sørg for, at batteriet er helt opladet, inden UPS'en stilles til opbevaring.
2. Sluk for UPS'en og træk dens netledning ud af stikkontakten. Frakobl alle outputkabler.
3. UPS'en bør opbevares tørt og køligt.
4. Ved længere opbevaring i moderate klimaer bør batteriet oplades i adskillige timer hver tredje måned ved at slutte UPS'en til en stikkontakt. Gentag det hver anden måned på steder med høj temperatur.
5. Ved længere opbevaring anbefaler vi at tildække UPS'en for at beskytte den mod støvet eller fortrinsvis at pakke den i original folie, puder og æske.
6. Transporter kun UPS'en i den originale emballage for at beskytte mod stød og slag.
7. Forsiden (knapperne) bør beskyttes mod utilsigtet aktivering af enheden. Der kan stadigvæk blive leveret en farlig spænding fra batteriet, og enheden kan blive opvarmet i æsken. Afbryd, hvor tilgængeligt, batterierne til transporten.

Hurtigvejledning

PowerWalker VI SH-serie


Forside:

VI 650/850 SH



- ❶ USB-port
- ❷ LED-indikatorer
AC-tilstand: grønt lys
Batteritilstand: grønne blink
- ❸ Tænd/sluk


VI 1200/2200 SH




- ❶ Tænd/sluk
- LED-indikatorer**
- ❷ Normal: grønt lys
 - ❸ Batteritilstand: gule blink
 - ❹ AC-tilstand: grønt lys
 - ❺ Defekt-tilstand: rødt lys

PowerWalker VI SHL-serie

Forside




VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

Display for PowerWalker VI SHL-serie

Når LCD'en går i gang, viser den alle oplysninger i 3 sekunder.




I normal tilstand vises den som herunder.



I AVR-tilstand vises den som herunder. Og mærket  flimrer hvert sekund.



I batteritilstand vises den som herunder. Og mærket  flimrer hvert sekund.



Bemærk: Hvis I/P-V<40V, viser indgangsspændingen "000"

I slukket opladningstilstand vises den som herunder.



Bemærk: Udgangsspændingen vises altid som "000" i slukket opladningstilstand.

I fejltilstand vises den som herunder. Kun "FAULT"-tegn og "0"-tegn.



Definition af belastningsniveau:

Belastningsniveau	Indikation af belastningsniveau
 	0%~25%
  	25%~50%
   	50%~75%
    	75%~100%

Definition af batterikapacitet:


Batteriniveau

	Batteriniveau < 20%
 	20% ≤ Batteriniveau < 40%
  	40% ≤ Batteriniveau < 60%
   	60% ≤ Batteriniveau < 80%
    	80% ≤ Batteriniveau

1. Når den er over belastningen, flimrer mærket hvert sekund. 

2. Når batteriet er lavt, flimrer mærket hvert sekund. 

Bagside for PowerWalker VI SH- og SHL-serie



Lydindikator

<u>Lydalarm</u>	<u>Situation</u>
Udsendes hvert 10. sekund	Batteritilstand
Udsendes hvert sekund	Batteri lavt
Udsendes hvert 0,5 sekund	Overbelastning
kontinuerlig udsendelse	Defekt

Specifikationer

Model	650	850	1200	2200
KAPACITET	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
INPUT				
Spænding	230 VAC			
Spændingsinterval	170~280 VAC			
OUTPUT				
Spænding	230 VAC			
Spændingsregulering	+/-10% (Batteritilstand)			
Frekvensområde	50/60Hz			
Frekvensregulering	±1Hz (Batteritilstand)			
Overførselstid	Typisk 4-8ms			
Bølgeform	Modificeret sinusbølge			
BESKYTTELSE				
Fuld beskyttelse	Afladnings-, overladnings- og overbelastningsbeskyttelse			
MILJØ				
Luftfugtighed	0-90 % RH ved 0° til 40° C (ikke-kondenserende)			
Støjniveau	Under 40dB			45dB
Software				
Overvågningssoftware	WinPower (medfølger)			
BATTERI				
Type og nummer	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Opladningstid	2-4 timers gendannelse til 90% kapacitet			
Backup-tid (est. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
FYSISK				
LED-indikator	VI SH-serie: Grøn LED (AC-tilstand, Backup-tilstand) VI SHL-serie: LCD-display			
Udtag	VI SH/SHL: 2 x Schuko-udtag VI SH/SHL FR: 2 x Franske udtag VI SH/SHL IEC: 4 x IEC-udtag		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x Franske + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC-udtag	
Konnektor	USB-port, RJ11- overspændingsbeskyttelse		USB-port, RJ45- overspændingsbeskyttelse	
Mål (DxBxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
VÆGT				
Nettovægt	SH: 4,4kg SHL: 4,4kg	SH: 5,0kg SHL: 5,2kg	SH: 8,6kg SHL: 8,9kg	SH: 10,2kg SHL: 10,4kg

Generell PowerWalker

Manual avbruddsfri strømforsyning

Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsregler, generelle UPS-instruksjoner og nyttige kommentarer som skal følges under installasjon, bruk og vedlikehold av UPS og batterier. Før du bruker produktet skal du også lese den andre manualen som dekker seriespesifikk informasjon.

I. Sikkerhet og nødstilfeller



1. Ikke la væske eller noe fremmed objekt komme inn i UPS-en. Ingen beholdere med væske skal plasseres oppå UPS-en eller i nærheten av den.
2. Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig. I nødstilfeller skal du trykke på AV-knappen og koble fra strømmen fra strømtilførselen.
3. I tilfeller av brann i nærheten skal du bruke pulverslukkeapparat.
4. Selv etter at enheten er koblet fra inntaks-stikkontakten, er innvendige komponenter fremdeles koblet til batteriet, noe som potensielt er farlig. Batteriet må repareres internt eller skiftes, kontakt en kvalifisert tekniker.
5. Resirkuler alle mulige komponenter. Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet.
6. Installasjon og bruk skal utføres i henhold til lokale elektriske regler og sikkerhetsreguleringer. Vennligst sjekk om det planlagte forbruket eller miljøet har spesielle krav.

II. Informasjon

1. Uavbrutt strømtilførsel er designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot strømbryt og forstyrrelser. Den er utstyrt med mange funksjoner som gjør at tilkoblet utstyr fungerer lenger og mer pålitelig.
2. Produktet kan plugges til stikkontakten i vegg og hvis din versjon leveres med batterier installert kan den brukes av vanlige brukere.
3. Symbolet Φ på typeskiltet er et fase-symbol.
4. Dette produktet samsvarer med sikkerhets og miljøforskrifter i EU.

III. Forberedelse

1. Denne enheten er tiltenkt for installasjon i et kontrollert miljø. Følgende forhold er forbudt:
 - Brennbare gasser, korroderende stoffer eller mye støv.
 - Ekstremt høye eller lave temperaturer.
 - Stillestående eller rennende vann eller ekstrem luftfuktighet.
 - Utsatt for direkte sollys eller nær varmeapparater.
 - Store vibrasjoner.
 - Utendørs.

*for temperatur og luftfuktighetsgrenser skal du sjekke produktspesifikasjonen
2. Inspisere kartongen og innholdet for skade. Informer transportfirmaet umiddelbart hvis du finner tegn på skade.

3. Inspisere enheten, forsikre deg om at ingenting er skadet.
4. Oppbevar innpakningen på et sikkert sted for fremtidig bruk (f.eks. lagring eller transport).
5. Kondens kan oppstå hvis UPS-systemet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt miljø. UPS-systemet må være helt tørt før det installeres. La UPS-systemet akklimatiseres i minst to timer.
6. Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

IV. Installasjon

1. For å redusere risikoen for overoppheting skal du ikke dekke til kjøleventilene.

Koble inngang

2. Du skal kun bruke originale godkjente CE-merkede inngangskabler for å koble UPS-en til strømmen.
3. Du skal kun koble UPS-systemet til en jordet (to-pols, tre-ledning) støtsikker stikkontakt som er lett tilgjengelig og nær UPS-systemet.
4. Ikke plugg UPS-en inn i sin egen utgang.
5. Plasser kabler på en slik måte at ingen kan trække på dem eller snuble i dem.

Koble utgang

6. Du skal kun bruke godkjente CE-merkede kabler til å koble forbruksenhetene til UPS-systemet.
7. Det tilkoblede utstyret kan ikke overgå UPS-enhetens nominelle effekt. Hvis ikke kan det føre til overbelastning og føre til at UPS-enheten slår seg av eller utløser sikringen.
8. Under installasjon av dette utstyret, pass på at summen av lekkasjestrømmen for UPS-en og tilkoblede laster ikke overskrider 3,5mA.
9. Ikke koble noen forbruksenhet med høy inngangsstrøm fordi dette kan skade enheten. For en liten interaktiv UPS-en kan selv en laserskriver eller en skanner skape en problematisk strømtopp, mens for en online UPS kan det skapes av motorbaserte belastninger.
10. Du skal være forsiktig med koble husholdnings eller andre apparater til UPS-utgangen, fordi mange av dem kan overbelaste UPS-en (f.eks. støvsugere, hårtørkere, etc.).
11. Unngå å koble til en strømskinne eller overspenningsvern til UPS-utgangen, da strømskinner kan ha større nominell effekt enn UPS-en.

Kommunisering og signalisering

12. For modeller med en kommunikasjonsport, skal du koble den passende kabelen (f.eks. USB eller RS232 mellom UPS og PC)
13. USB-port og RS-232-port kan ikke brukes samtidig.
14. For modeller med RJ11/RJ45 overspenningsbeskyttelse kan du koble til et modem eller en telefonlinje til RJ11/RJ45 "IN"-kontakten på bakpanelet til UPS-enheten. Koble fra "OUT"-porten til datamaskinen med en annen kabel. Dette vil beskytte utstyret fra toppler som kommer gjennom kommunikasjonskabelen.
15. Vær oppmerksom på at overspenningsbeskyttelsen kan begrense internettbåndbredden.
16. Der hvor det er tilgjengelig, brukes en EPO-plugg (Emergency Power Off) for å skru av UPS-en i nødstilfeller (skal ikke brukes som vanlig på/av-kontroll). Vanligvis er EPO koblet inn i bygningens sikkerhetsinnstallasjon og koblet til nødstop av strøm-knappen som er installert ved inngangen. Den brukes av brannmannskap for å slå av elektrisiteten i hele bygningen, inkludert elektriske forbruksenheter.
17. Sjekk om bygningens brannbeskyttelsessystem krever at EPO (Emergency Power Off) skal kobles til strømforsyningen
18. EPO kan settes til "Normalt lukket" eller "Normalt åpen" i standardstatus. Hvis du ikke er sikker kan

du raskt teste begge forhold ved å åpne eller avkorte koblingen og sjekke reaksjonen til UPS.

19. For å fjerne EPO-statusen (etter den ble utløst) skal du stille inn koblingen til normal status og bekrefte feilen ved å trykke på av-knappen. Dette vil skru UPS-en fra EPO til Standby. Du kan nå skru på UPS-en som normalt

V. Bruk

1. Din nye UPS kan brukes umiddelbart. Men det anbefales å lade opp batteriet i minst 6 timer for å sikre at batteriet er på full ladekapasitet. For å lade opp batteriet skal du la enheten koblet til strømmen. Enheten vil lade i både på og av-posisjon.
2. UPS-en vil aktiveres så snart den er koblet til inngangsstrøm, men vil forbli i standby-modus (ingen strøm til utgangene). Du må skru på UPS-en ved å trykke på PÅ-knappen og skru UPS-en til nettmodus. Det finnes to typer knapper: PÅ-AV-bryter (typisk som en knapp) og en klikkbar knapp (trykk lenge til UPS-en piper og slipp til PÅ/AV).
3. Ikke koble fra strømtilførselskabelen til UPS-systemet eller slå av bygningens stikkontakt under bruk, siden dette vil koble fra beskyttende jording av UPS-systemet og alle tilkoblede forbruksenheter.
4. For å koble fra UPS-en helt, skal du først trykke på AV-knappen og så koble fra hovedstrømmens strømledning.

DC-modus

5. UPS-systemet har sin egen innvendige strømkilde (batterier). UPS stikkontakten kan være elektrisk ladet selv om UPS-systemet ikke er koblet til bygningens strømforsyning.
6. Alle UPS-er vil restarte når strømmettet kommer tilbake. Dette er standard innstilling, men på noen UPS-er kan du endre dette.
7. DC startfunksjon lar UPS-en starte opp når strømmen ikke er tilgjengelig og batteriet er tilstrekkelig oppladet. For modeller med på/av-bryter skal du trykke på strømknappen for å slå på UPS-en. For modeller med klikkbar knapp skal du aktivere UPS-en til standbymodus og så skru på UPS-en med PÅ-knappen.

AVR Automatic Voltage Regulation (automatisk spenningsregulering)

8. Linje-interaktiv UPS (modeller som starter med "VI") er utstyrt med AVR. Hvis nivået av inngangsspenning er utenfor normalområde, vil AVR øke lav eller dempe høy spenning. Forbruksenheten vil motta en spenning innen det normale området. Online UPS-er har ikke AVR, de har dobbelkonvertering av strøm som sikrer stabil utgangsspenning innen den smale grensen (f.eks. $\pm 1\%$)

Lydalarm

9. Se detaljert beskrivelse av betydningen av lydalarmlarmen. UPS-en vil bruke et lydsignal for å informere om batterimodus, lavt batterinivå, overbelastning eller feil.

VI. Overvåkning og kontroll

1. Det anbefales på det sterkeste å koble en kommunikasjonskabel og installere overvåkningsprogramvare. Dette gjør det mulig å planlegge en regelmessig batteritest og overvåke tilstanden til batteriene, noe som vil hjelpe til med å sikre høy tilgjengelighet av tjenesten.
2. Gå til <http://software.powerwalker.com>, velg din modell fra listen og last ned den passende programvaren i den nyeste versjonen.

3. Følg programvaremanualen for å installere og konfigurere overvåkningsappen.

HID-støtte (Human Interface Device)

4. Se databladet for din UPS for å bekrefte om USB-porten støtter HID.
5. HID-klasse aktiverer kommunikasjon med generiske systemdrivere. Brukeren er i stand til å kontrollere og overvåke UPS-ens grunnleggende funksjoner uten å installere spesifikk programvare. Når UPS-en er koblet til en Windows PC med en USB-kabel, vil systemet vise et batteri-ikon i systemskjermen. Du kan få noe grunnleggende informasjon (f.eks. modus, batteri-gjenværende kapasitet) ved å klikke på batteri-ikonet.
6. Du kan stille inn på Hvile/Dvale/Slå av OS eller ikke gjøre noe når den når batteri-lavt nivå eller batteri-kritisk nivå.

VII. Tips om beste bruk

1. For lang levetid på batteri skal du bruke UPS-en ved omgivelsestemperatur på 25°C (77°F)
2. For å opprettholde optimal batterilading skal du la UPS-en stå pluggert i kontakten hele tiden.
3. Batterilevetiden er 3-5 år talt fra produksjonsdatoen på batteriet, noe som betyr at effektiv levetid talt fra kjøpsdato/installasjon kan være kortere. Det anbefales sterkt og ofte (f.eks. en gang i måneden) å overvåke batteritilstanden. Når utladingstiden av et fulladet batteri er mindre enn 50% av nominell verdi, skal batteriene skiftes.
4. Det er mange faktorer som kan påvirke mengden strøm som datasystemet ditt trenger. For å sikre tilstrekkelig sikkerhetsmargin i tilfelle plutselig forbrukstopp, skal du holde vanlig forbruk under 80% av enhetens nominelle kapasitet.
5. Med tanke på innvendig eget strømforbruk av UPS-en, skal du holde vanlig forbruk på UPS-en over 30% for optimal systemytelse. Hvis forbruksenheten er mindre skal du velge en mindre enhet med mindre eget strømforbruk pga. energisparing.
6. Mens online-modeller produserer samme høykvalitets utgang uansett modus, vil linje-interaktive modeller tilføre filtrert strømspenning i linjemodus og elektronisk generert spenning i DC-modus (batterimodus). Det er viktig å sjekke ytelsen av forbruksenhetene i batterimodus. UPS-er med pulsbreddemodulert sinusbølge kan være ukompatibel med din forbruksenhet (f.eks. motorbasert forbruksenhet) eller de kan kreve høy sikkerhetsmargin (f.eks. APFC strømtilførsel). Utfør full driftstest for å bekrefte kompatibiliteten.

VIII. Vedlikehold

1. For det beste forebyggende vedlikeholdet skal du holde området rundt UPS-en rent og støvfritt. Hvis omgivelsene er veldig støvete, skal du rengjøre utsiden av UPS-en med en støvsuger.
2. Plugg ut UPS-en før rengjøring og ikke bruk væske eller sprayvaskemidler.
3. Bruk tørre, myke kluter for å rengjøre frontpanelet og plastdelene. Ta spesielt godt hensyn til luftinntakene med vifter.

Skifte batteri

4. Skifte av batteri skal kun utføres av personer som er sikre på oppgaven og som har lest og forstått sikkerhetsreglene. Hvis du har tvil om oppgaven skal du kontakte en lokal tekniker.
5. Før arbeidet skal du ta av deg klokke, ringe og andre metallobjekter og kun bruke isolerte verktøy.
6. Skru av UPS-en, koble fra inngangen og utgangen og vent i 10 minutter for utlading av alle innvendige kondensatorer.
7. Noen modeller har lett tilgang til batteriene, mens alle kretskortene er beskyttet fra brukeren. Hvis

ikke må UPS-ens hus åpnes. Ta hensyn, ikke ta på komponentene på PCBA, terminaler eller metalleder.

8. Aldri kortslutt batteriterminalene.
9. Bruk batterier med samme spesifikasjoner som de originale. Skift alle batterier på samme tid (ikke skift bare ett batteri fra settet).
10. Ikke åpne eller ødelegg batteriene. Elektrolytt-væske som kommer ut er skadelig for huden og øynene.
11. Ikke kast batterier i åpen flamme. Batteriet kan da eksplodere.
12. Du skal resirkulere alt. Ikke kast batterier, UPS eller batteripakker i vanlig søppel. Følg lokale lover og regler. Du kan kontakte ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kommunen for mer informasjon.

IX. Feilsøking

1. Hvis det oppstår kortslutning på utgangen eller inngang som har forårsaket at sikringen har blitt utløst skal du fjerne inngangene og utgangene, sette på plass sikringen igjen og skru på UPS-en i DC-modus. Hvis ingen hendelser ble rapportert skal du koble UPS-en til inngangen. Hvis ingen hendelser ble rapportert skal du koble forbruksenhetene en og en til UPS-en.
2. Hvis det oppdages overbelastning vil du høre en lydalarm. For å korrigere dette skal du skru UPS-en av og plugge ut minst en del av utstyret fra utgangene. Sjekk om sikringen er på og skru på UPS-en.
3. Sjekk "Ofte stilte spørsmål" (FAQ) på <http://faq.powerwalker.com> for å finne ytterligere veiledning.
4. Dersom det kommer røyk ut av enheten, koble straks fra strømmen og kontakt forhandleren eller service.
5. Sjekk generell feilsøkingsinstruksjon på <http://troubleshoot.powerwalker.com> og gi oss tilbakemelding på vårt supportsystem på <http://support.powerwalker.com>. Forsikre deg om at du har samlet inn og brukt all nødvendig informasjon.

X. Oppbevaring og transport


1. Forsikre deg om at batteriet er fulladet før UPS-en lagres.
2. Skru av UPS-en og koble fra strømkabelen fra stikkontakten. Koble fra alle utgangskabler.
3. UPS-en skal lagres i kjølig og tørre omgivelser.
4. For lagring over lengre tid i moderat klima, skal batteriet lades i flere timer hver tredje måned ved å plugge UPS-en i en stikkontakt. Gjenta det hver andre måned ved omgivelser med høye temperaturer.
5. For lagring over lengre tid, anbefaler vi å dekke til UPS-en for å beskytte mot støv eller helst pakke den inn i den originale folien, puter og boks.
6. Transporter UPS-en kun i originalemballasjen for å beskytte mot støt og slag.
7. Frontpanel (knappene) skal beskyttes mot at apparatet skrur på ved et uhell. Farlig spenning kan tilføres fra batteriet og kan oppvarmes i boksen. Der det er mulig skal du fjerne alle batterier før transport.

Hurtigstart-guide

PowerWalker VI SH serien


Frontpanel:

VI 650/850 SH



- ① USB port
- ② LED-indikatorer
AC-modus: grønt lys
Batterimodus: grønn blinking
- ③ Strøm PÅ/AV

VI 1200/2200 SH




- ① Strøm PÅ/AV

LED-indikatorer


- ② Normal: grønt lys
- ③ Batterimodus: gul blinking
- ④ AC modus: grønt lys
- ⑤ Feilmodus: rødt lys

PowerWalker VI SHL serien

Frontpanel




VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

Display for PowerWalker VI SHL serien

Når LCD-en starter, vil den vise all informasjon i 3 sekunder.




Når den er i normal modus, vil den vise som vist under.



Når den er i AVR-modus, vil den vise som vist under. Og merket  vil blinke hvert sekund.



Når den er i feilmodus, vil den vise som vist under. Og merket  vil blinke hvert sekund.




Merk: Hvis I/P-V<40V, inngangsspenning vil vise "000"

Når den ikke er i lademodus, vil den vise som vist under.



Merk: utgangsspenningen alltid vises som "000" når den ikke er i lademodus.

Når den er i feilmodus, vil den vise som vist under. Kun "FEIL"-tegn og "0"-tegn.



Definisjon på belastningsnivå:

Belastningsnivå	Belastning-stolpeindikator
	0%~25%
	25%~50%
	50%~75%
	75%~100%


Definisjon på batterikapasitet:

Batterinivå

	Batterinivå < 20%
	20% ≤ batterinivå < 40%
	40% ≤ batterinivå < 60%
	60% ≤ batterinivå < 80%
	80% ≤ batterinivå

1. Ved overbelastning vil merket blinke hvert sekund. 
2. Når batteriet er lavt vil merket blinke hvert sekund. 

Bakpanel for PowerWalker VI SH og SHL serien



Lyd-indikator

<u>Lydalarm</u>	<u>Situasjon</u>
Høres hvert 10. sekund	Batterimodus
Høres hvert sekund	Batteri lavt
Høres hvert 0,5. sekund	Overbelastning
Kontinuerlig lydalarm	Feil

Spesifikasjoner

Modell	650	850	1200	2200
KAPASITET	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
INNGANG				
Spenning	230 VAC			
Spenningsområde	170~280 VAC			
UTGANG				
Spenning	230 VAC			
Spenningsregulering	+/-10% (batterimodus)			
Frekvensområde	50/60Hz			
Frekvensregulering	±1Hz (batterimodus)			
Overgangstid	Typisk 4-8ms			
Bølgeform	Modifisert sinuskurve			
BESKYTTELSE				
Full beskyttelse	Utlading, overlading og overbelastningsbeskyttelse			
MILJØ				
Luftfuktighet	0-90 % RH @ 0° til 40° C (ikke-kondenserende)			
Lydnivå	Under 40dB			45dB
Programvare				
Overvåkningsprogramvare	WinPower (inkludert)			
BATTERI				
Type og antall	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Ladetid	2-4 timer til 90% kapasitet			
Backup-tid (anslått 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
FYSISK				
LCD indikator	VI SH Serien: Grønn LED (AC-modus, backup-modus) VI SHL Serien: LCD-skjerm			
Uttak	VI SH/SHL: 2 x jordet utgang VI SH/SHL FR: 2 x fransk utgang VI SH/SHL IEC: 4 x IEC-utgang		VI SH/SHL: 2 x jordet + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x fransk + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC-utgang	
Kontakt	USB-port, RJ11 overspenningsbeskyttelse		USB-port, RJ45 overspenningsbeskyttelse	
Dimensjoner (DxBxH)	290mm x 100mm x 143mm		364mm x 139mm x 195 mm	
VEKT				
Netttovekt	SH: 4,4kg SHL: 4,4kg	SH: 5,0kg SHL: 5,2kg	SH: 8,6kg SHL: 8,9kg	SH: 10,2kg SHL: 10,4kg

PowerWalker - Yleistä

Katkeamattoman tehonsyötön ohjekirja

Tämä ohjekirja antaa tärkeitä turvallisuusohjeita, yleisiä katkeamattoman tehonsyötön ohjeita sekä hyödyllisiä vinkkejä katkeamattoman tehonsyötön ja akkujen asentamiseen, käyttämiseen ja huoltamiseen. Lue myös toinen sarjakohtaista tietoa sisältävä ohjekirja ennen tuotteen käyttämistä.

I. Turvallisuus ja hätätilanteet



1. Suojaa katkeamaton tehonsyöttö nesteiltä ja vierailta esineiltä. Katkeamattoman tehonsyötön päälle tai sen lähetyville ei saa asettaa astioita, joissa on nesteitä.
2. Pistorasian tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä. Hätätilanteessa on painettava OFF-painiketta ja virtajohto on irrotettava vaihtovirtalähteestä.
3. Jos lähettyillä esiintyy tulipalo, käytä jauhesammuttimia.
4. Laitteen sisäosat on kytketty akkuun vielä sen jälkeenkin, kun laite on kytketty irti pistorasiasta. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jos akun tarkastus tai vaihto on tarpeen, ota yhteyttä asiantuntevaan teknikkoon.
5. Kieräytä kaikki mahdolliset osat. Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
6. Asennuksen ja käytön aikana tulee noudattaa paikallisia sähköalan määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Tarkista onko suojatussa kuormassa tai ympäristössä erityisvaatimuksia.

II. Hyödyllistä tietoa

1. Katkeamattomat tehonsyötöt on tarkoitettu suojaamaan arkalaatuisia elektronisia laitteita sähkökatkoksilta ja häiriöiltä. Se tarjoaa monia ominaisuuksia, joiden avulla voit käyttää siihen liitettyjä laitteita pidempään ja luotettavammin.
2. Laite voidaan liittää pistorasiaan ja jos mallissa on akut valmiiksi asennettuina, sitä voivat käyttää myös kokemattomat henkilöt.
3. Kuvake Φ tehokilvessä tarkoittaa vaihekuvaketta.
4. Tämä tuote täyttää Euroopan unionin turvallisuus- ja ympäristömääräykset.

III. Valmistelutoimenpiteet

1. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi kontrolloituun ympäristöön. Seuraavat olosuhteet ovat kiellettyjä:
 - polttokaasut, syövyttävät aineet tai painava pöly
 - ääriämpötilat
 - seisova tai juokseva vesi tai äärimmäinen kosteus
 - suora auringonpaiste tai lähellä olevat lämmityslaitteet
 - huomattava värinä
 - ulkotilat.

*tarkista lämpötila- ja kosteusarvot tuotteen teknisistä tiedoista

2. Tarkista pakkaus ja sen sisältö vaurioiden varalta. Ilmoita mahdollisista vahingoista kuljetusyhtiölle välittömästi, jos niitä havaitaan.
3. Tarkista laite ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
4. Säilytä pakkaus varmassa paikassa tulevia käyttökertoja varten (esim. varastointia tai kuljetusta varten).
5. Kosteutta voi tiivistyä, jos katkeamaton tehonsyöttö siirretään suoraan kylmästä ympäristöstä lämpimään. Katkeamattoman tehonsyötön on ehdottomasti oltava kuiva ennen sen asentamista. Anna katkeamattoman tehonsyötön olla ympäristössä vähintään kahden tunnin ajan.
6. Pistorasian tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä.

IV. Asentaminen

1. Katkeamattoman tehonsyötön ylikuumentumisen välttämiseksi jäähdytysaukkoja ei saa peittää.

Tulon liittäminen

2. Liitä katkeamaton tehonsyöttö sähköverkkoon käyttämällä ainoastaan alkuperäistä hyväksyttyä CE-merkillä varustettua syöttökaapelia.
3. Liitä katkeamaton tehonsyöttö ainoastaan maadoitettuun (kaksinapainen, kolmijohtoinen) iskunkestävään pistorasiaan, joka on helppopääsyisessä paikassa katkeamattoman tehonsyötön lähellä.
4. Katkeamatonta tehonsyöttöä ei saa liittää erilliseen lähtöön.
5. Aseta kaapelit niin, ettei kukaan voi astua niiden päälle tai kompastua niihin.

Lähdön liittäminen

6. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä CE-merkittyjä virtajohtoja kuormien liittämiseksi katkeamattomaan tehonsyöttöön.
7. Liitetty laitteisto ei saa ylittää katkeamattoman tehonsyötön nimellistehoä. Muutoin se voi ylikuormittua ja aiheuttaa katkeamattoman tehonsyötön sammumisen tai katkaisimen laukeamisen.
8. Laitteen asennuksen aikana tulee varmistaa, että katkeamattoman tehonsyötön ja liitettyjen kuormien yhdistetty vuotovirta on korkeintaan 3,5 mA.
9. Kuormaa ei saa liittää suureen käynnistysyksäysvirtaan, muutoin laite voi vaurioitua. Pienien johdollisten interaktiivisten katkeamattomien tehonsyöttöjen kohdalla jopa lasertulostin tai skanneri voi aiheuttaa ongelmallisen syöksyaallon, kun taas verkkokäyttöisten katkeamattomien tehonsyöttöjen kohdalla sen voivat aiheuttaa moottoripohjaiset kuormat.
10. Liitä kotitalouden ja muut kodinkoneet varoen katkeamattoman tehonsyötön lähtöön, koska monet niistä voivat ylikuormittaa katkeamattoman tehonsyötön (esim. imurit, hiustenkuivaajat, jne.).
11. Vältä kytkemästä tehonjakolaattaa tai syöksyaaltosuojainta katkeamattoman tehonsyötön lähtöön, sillä tehonjakolaattojen tehoarvo voi olla katkeamatonta tehonsyöttöä suurempi.

Tiedonsiirto ja merkinanto

12. Kun mallissa on tiedonsiirtoportti, liitä asianmukainen kaapeli (esim. USB tai RS232 katkeamattoman tehonsyötön ja tietokoneen välille).
13. USB-portti ja RS-232-portti eivät voi toimia samanaikaisesti.
14. Syöksyaaltosuojatuissa RJ11/RJ45 malleissa katkeamattoman tehonsyötön takapaneelissa olevaan RJ11/RJ45 "IN" -porttiin voidaan liittää modeemi tai puhelinlinja. Liitä "OUT"-portti tietokoneeseen toisella kaapelilla. Tämä suojaa laitteiston tiedonsiirtojohdon syöksyaalloilta.
15. Huomaa, että syöksyaaltosuojaa voi rajoittaa internet-yhteyden kaistanleveyttä.

16. Kun saatavilla, katkeamaton tehonsyöttö voidaan kytkeä etäkohteesta pois päältä EPO-pistokkeella (Emergency Power Off) mahdollisessa hätätilanteessa (sitä ei saa käyttää tavalliseen virran päälle / pois päältä kytkemiseen). EPO johdotetaan yleensä rakennuksen turvajärjestelmään ja liitetään sisään tulossa olevaan hätäkatkaisimeen. Palomiehet käyttävät sitä koko rakennuksen virran katkaisemiseen, kriittiset kuormituksen mukaan lukien.
17. Tarkista vaatiiko rakennuksen paloturvallisuusjärjestelmä EPO (Emergency Power Off) -järjestelmän kytkemistä pääasennukseen.
18. EPO voi olla asetettu oletuksena tilaan "Normaalisti kiinni" tai "Normaalisti auki". Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, testaa molemmat tilat nopeasti avaamalla liitin tai asettamalla se oikosulkuun ja tarkistamalla katkeamattoman tehonsyötön toiminta.
19. EPO-tila voidaan poistaa (sen aktivoitumisen jälkeen) asettamalla liitin normaaliin tilaan ja vahvistamalla, virhe off-painiketta painamalla. Se siirtää katkeamattoman tehonsyötön EPO-tilasta valmiustilaan. Katkeamaton tehonsyöttö voidaan nyt kytkeä normaalisti päälle.

V. Käyttö

1. Voit käyttää uutta katkeamatonta tehonsyöttöä välittömästi sen vastaanottamisen yhteydessä. Akkua on kuitenkin suositeltavaa ladata vähintään 6 tunnin ajan sen maksimaalisen lataustason saavuttamiseksi. Lataa akku kytkemällä se verkkovirtaan. Laite latautuu riippumatta siitä, onko se päällä tai pois päältä.
2. Katkeamaton tehonsyöttö aktivoituu heti kun se on kytketty syöttövirtaan, mutta se jää valmiustilaan (ei virtaa pistorasioihin). Katkeamaton tehonsyöttö tulee kytkeä päälle painamalla vastaavaa virtapainiketta, kytke katkeamaton tehonsyöttö sitten johtotilaan. Käytettävissä on kaksi painiketta: virtakytkin (yleensä ainoa painike) ja napsautettava painike (pitkä painallus, kunnes katkeamattomasta tehonsyötöstä kuuluu äänimerkki ja vapautaa päälle/pois).
3. Älä irrota katkeamattoman tehonsyötön virtajohtoa tai katkaise rakennuksen pistorasiaa käytön aikana, muutoin katkeamattoman tehonsyötön suojaava maadoitus ja kaikki sen liitetyt kuormitukset kytkeytyvät pois päältä.
4. Katkeamaton tehonsyöttö voidaan katkaista kokonaan painamalla ensin OFF-painiketta virran katkaisemiseksi ja irrottamalla sen jälkeen virtajohdon.

DC-tila

5. Katkeamaton tehonsyöttö sisältää erillisen sisäisen virtalähteen (akut). Katkeamattoman tehonsyötön lähtöpistokkeissa voi olla virtaa, vaikka katkeamatonta tehonsyöttöä ei olisi kytketty rakennuksen pistorasiaan.
6. Kaikki katkeamattomat tehonsyötöt käynnistyvät uudelleen vaihtovirran palautuessa. Tämä on oletusasetus ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan joissakin katkeamattomissa tehonsyötöissä.
7. DC-käynnistystoiminnon ansiosta katkeamaton tehonsyöttö voidaan käynnistää, kun vaihtovirtaa ei ole käytettävissä ja akussa on riittävästi virtaa. Kun mallissa on virtakytkin, katkeamaton tehonsyöttö voidaan käynnistää yksinkertaisesti virtakytkintä painamalla. Kun mallissa on napsautettava painike, katkeamaton tehonsyöttö voidaan kytkeä valmiustilaan ja käynnistää sen jälkeen virtapainikkeella.

AVR (Automatic Voltage Regulation)

8. Johdolliset interaktiiviset katkeamattomat tehonsyötöt (mallit alkavat tunnuksella "VI") sisältävät AVR-järjestelmän. Jos tulojännite poikkeaa normaalista tasosta, AVR nostaa alhaista jännitettä tai laskee korkeaa jännitettä. Kuorma vastaanottaa jännitettä oikealla jännitevälillä. Verkkokäyttöisissä katkeamattomissa tehonsyötyissä ei ole AVR-järjestelmää, vaan ne sisältävät tehon kaksoismuunnon, mikä takaa vakaan lähtöjännitteen rajoitetulla välillä (esim. $\pm 1\%$).

Hälytysäänimerkki

9. Tarkista hälytysäänimerkin merkitykset. Katkeamattomasta tehonsyötöstä kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa akkutilasta, alhaisesta akun virtatasosta, ylikuormituksesta tai viasta.

VI. Tarkkailu ja hallinta

1. Tiedonsiirtojohdon liittäminen ja tarkkailuohjelmiston asentaminen on erittäin suositeltavaa. Se mahdollistaa normaalin akkuestimin aikatauluttamisen sekä akkujen kunnan tarkkailemisen parhaan luotettavuuden takaamiseksi.
2. Vieraile osoitteessa <http://software.powerwalker.com>, valitse haluamasi malli luettelosta ja lataa vastaavan ohjelmiston uusin versio.
3. Noudata ohjelmiston ohjekirjan ohjeita tarkkailusovelluksen asentamiseksi ja konfiguroimiseksi.

HID (Human Interface Device) -tuki

4. Tarkista katkeamattoman tehonsyötön teknisistä tiedoista, tukeeko USB-portti HID-laitetta.
5. HID-luokka mahdollistaa tiedonsiirron yleisiin järjestelmäohjaimiin. Käyttäjä voi säätää ja tarkkailla katkeamattoman tehonsyötön perustoimintoja asentamatta erityisiä ohjelmistoja. Kun katkeamaton tehonsyöttö on liitetty Windows-käyttöjärjestelmää käyttävään tietokoneeseen USB-kaapelilla, järjestelmän käyttöliittymässä näkyy akun kuvake. Perustietoja (esim. tila, akun jäljellä oleva virta) on saatavilla napsauttamalla akun kuvaketta.
6. Voit asettaa käyttöjärjestelmän unitilaan/valmiustilaan/sammumaan tai olla suorittamatta mitään toimintaa, kun akun virtataso saavuttaa alhaisen tai kriittisen tason.

VII. Parhaat käytännöt

1. Parhaan akun käyttöiän takaamiseksi katkeamaton tehonsyöttö tulee säilyttää 25 °C (77 °F) ympäristölämpötilassa.
2. Akun optimaalisen lataustason säilyttämiseksi katkeamaton tehonsyöttö tulee pitää aina vaihtovirtalähteeseen kytkettynä.
3. Akun suunniteltu käyttöikä on 3-5 vuotta sen valmistuspäivästä laskettuna. Todellinen käyttöaika voi taten olla lyhyempi hankinta-/asennuspäivästä laskettuna. Akun kuntoa on suositeltavaa tarkkailla tarkoin ja tiheään (esim. kerran kuukaudessa) kahden vuoden jälkeen. Kun täyteen ladattujen akkujen purkautumisaika on alle puolet nimellisarvosta, akut on vaihdettava.
4. Monet eri tekijät voivat vaikuttaa tietokonejärjestelmän vaatimaan tehoon. Riittävän varmuusvaran takaamiseksi kulutusarvojen noustessa äkkinäisesti normaali kuormitus on pidettävä alle 80 % laitteen nimelliskapasiteetista.
5. Huomioi katkeamattoman tehonsyötön sisäinen virrankulutus, katkeamattoman tehonsyötön normaali kuormitus yli 30 % järjestelmän optimaalista suorituskykyä varten. Jos kuormitus on pienempi, harkitse pienemmän laitteen (pienempi energiankulutus) käyttämistä virran säästämiseksi.

6. Verkkokäyttöiset mallit tuottavat saman korkealaatuisen tehon tilasta riippumatta. Johdolliset interaktiiviset mallit puolestaan syöttävät suodatettua verkkojännitettä johtotilassa ja elektronisesti tuotettua jännitettä DC-tilassa (akkuilla). Tarkista kuormien suorituskky akkutilassa. Pulssileveysmodulointua siniaaltoja käyttävät katkeamattomat tehonsyötöt voivat olla yhteensopimattomia kuormitukseen (esim. moottoripohjaiset kuormitukset) tai ne voivat vaatia suuren varmuusvaran (esim. APFC-virransyötöt). Testaa toiminta huolellisesti yhteensopivuuden varmistamiseksi.

VIII. Huolto

1. Parhaan ennaltaehkäisevän huollon varmistamiseksi katkeamattoman tehonsyötön ympäristö on pidettävä puhtaana ja pölyttömänä. Jos ympäristö on erittäin pölyistä, puhdista katkeamaton tehonsyöttö ulkoisesti imurilla.
2. Irrota katkeamaton tehonsyöttö verkkovirrasta ennen sen puhdistamista. Älä käytä puhdistuksessa nestemäisiä tai suihkutettavia pesuaineita.
3. Puhdista etupaneeli ja muoviosat kuivalla ja pehmeällä liinalla. Käsittele erityisen huolellisesti puhaltimilla varustetut ilmanottoaukot.

Akun vaihtaminen

4. Akut saa vaihtaa ainoastaan henkilöt, jotka osaavat suorittaa toimenpiteen ja ovat lukeeet ja ymmärtäneet turvallisuusohjeet. Mikäli kysyttävää ilmenee, ota yhteyttä paikallisiin teknikoihin.
5. Poista kellot, sormukset ja muut metalliesineet ennen toimenpiteen aloittamista ja käytä ainoastaan eristettyjä työkaluja.
6. Kytke katkeamaton tehonsyöttö pois päältä, irrota se tulosta ja lähdöstä ja odota 10 minuuttia, jotta kaikki sisäiset kondensaattorit purkautuvat.
7. Joissakin malleissa akkuihin päästään helposti, joissa kaikki painetut piirilevyt on suojattu käyttäjältä. Muutoin katkeamattoman tehonsyötön kotelo on avattava. Varo koskettamasta painettujen piirilevyjen osiin, napoihin ja metalliosiin.
8. Älä koskaan aseta akun napoja oikosulkuun.
9. Käytä ainoastaan teknisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäisiä akkuja vastaavia akkuja. Vaihda kaikki akut kerralla (älä vaihda ainoastaan yhtä sarjan akkua).
10. Akkua tai akkuja ei saa avata tai vahingoittaa. Akkuneste on myrkyllistä iholle ja silmille.
11. Akkuja ei saa hävittää tuleen. Akku voi räjähtää.
12. Kierrätä käytetty akku oikeaoppisesti. Katkeamatonta tehonsyöttöä, akkua tai paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Pyydä tarvittaessa lisätietoa paikalliselta kierrätyskeskukselta.

IX. Vianmääritys

1. Jos lähdön tai tulon oikosulku on aiheuttanut katkaisimen laukeamisen, irrota tulot ja lähdöt, kytke katkaisin takaisin päälle ja kytke katkeamatonta tehonsyöttö DC-tilaan. Jos ongelmia ei ilmene, liitä katkeamatonta tehonsyöttö tuloon. Jos ongelmia ei ilmene, liitä kuormat yksi kerrallaan katkeamattomaan tehonsyöttöön.
2. Jos laite ylikuormittuu, siitä kuuluu äänimerkki. Voit korjata tämän kytkemällä katkeamattoman tehonsyötön pois päältä ja irrottamalla vähintään yhden laitteen pistorasioista. Tarkista, onko katkaisin kytkeytynyt ja kytke katkeamaton tehonsyöttö päälle.
3. Tarkista lisäohjeet Usein kysyttyä -osiosta osoitteessa <http://faq.powerwalker.com>.

4. Jos laitteesta tulee savua, katkaise virta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.
5. Lue yleiset vianmääritysohjeet osoitteessa <http://troubleshoot.powerwalker.com> ja anna palautetta huoltojärjestelmäämme osoitteessa <http://support.powerwalker.com>. Varmista, että olet ottanut ylös ja antanut kaikki vaaditut tiedot.

x. Säilytys ja kuljetus


1. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen katkeamattoman tehonsyötön varastoimista.
2. Kytke katkeamaton tehonsyöttö pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Irrota kaikki lähtökaapelit.
3. Katkeamatonta tehonsyöttöä on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.
4. Jos laitetta säilytetään pitkiä aikoja lauhkeissa ilmastoissa, akkua tulee ladata useiden tuntien ajan kolmen kuukauden välein liittämällä katkeamatonta tehonsyöttö pistorasiaan. Toista toimenpide kahden kuukauden välein, jos ympäristölämpötila on korkea.
5. Pitkien varastointiaikojen yhteydessä suosittelemme suojaamaan katkeamattoman tehonsyötön pölyltä tai pakkaamaan sen mieluiten alkuperäiseen kalvoon, pehmusteisiin ja laatikkoon.
6. Kuljeta katkeamatonta tehonsyöttöä ainoastaan sen alkuperäisessä pakkauksessa sen suojaamiseksi iskuilta.
7. Etupaneeli (painikkeet) on suojattava, jotta laite ei voisi käynnistyä vahingossa. Akku voi silti välittää vaarallista jännitettä ja laite voi kuumentua pakkauksessa. Jos mahdollista, irrota akut kuljetuksen ajaksi.

Pikaopas

PowerWalker VI SH -sarja


Etupaneeli:

VI 650/850 SH



- ① USB-portti
- ② LED-merkkivalot
AC-tila: vihreä valo
Akkutila: vilkkuva vihreä valo
- ③ Virta päällä/pois


VI 1200/2200 SH




- ① Virta päällä/pois
- LED-merkkivalot**
- ② Normaali: vihreä valo
- ③ Akkutila: vilkkuva keltainen valo
- ④ AC-tila: vilkkuva vihreä valo
- ⑤ Virhetila: vilkkuva punainen valo

PowerWalker VI SHL -sarja

Etupaneeli




VI 650/850 SHL




VI 1200/2200 SHL

Näyttö - PowerWalker VI SHL -sarja

Kun nestekidenäyttö syttyy, se näyttää kaikki tiedot 3 sekunnin ajan.



Se näyttää tiedot seuraavasti normaalissa tilassa.



Se näyttää tiedot seuraavasti AVR-tilassa. Merkki vilkkuu 1 sekunnin välein.



Se näyttää tiedot seuraavasti akkutilassa. Merkki vilkkuu 1 sekunnin välein.



Huomaa: Jos I/P-V < 40 V, syöttöjännite näyttää "000"

Se näyttää tiedot seuraavasti pois päältä - lataustilassa.



Huomaa: lähtöjännite näkyy aina "000" pois päältä - lataustilassa.

Se näyttää tiedot seuraavasti virhetilassa. Vain "VIRHE"-merkki ja "0"-merkki.



Lataustason määrittäminen:

Lataustaso	Latauspalkin näyttö
	0 % ~ 25 %
	25 % ~ 50 %
	50 % ~ 75 %
	75 % ~ 100 %

Akkutason määrittäminen:

Akkutaso	Akkutason näyttö
	Akkutaso < 20 %
	20 % ≤ akkutaso < 40 %
	40 % ≤ akkutaso < 60 %
	60 % ≤ akkutaso < 80 %
	80 % ≤ akkutaso


1. Jos laite on ylikuormitettu, merkki vilkkuu yhden sekunnin välein.



2. Jos akkuvirta on alhainen, merkki vilkkuu yhden sekunnin välein.



Takapaneeli - PowerWalker VI SH ja SHL -sarjat



Audion merkkivalo

<u>Hälytysmerkkiääni</u>	<u>Tilanne</u>
Kuuluu 10 sekunnin välein	Akkutila
Äänimerkki kuuluu 1 sekunnin välein	Alhainen akkutaso
Kuuluu 0,5 sekunnin välein	Ylikuormitus
Äänimerkki kuuluu jatkuvasti	Virhe

Tekniset tiedot

Malli	650	850	1200	2200
KAPASITEETTI	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
SYÖTTÖ				
Jännite	230 VAC			
Jännitealue	170~280 VAC			
LÄHTÖ				
Jännite	230 VAC			
Jännitteen muutos	+/-10 % (akkutila)			
Taajuusalue	50/60 Hz			
Taajuuden säätö	± 1 Hz (akkutila)			
Siirtoaika	Tyypillisesti 4-8 ms			
Aaltomuoto	Muokattu siniaalto			
SUOJAUS				
Täysi suojaus	Latauksen purku-, yllilataus- ja ylikuormitussuojaus			
YMPÄRISTÖ				
Kosteus	0-90 % suhteellinen kosteus @ 0 °C - 40 °C (tiivistymätön)			
Melutaso	Alle 40 dB			45 dB
Ohjelmisto				
Tarkkailuohjelmisto	WinPower (sisältyy tuotteeseen)			
AKKU				
Tyyppi ja numero	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Latausaika	2-4 tuntia 90 % kapasiteetin saavuttamiseksi			
Varmistusaika (n. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
FYYSISET OMINAISUUDET				
LCD-merkkivalo	VI SH -sarja: Vihreä LED-valo (AC-tila, varmistustila) VI SHL -sarja: Nestekidenäyttö			
Lähtö	VI SH/SHL: 2 x Schuko-lähtö VI SH/SHL FR: 2 x ranskalainen lähtö VI SH/SHL IEC: 4 x IEC-lähdöt		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x ranskalainen + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC-lähdöt	
Liitin	USB-portti, RJ11 ylijännitesuoja		USB-portti, RJ45 ylijännitesuoja	
Mitat (SxLxK)	290 mm x 100 mm x 143 mm		364 mm x 139 mm x 195 mm	
PAINO				
Nettopaino	SH: 4,4 kg SHL: 4,4 kg	SH: 5,0 kg SHL: 5,2 kg	SH: 8,6 kg SHL: 8,9 kg	SH: 10,2 kg SHL: 10,4 kg